

#121186#

Отчёт по теплопотреблению за период с 28.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Колхозная 8, Калининград
5346
4760
ВКТ-7
00120013
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.03.2025	0,844	0,393	26,65	18,27	26,17	18,03	8,14	24	0	0	65,7	48,4	17,3	0,7	0,7	-
02.03.2025	0,875	0,414	27,26	18,39	26,73	18,15	8,58	24	0	0	65,8	48,6	17,21	0,7	0,7	-
03.03.2025	0,773	0,306	29,21	22,7	28,65	22,44	6,21	24	0	0	65,9	49,8	16,17	0,7	0,7	-
04.03.2025	0,859	0,349	35,01	27,78	34,29	27,49	6,8	24	0	0	66,2	51,3	14,88	0,7	0,7	-
05.03.2025	0,892	0,379	35,26	27,4	34,56	27,14	7,42	24	0	0	66,1	51,3	14,8	0,7	0,7	-
06.03.2025	0,854	0,353	34,77	27,34	34,05	27,09	6,96	24	0	0	65,9	51,3	14,59	0,7	0,7	-
07.03.2025	0,846	0,353	34,45	27,12	33,75	26,88	6,87	24	0	0	65,9	51,3	14,64	0,7	0,7	-
08.03.2025	0,807	0,326	33,25	26,45	32,57	26,21	6,36	24	0	0	65,9	51,2	14,74	0,7	0,7	-
09.03.2025	0,833	0,349	33,28	26,02	32,63	25,78	6,85	24	0	0	65,9	51	14,83	0,7	0,7	-
10.03.2025	0,808	0,328	33,35	26,55	32,67	26,31	6,36	24	0	0	66,2	51,4	14,71	0,7	0,7	-
11.03.2025	0,733	0,257	32,26	26,77	31,56	26,53	5,03	24	0	0	66,5	51,5	14,99	0,7	0,7	-
12.03.2025	0,816	0,335	32,91	25,94	32,24	25,7	6,54	24	0	0	66	51	15	0,7	0,7	-
13.03.2025	0,81	0,32	32,66	25,98	31,98	25,74	6,24	24	0	0	66,6	51,3	15,27	0,7	0,7	-
14.03.2025	0,825	0,332	32,98	26,07	32,3	25,83	6,47	24	0	0	66,8	51,6	15,22	0,7	0,7	-
15.03.2025	0,829	0,354	33,3	25,83	32,64	25,59	7,05	24	0	0	64,9	50,5	14,41	0,7	0,7	-
16.03.2025	0,898	0,402	34,97	26,69	34,29	26,45	7,84	24	0	0	65,7	51,3	14,37	0,7	0,7	-
17.03.2025	0,844	0,346	34,29	27,19	33,57	26,93	6,64	24	0	0	66,9	52,1	14,83	0,7	0,7	-
18.03.2025	0,84	0,342	34,14	27,13	33,43	26,89	6,54	24	0	0	66,9	52	14,9	0,7	0,7	-
19.03.2025	0,824	0,328	33,93	27,16	33,23	26,91	6,32	24	0	0	67	52,1	14,89	0,7	0,7	-
20.03.2025	0,879	0,386	34,43	26,51	33,74	26,27	7,47	24	0	0	66,3	51,8	14,52	0,7	0,7	-
21.03.2025	0,837	0,344	34,85	27,97	34,16	27,6	6,56	24	0	0	66,7	52,3	14,39	0,7	0,7	-
22.03.2025	0,835	0,355	35,35	27,99	34,63	27,68	6,95	24	0	0	65,2	51,3	13,82	0,7	0,7	-
23.03.2025	0,818	0,352	35,06	27,65	34,39	27,41	6,98	24	0	0	64,2	50,7	13,45	0,7	0,7	-
Итого:	19,179	0	763,62	596,9	748,23	591,05	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,179															

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
28.02.2025	5,92	209,1	155,81	204,92	154,04
23.03.2025	25,099	972,72	752,71	953,15	745,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2025 18:23:48