

#123471#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 16.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Колхозная 8, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00120013	Показания прибора, Гкал 16.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	26,62	23,187	3.433
Количество тепловой энергии, система 2	44,469	25,099	19.37

Подпись исполнителя



#123186#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 16.04.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 4759
Тип теплосчётчика BKT-7
Заводской номер 00120013
Номер системы 1
Отчёт сформирован 18.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	-	0,364	0,001	150,75	150,64	149,12	149,2	-0,08	24	0	0	47,5	45,1	2,42	0,7	0,7
25.03.2025	-	0,27	0,003	150,88	150,85	149,26	149,39	-0,13	24	0	0	47	45,2	1,77	0,7	0,7
26.03.2025	-	0,098	0	150,16	150,25	148,8	148,91	-0,11	24	0	0	43,8	43,2	0,64	0,7	0,7
27.03.2025	-	0,159	0,001	150,11	150,13	148,67	148,75	-0,08	24	0	0	45	44	1,07	0,7	0,7
28.03.2025	-	-0,064	0	149,87	150,07	148,61	148,81	-0,2	24	0	0	42	42,4	-0,48	0,7	0,7
29.03.2025	-	-0,01	0,001	150,33	150,5	148,97	149,2	-0,23	24	0	0	43,1	43,2	-0,1	0,7	0,7
30.03.2025	-	-0,039	0	149,87	150,04	148,59	148,77	-0,18	24	0	0	42,1	42,4	-0,31	0,7	0,7
31.03.2025	-	0,054	0,002	150,19	150,25	148,83	148,92	-0,09	24	0	0	43,8	43,5	0,31	0,7	0,7
01.04.2025	-	0,177	0,001	150,26	150,29	148,81	148,93	-0,12	24	0	0	45,3	44,1	1,16	0,7	0,7
02.04.2025	-	0,03	0,001	150,3	150,38	148,91	149,04	-0,13	24	0	0	43,9	43,8	0,16	0,7	0,7
03.04.2025	-	-0,106	0	149,91	150,08	148,63	148,82	-0,19	24	0	0	42	42,8	-0,79	0,7	0,7
04.04.2025	-	-0,049	0	150,04	150,16	148,73	148,9	-0,17	24	0	0	42,6	43	-0,4	0,7	0,7
05.04.2025	-	0,372	0,002	151,32	151,11	149,62	149,57	0,05	24	0	0	48,9	46,4	2,45	0,7	0,7
06.04.2025	-	0,595	0,006	151,88	151,51	149,93	149,84	0,09	24	0	0	52,1	48,1	3,98	0,7	0,7
07.04.2025	-	0,419	0,005	151,39	151,19	149,61	149,62	-0,01	24	0	0	49,7	46,9	2,77	0,7	0,7
08.04.2025	-	0,43	0,003	151,48	151,31	149,76	149,74	0,02	24	0	0	49,6	46,8	2,82	0,7	0,7
09.04.2025	-	0,284	0	151,17	151,07	149,55	149,59	-0,04	24	0	0	47,8	46	1,87	0,7	0,7
10.04.2025	-	0,441	0,005	151,65	151,39	149,84	149,8	0,04	24	0	0	50,2	47,2	2,91	0,7	0,7
11.04.2025	-	0,24	0,001	150,74	150,66	149,15	149,21	-0,06	24	0	0	47,3	45,7	1,56	0,7	0,7
12.04.2025	-	0,23	0,003	151,47	151,38	149,83	149,88	-0,05	24	0	0	48	46,6	1,48	0,7	0,7
13.04.2025	-	-0,13	0,001	151,18	151,36	149,89	149,92	-0,03	24	0	0	43	44	-1	0,7	0,7
14.04.2025	-	-0,237	0,001	150,97	151,28	149,77	149,84	-0,07	24	0	0	42	43,7	-1,72	0,7	0,7
15.04.2025	-	-0,095	0,009	62,72	62,6	62,23	62,02	0,21	24	0	1	41,7	43,6	-1,85	0,7	0,7
16.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,4	32,3	-6,89	0,7	0,7
Итого:	-	3,433	0,046	3378,64	3378,5	3345,11	3346,67	-1,56	576	0	-	44,74	44,17	0,58	0,7	0,7

Общее время работы системы

576 час.

Период нормальной работы системы

576 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.03.2025	23,187	4563,62	4543,05	4509,01	4499,37
16.04.2025	26,62	7942,26	7921,55	7854,12	7846,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения