

#126288#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Колхозная 8, Калининград
5346
4760
ВКТ-7
00120013
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,845	0,378	34,72	26,83	34,06	26,59	7,47	24	0	0	64,6	50,9	13,66	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	0,843	0,375	34,51	26,66	33,82	26,42	7,4	24	0	0	64,6	50,8	13,74	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	0,799	0,332	34,51	27,47	33,81	27,23	6,58	24	0	0	64,7	50,9	13,77	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	0,78	0,317	34,63	27,98	33,95	27,74	6,21	24	0	0	64,7	51,1	13,62	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	0,788	0,327	34,62	27,79	33,93	27,54	6,39	24	0	0	64,8	51,2	13,62	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	0,813	0,358	35,59	28,19	34,91	27,93	6,98	24	0	0	64,2	51,1	13,06	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	0,876	0,417	36,51	27,82	35,83	27,55	8,28	24	0	0	63,5	50,7	12,74	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	0,732	0,282	34,57	28,74	33,9	28,4	5,5	24	0	0	64,8	51,4	13,3	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	0,797	0,337	35,73	28,7	35,05	28,42	6,63	24	0	0	64,2	51,2	13,05	0,7	0,7	-
02.04.2025	0,805	0,347	35,9	28,84	35,23	28,46	6,77	24	0	0	64,3	51,4	12,95	0,7	0,7	-
03.04.2025	0,773	0,319	35,56	29,04	34,88	28,69	6,19	24	0	0	64,5	51,4	13,09	0,7	0,7	-
04.04.2025	0,767	0,313	35,48	29,03	34,78	28,68	6,1	24	0	0	64,5	51,5	12,96	0,7	0,7	-
05.04.2025	0,791	0,333	34,99	28,19	34,32	27,89	6,43	24	0	0	64,8	51,5	13,34	0,7	0,7	-
06.04.2025	0,899	0,41	36	27,69	35,29	27,36	7,93	24	0	0	65,9	52,2	13,68	0,7	0,7	-
07.04.2025	0,823	0,345	34,28	27,34	33,58	27,03	6,55	24	0	0	66,7	52,4	14,31	0,7	0,7	-
08.04.2025	0,786	0,307	33,45	27,28	32,75	26,95	5,8	24	0	0	67,3	52,8	14,56	0,7	0,7	-
09.04.2025	0,779	0,305	33,08	26,88	32,39	26,6	5,79	24	0	0	67,4	52,8	14,56	0,7	0,7	-
10.04.2025	0,86	0,372	34,23	26,7	33,54	26,45	7,09	24	0	0	67,1	52,5	14,53	0,7	0,7	-
11.04.2025	0,811	0,332	33,34	26,62	32,64	26,35	6,29	24	0	0	67,4	52,8	14,65	0,7	0,7	-
12.04.2025	0,829	0,353	33,34	26,17	32,64	25,92	6,72	24	0	0	67,2	52,7	14,54	0,7	0,7	-
13.04.2025	0,912	0,444	34,11	25,14	33,41	24,9	8,51	24	0	0	66,2	52,2	14,01	0,7	0,7	-
14.04.2025	0,748	0,307	31,8	25,52	31,12	25,28	5,84	24	0	0	66,8	52,7	14,18	0,7	0,7	-
15.04.2025	0,753	0,325	32,2	25,49	31,56	25,25	6,31	24	0	0	65,4	52	13,46	0,7	0,7	-
16.04.2025	0,761	0,327	32,27	25,51	31,6	25,27	6,33	24	0	0	65,4	51,7	13,68	0,7	0,7	-
17.04.2025	0,789	0,349	32,84	25,58	32,18	25,34	6,84	24	0	0	65,2	51,7	13,53	0,7	0,7	-
18.04.2025	0,726	0,31	31,99	25,61	31,35	25,36	5,99	24	0	0	65	51,8	13,18	0,7	0,7	-
19.04.2025	0,768	0,339	32,92	25,88	32,26	25,64	6,62	24	0	0	64,9	51,7	13,2	0,7	0,7	-
20.04.2025	0,762	0,333	32,53	25,65	31,89	25,41	6,48	24	0	0	65,2	51,9	13,3	0,7	0,7	-
21.04.2025	0,798	0,365	32,87	25,45	32,2	25,2	7	24	0	0	65,5	52,1	13,39	0,7	0,7	-
22.04.2025	0,74	0,303	32,1	25,87	31,43	25,62	5,81	24	0	0	66,2	52,3	13,9	0,7	0,7	-
23.04.2025	0,738	0,303	32,28	25,98	31,6	25,74	5,86	24	0	0	65,7	51,9	13,77	0,7	0,7	-
Итого:	24,691	0	1052,95	835,64	1031,9	827,21	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,691															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	25,099	972,72	752,71	953,15	745,09
23.04.2025	49,79	2025,67	1588,35	1985,05	1572,3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:41:48