

#130820#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Колхозная 8, Калининград
5346
4760
ВКТ-7
00120013
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,723	0,284	31,88	25,95	31,23	25,7	5,53	24	0	0	65,6	51,7	13,89	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,781	0,328	32,54	25,7	31,87	25,46	6,41	24	0	0	65,7	51,6	14,15	0,7	0,7	-
26.04.2025	0,847	0,381	33,31	25,44	32,63	25,2	7,43	24	0	0	65,7	51,5	14,19	0,7	0,7	-
27.04.2025	0,774	0,316	32	25,39	31,34	25,15	6,19	24	0	0	66,1	51,5	14,58	0,7	0,7	-
28.04.2025	0,766	0,315	31,97	25,37	31,31	25,13	6,18	24	0	0	65,6	51,3	14,35	0,7	0,7	-
29.04.2025	0,802	0,343	32,11	25,02	31,44	24,78	6,66	24	0	0	66,4	51,9	14,52	0,7	0,7	-
30.04.2025	0,789	0,313	31,51	25,07	30,83	24,83	6	24	0	0	67,9	52,6	15,29	0,7	0,7	-
01.05.2025	0,773	0,324	31,44	24,89	30,78	24,65	6,13	24	0	0	67,4	52,8	14,62	0,7	0,7	-
02.05.2025	0,821	0,358	32,17	25,02	31,48	24,78	6,7	24	0	0	68,1	53,3	14,76	0,7	0,7	-
03.05.2025	0,713	0,282	29,75	24,22	29,09	23,92	5,17	22	2	1	69,1	54,3	14,88	0,7	0,7	-
04.05.2025	0,992	0,443	42,13	33,79	41,21	33,31	7,9	24	0	0	69,6	56,4	13,22	0,7	0,7	-
05.05.2025	0,894	0,336	42,13	35,81	41,17	35,33	5,84	24	0	0	71,4	57,9	13,53	0,7	0,7	-
06.05.2025	0,934	0,384	42,09	34,82	41,13	34,34	6,79	24	0	0	70,2	56,9	13,33	0,7	0,7	-
07.05.2025	0,875	0,341	41,61	35,07	40,69	34,59	6,1	24	0	0	69,2	56,2	13,07	0,7	0,7	-
08.05.2025	0,916	0,366	41	33,94	40,11	33,47	6,64	24	0	0	69,3	55,7	13,6	0,7	0,7	-
09.05.2025	0,953	0,394	39,48	31,89	38,67	31,41	7,26	24	0	0	69	54,6	14,42	0,7	0,7	-
10.05.2025	0,974	0,408	40,39	32,53	39,52	32,05	7,47	24	0	0	69,2	54,9	14,24	0,7	0,7	-
11.05.2025	1,008	0,442	41,81	33,2	40,95	32,72	8,23	24	0	0	68,2	54,6	13,64	0,7	0,7	-
12.05.2025	0,917	0,368	41,16	34,02	40,27	33,57	6,7	24	0	0	68,8	55,2	13,59	0,7	0,7	-
13.05.2025	0,934	0,363	45,38	38,46	44,42	37,94	6,48	24	0	0	69,3	56,4	12,83	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,938	0,366	45,15	38,14	44,19	37,65	6,54	24	0	0	69	56,2	12,86	0,7	0,7	-
15.05.2025	0,933	0,363	42,79	35,79	41,86	35,3	6,56	24	0	0	69,3	55,7	13,54	0,7	0,7	-
16.05.2025	0,945	0,374	42,3	35,05	41,37	34,57	6,8	24	0	0	69,2	55,5	13,7	0,7	0,7	-
17.05.2025	0,986	0,409	43,95	36,14	42,99	35,66	7,33	24	0	0	69,1	55,6	13,48	0,7	0,7	-
18.05.2025	0,979	0,412	43,95	36,01	43	35,53	7,47	24	0	0	68,5	55,4	13,11	0,7	0,7	-
19.05.2025	0,909	0,348	43,01	36,2	42,06	35,72	6,34	24	0	0	68,9	55,6	13,26	0,7	0,7	-
20.05.2025	0,889	0,337	42,96	36,38	42,01	35,9	6,11	24	0	0	68,6	55,5	13,07	0,7	0,7	-
21.05.2025	0,866	0,33	42,2	35,72	41,28	35,24	6,04	24	0	0	68	55,1	12,88	0,7	0,7	-
22.05.2025	0,878	0,341	42,04	35,32	41,13	34,84	6,29	24	0	0	68	55,2	12,9	0,7	0,7	-
23.05.2025	0,83	0,315	37,6	31,3	36,77	30,92	5,85	24	0	0	68,4	54,6	13,85	0,7	0,7	-
Итого:	26,339	0	1161,81	951,65	1136,8	939,66	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,339															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	49,79	2025,67	1588,35	1985,05	1572,3
23.05.2025	76,129	3187,48	2540	3121,85	2511,96

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:07:05