

#133856#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Колхозная 8, Калининград
5346
4760
ВКТ-7
00120013
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,801	0,316	33,25	26,98	32,55	26,69	5,86	24	0	0	68,2	53,1	15,11	0,7	0,7	-
25.05.2025	0,821	0,34	33,95	27,13	33,24	26,79	6,45	24	0	0	67,4	53	14,45	0,7	0,7	-
26.05.2025	0,85	0,36	34,49	27,41	33,77	27	6,77	24	0	0	67,8	53,4	14,44	0,7	0,7	-
27.05.2025	0,819	0,33	33,98	27,51	33,26	27,09	6,17	24	0	0	68,3	53,6	14,71	0,7	0,7	-
28.05.2025	0,821	0,337	34,76	28,25	34,03	27,78	6,25	24	0	0	68,4	54,2	14,2	0,7	0,7	-
29.05.2025	0,895	0,403	35,94	28,29	35,22	27,83	7,39	24	0	0	68,3	54,2	14,03	0,7	0,7	-
30.05.2025	0,806	0,32	34,36	28,3	33,63	27,82	5,81	24	0	0	69,3	54,8	14,49	0,7	0,7	-
31.05.2025	0,918	0,417	36,29	28,33	35,56	27,87	7,69	24	0	0	68,5	54,4	14,05	0,7	0,7	-
01.06.2025	0,884	0,397	36,09	28,33	35,35	27,89	7,46	24	0	0	67,5	53,9	13,64	0,7	0,7	-
02.06.2025	0,812	0,337	34,58	28,17	33,86	27,69	6,17	24	0	0	68,7	54,7	14,03	0,7	0,7	-
03.06.2025	0,811	0,342	34,45	27,9	33,74	27,44	6,3	24	0	0	68,4	54,5	13,96	0,7	0,7	-
04.06.2025	0,792	0,322	34,4	28,13	33,69	27,68	6,01	24	0	0	68	54,1	13,9	0,7	0,7	-
05.06.2025	0,799	0,334	34,5	28,1	33,78	27,64	6,14	24	0	0	68,2	54,5	13,74	0,7	0,7	-
06.06.2025	0,815	0,344	34,96	28,35	34,23	27,88	6,35	24	0	0	68,2	54,5	13,77	0,7	0,7	-
07.06.2025	0,847	0,377	35,51	28,23	34,79	27,77	7,02	24	0	0	67,5	54,1	13,41	0,7	0,7	-
08.06.2025	0,844	0,372	35,59	28,43	34,87	27,95	6,92	24	0	0	67,6	54,1	13,5	0,7	0,7	-
09.06.2025	0,857	0,378	35,52	28,27	34,8	27,81	6,99	24	0	0	67,7	53,9	13,79	0,7	0,7	-
10.06.2025	0,811	0,346	34,92	28,23	34,2	27,78	6,42	24	0	0	67,3	53,7	13,65	0,7	0,7	-
11.06.2025	0,759	0,29	33,94	28,22	33,22	27,79	5,43	24	0	0	67,6	53,6	14,03	0,7	0,7	-
12.06.2025	0,84	0,365	35,01	27,82	34,29	27,42	6,87	24	0	0	67,2	53,4	13,85	0,7	0,7	-
13.06.2025	0,872	0,401	35,54	27,57	34,83	27,21	7,62	24	0	0	66,5	53,2	13,36	0,7	0,7	-
14.06.2025	0,802	0,34	34,59	27,85	33,87	27,45	6,42	24	0	0	66,9	53,2	13,62	0,7	0,7	-
15.06.2025	0,814	0,361	34,82	27,66	34,11	27,26	6,85	24	0	0	66,2	53,1	13,14	0,7	0,7	-
16.06.2025	0,802	0,357	34,7	27,65	33,98	27,24	6,74	24	0	0	66,2	53,1	13,02	0,7	0,7	-
17.06.2025	0,796	0,345	34,39	27,61	33,67	27,23	6,44	24	0	0	66,9	53,4	13,46	0,7	0,7	-
18.06.2025	0,845	0,384	34,78	27,11	34,05	26,78	7,27	24	0	0	66,6	53,2	13,4	0,7	0,7	-
19.06.2025	0,824	0,366	34,21	26,89	33,5	26,58	6,92	24	0	0	66,6	53,1	13,58	0,7	0,7	-
20.06.2025	0,789	0,335	33,62	26,94	32,92	26,65	6,27	24	0	0	67,1	53,3	13,81	0,7	0,7	-
21.06.2025	0,888	0,428	35,13	26,58	34,42	26,3	8,12	24	0	0	66,2	52,9	13,33	0,7	0,7	-
22.06.2025	0,833	0,381	34,25	26,64	33,55	26,32	7,23	24	0	0	66,4	53	13,42	0,7	0,7	-
23.06.2025	0,8	0,351	33,87	26,82	33,15	26,52	6,63	24	0	0	66,6	53	13,53	0,7	0,7	-
Итого:	25,667	0	1076,39	859,7	1054,13	847,15	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,667															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	76,129	3187,48	2540	3121,85	2511,96
23.06.2025	101,796	4263,87	3399,7	4175,98	3359,11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 7:41:19