

#126273#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 27, Калининград  
5346  
6786  
ВКТ-7  
00207544  
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,748	0,331	25,35	17,55	24,93	17,31	7,62	24	0	0	60	43,2	16,78	0,42	0,38	5,5
25.03.2025	0,686	0,286	25,07	18,41	24,65	18,17	6,48	24	0	0	60,1	43,8	16,29	0,42	0,38	4,4
26.03.2025	0,759	0,333	27,75	20,06	27,28	19,82	7,46	24	0	0	60,2	44,5	15,62	0,42	0,38	6,9
27.03.2025	0,761	0,327	28,17	20,6	27,7	20,36	7,34	24	0	0	60,2	44,4	15,79	0,42	0,38	5,7
28.03.2025	0,758	0,325	27,86	20,3	27,41	20,06	7,35	24	0	0	59,9	44,2	15,74	0,42	0,38	8,9
29.03.2025	0,703	0,286	27,1	20,47	26,66	20,23	6,43	24	0	0	60	44,3	15,68	0,42	0,38	9,9
30.03.2025	0,767	0,336	28,06	20,39	27,63	20,15	7,48	24	0	0	60,1	44,4	15,67	0,42	0,38	6,8
31.03.2025	0,724	0,306	27,1	20,07	26,65	19,83	6,82	24	0	0	60,1	44,2	15,93	0,42	0,38	5,9
01.04.2025	0,782	0,34	27,67	19,74	27,22	19,5	7,72	24	0	0	60,1	43,8	16,26	0,42	0,38	-
02.04.2025	0,686	0,273	26,3	19,96	25,85	19,72	6,13	24	0	0	60,1	44	16,14	0,42	0,38	-
03.04.2025	0,76	0,327	27,38	19,77	26,93	19,53	7,4	24	0	0	60,2	44,1	16,12	0,42	0,38	-
04.04.2025	0,73	0,306	26,51	19,36	26,09	19,12	6,97	24	0	0	60	43,8	16,28	0,42	0,38	-
05.04.2025	0,786	0,348	26,89	18,78	26,46	18,54	7,92	24	0	0	60,1	43,4	16,7	0,42	0,38	-
06.04.2025	0,82	0,365	27,63	19,05	27,19	18,81	8,38	24	0	0	60	43,2	16,87	0,42	0,38	-
07.04.2025	0,724	0,298	25,99	18,98	25,56	18,74	6,82	24	0	0	60	43,2	16,84	0,42	0,38	-
08.04.2025	0,766	0,327	26,65	18,93	26,21	18,69	7,52	24	0	0	60,1	43,2	16,89	0,42	0,38	-
09.04.2025	0,761	0,323	26,72	19,11	26,28	18,87	7,41	24	0	0	60,1	43,3	16,73	0,42	0,38	-
10.04.2025	0,738	0,308	25,93	18,65	25,51	18,41	7,1	24	0	0	60	43	16,97	0,42	0,38	-
11.04.2025	0,721	0,298	25,43	18,31	25,01	18,07	6,94	24	0	0	60	43	16,98	0,42	0,38	-
12.04.2025	0,775	0,341	26,17	18,11	25,75	17,87	7,88	24	0	0	60,1	43,1	16,99	0,42	0,38	-
13.04.2025	0,791	0,357	26,5	18,14	26,08	17,9	8,18	24	0	0	60,1	43,3	16,81	0,42	0,38	-
14.04.2025	0,72	0,308	25,16	17,88	24,72	17,64	7,08	24	0	0	59,9	43,1	16,75	0,42	0,38	-
15.04.2025	0,748	0,322	26,29	18,71	25,85	18,47	7,38	24	0	0	60	43,5	16,5	0,42	0,38	-
16.04.2025	0,732	0,313	24,9	17,45	24,47	17,21	7,26	24	0	0	60	42,8	17,29	0,42	0,38	-
17.04.2025	0,742	0,324	24,65	16,96	24,23	16,72	7,51	24	0	0	60	42,6	17,43	0,42	0,38	-
18.04.2025	0,714	0,309	23,88	16,5	23,46	16,26	7,2	24	0	0	60	42,6	17,38	0,42	0,38	-
19.04.2025	0,703	0,302	23,65	16,43	23,24	16,19	7,05	24	0	0	59,9	42,5	17,35	0,42	0,38	-
20.04.2025	0,676	0,279	23,21	16,56	22,83	16,32	6,51	24	0	0	59,8	42,2	17,6	0,42	0,38	-
21.04.2025	0,687	0,284	23,37	16,44	22,98	16,2	6,78	24	0	0	59,3	41,7	17,6	0,42	0,38	-
22.04.2025	0,655	0,258	22,74	16,41	22,37	16,22	6,15	24	0	0	59,2	41,3	17,88	0,42	0,38	-
23.04.2025	0,762	0,327	24,43	16,34	24,01	16,15	7,86	24	0	0	59,5	41,4	18,16	0,42	0,38	-
Итого:	22,885	0	804,51	574,42	791,21	567,08	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,885															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	349,496	11939,41	8347,55	11736,14	8253,52
23.04.2025	372,381	12743,92	8921,97	12527,35	8820,6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:48:21