

#84010#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 27, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6785
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207544
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	1,623	-0,05	279,37	280,5	276,4	278,19	-1,79	24	0	0	47,5	41,4	6,11	0,6	0,4	4,9
25.04.2024	1,589	-0,049	280,24	281,37	277,35	279,11	-1,76	24	0	0	46,9	40,9	5,96	0,6	0,4	6,4
26.04.2024	1,297	-0,044	281,24	282,38	278,64	280,3	-1,66	24	0	0	43,9	39	4,87	0,6	0,4	7,8
27.04.2024	1,135	-0,044	281,19	282,42	278,89	280,6	-1,71	24	0	0	41,5	37,2	4,28	0,6	0,4	12,1
28.04.2024	1,063	-0,038	279,64	280,81	277,41	278,98	-1,57	24	0	0	41	37	4,02	0,6	0,4	14,6
29.04.2024	1,009	-0,036	278,56	279,72	276,35	277,9	-1,55	24	0	0	40,9	37,1	3,83	0,6	0,4	16,9
30.04.2024	0,998	-0,038	278,92	280,12	276,69	278,25	-1,56	24	0	0	41,2	37,4	3,79	0,6	0,4	16,1
01.05.2024	0,898	-0,034	279,48	280,72	277,32	278,84	-1,52	24	0	0	40,5	37,1	3,41	0,6	0,4	-
02.05.2024	0,384	0,097	91	88,26	90,32	87,73	2,59	24	0	1	39,5	36,3	3,16	0,6	0,4	-
Итого:	9,996	0	2329,64	2336,3	2309,37	2319,9	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,996															

Общее время работы системы, ч 216
Период нормальной работы системы, ч 216

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	299,442	36987,78	37093,45	36454,99	36705
02.05.2024	309,438	39317,42	39429,75	38764,36	39024,9

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.05.2024 12:55:17