

#124641#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/03/25г.-22/04/25г.

Абонент: УКЛРАдрес: Артиллерийская, 29

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00206985

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х3D0E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.2025	46,89	37,92	8,97	163,92	162,17	160,11	159	3,17	6	4	1,575	0,124	24	0	
23.03.2025	45,12	36,39	8,73	147,92	146,49	144,57	143,69	2,8	6	4	1,384	0,102	22	2	*
24.03.2025	48,04	38,47	9,57	165,24	163,44	161,34	160,22	3,22	6	4	1,688	0,124	24	0	
25.03.2025	45,9	37,46	8,44	165,37	163,67	161,55	160,49	3,18	6	4	1,502	0,12	24	0	
26.03.2025	47,02	37,99	9,03	165,77	164,02	161,91	160,79	3,23	6	4	1,608	0,12	24	0	
27.03.2025	47,13	38,19	8,94	165,92	164,18	162,06	160,93	3,25	6	4	1,595	0,123	24	0	
28.03.2025	43,09	35,77	7,32	165,27	163,85	161,6	160,58	3,27	6	4	1,32	0,116	24	0	
29.03.2025	43,1	35,89	7,21	164,98	163,55	161,31	160,3	3,25	6	4	1,301	0,117	24	0	
30.03.2025	45,3	37,02	8,28	164,94	163,35	161,18	160,14	3,21	6	4	1,475	0,12	24	0	
31.03.2025	44,79	36,79	8	164,81	163,22	161,08	160,04	3,18	6	4	1,427	0,118	24	0	
01.04.2025	46,25	37,49	8,76	165,26	163,57	161,44	160,34	3,23	6	4	1,557	0,121	24	0	
02.04.2025	44,12	36,44	7,68	165,21	163,69	161,49	160,5	3,19	6	4	1,374	0,115	24	0	
03.04.2025	42,37	35,54	6,83	164,91	163,52	161,29	160,27	3,25	6	4	1,237	0,116	24	0	
04.04.2025	43,46	36,02	7,44	165,1	163,62	161,42	160,45	3,17	6	4	1,334	0,115	24	0	
05.04.2025	49,76	39,41	10,35	135,35	133,78	132,53	131,57	2,21	6	4	1,479	0,09	24	0	*
06.04.2025	49,99	39,1	10,89	109,9	108,6	107,37	106,58	2,02	6	4	1,267	0,082	24	0	*
07.04.2025	50,29	40,04	10,25	167,27	165,28	163,18	161,92	3,36	6	4	1,827	0,135	24	0	
08.04.2025	48,99	39,18	9,81	166,71	164,85	162,69	161,47	3,38	6	4	1,748	0,133	24	0	
09.04.2025	49,76	39,71	10,05	166,05	164,1	162,03	160,79	3,31	6	4	1,784	0,129	24	0	
10.04.2025	50,89	40,49	10,4	166,25	164,22	162,17	160,94	3,28	6	4	1,844	0,132	24	0	
11.04.2025	47,72	38,53	9,19	165,92	164,1	162	160,85	3,25	6	4	1,633	0,124	24	0	
12.04.2025	44,99	37,01	7,98	165,45	163,8	161,65	160,61	3,19	6	4	1,427	0,117	24	0	
13.04.2025	41,49	35,09	6,4	164,62	163,26	161,01	160,07	3,19	6	4	1,159	0,109	24	0	
14.04.2025	39,41	33,93	5,48	98,01	97,3	95,63	95,06	2,24	6	4	0,612	0,075	24	0	*
15.04.2025	18,25	22,01	-3,76	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
16.04.2025	17,55	17,74	-0,19	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
17.04.2025	17,38	17,52	-0,14	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
18.04.2025	17,52	17,56	-0,04	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
19.04.2025	17,57	17,64	-0,07	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
20.04.2025	17,46	17,55	-0,09	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
21.04.2025	17,28	17,42	-0,14	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
22.04.2025	17,16	17,21	-0,05	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
Итого:				3800,1	3761,63	3712,6	3687,6	74,03			35,157	2,777	766	2	
Средние:	38,93	32,64	6,29						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/03/2524:00	93717,75	92483,43	91322,78	90599,6	1883,83	1204,814	78,025	27457	35
22/04/2524:00	97517,9	96245,06	95035,39	94287,2	1957,86	1239,971	80,802	28223	37
Итого:	3800,15	3761,63	3712,61	3687,6	74,03	35,157	2,777	766	2

Период нормальной работы 766ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 2ч

Время работы прибора после сброса 28269ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

