

#9647#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 29, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6796
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00206985
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	1,723	0,094	153,64	150,72	151,74	149,52	2,22	24	0	0	51,4	40,7	10,75	0,6	0,4	3,9
25.03.2022	1,747	0,094	153,73	150,78	151,81	149,58	2,23	24	0	0	51,9	41	10,88	0,6	0,4	7
26.03.2022	1,695	0,093	153,69	150,78	151,77	149,58	2,19	24	0	0	51,3	40,7	10,56	0,6	0,4	6,2
27.03.2022	1,719	0,093	153,79	150,91	151,91	149,71	2,2	24	0	0	51	40,2	10,71	0,6	0,4	5,2
28.03.2022	1,719	0,093	153,87	150,97	151,95	149,77	2,18	24	0	0	51,5	40,8	10,72	0,6	0,4	7
29.03.2022	1,706	0,091	152,89	150,02	150,97	148,82	2,15	24	0	0	51,5	40,8	10,72	0,6	0,4	4
30.03.2022	1,713	0,091	152,36	149,48	150,5	148,3	2,2	24	0	0	50,8	40	10,78	0,6	0,4	0,2
31.03.2022	1,833	0,092	152,81	149,87	150,85	148,67	2,18	24	0	0	52,2	40,6	11,54	0,6	0,4	-
01.04.2022	1,818	0,094	152,99	150,06	151,07	148,86	2,21	24	0	0	51,8	40,4	11,42	0,6	0,4	-
02.04.2022	1,763	0,092	152,96	150,05	151,04	148,85	2,19	24	0	0	51,1	40	11,06	0,6	0,4	-
03.04.2022	1,755	0,094	153,01	150,12	151,13	148,92	2,21	24	0	0	50,9	39,9	11,01	0,6	0,4	-
04.04.2022	1,731	0,096	153,03	150,17	151,25	148,98	2,27	24	0	0	50,4	39,6	10,83	0,6	0,4	-
05.04.2022	1,709	0,095	153,1	150,24	151,32	149,04	2,28	24	0	0	50,1	39,4	10,69	0,6	0,4	-
06.04.2022	1,728	0,094	153,21	150,32	151,38	149,12	2,26	24	0	0	50,5	39,7	10,81	0,6	0,4	-
07.04.2022	1,77	0,092	153,53	150,63	151,61	149,43	2,18	24	0	0	52,4	41,3	11,08	0,6	0,4	-
08.04.2022	1,72	0,092	153,65	150,76	151,73	149,56	2,17	24	0	0	51,7	41	10,73	0,6	0,4	-
09.04.2022	1,711	0,091	153,3	150,42	151,38	149,22	2,16	24	0	0	51,4	40,6	10,71	0,6	0,4	-
10.04.2022	1,712	0,092	153,27	150,41	151,35	149,21	2,14	24	0	0	51,2	40,5	10,72	0,6	0,4	-
11.04.2022	1,727	0,092	153,41	150,52	151,49	149,32	2,17	24	0	0	51,3	40,5	10,82	0,6	0,4	-
12.04.2022	1,692	0,092	153,45	150,59	151,6	149,39	2,21	24	0	0	50,7	40,2	10,54	0,6	0,4	-
13.04.2022	1,689	0,094	153,49	150,64	151,65	149,44	2,21	24	0	0	50,9	40,4	10,52	0,6	0,4	-
14.04.2022	1,256	0,084	153,07	150,43	151,59	149,45	2,14	24	0	0	45,1	37,4	7,75	0,6	0,4	-
15.04.2022	1,113	0,075	152,95	150,44	151,78	149,61	2,17	24	0	0	41	34,1	6,83	0,6	0,4	-
16.04.2022	1,603	0,092	154,1	151,29	152,38	150,12	2,26	24	0	0	49,1	39,2	9,92	0,6	0,4	-
17.04.2022	1,597	0,092	154,17	151,36	152,42	150,18	2,24	24	0	0	49,3	39,4	9,88	0,6	0,4	-
18.04.2022	1,612	0,091	154,15	151,33	152,37	150,15	2,22	24	0	0	49,6	39,7	9,98	0,6	0,4	-
19.04.2022	1,629	0,089	154,18	151,34	152,3	150,14	2,16	24	0	0	50,2	40,1	10,13	0,6	0,4	-
20.04.2022	1,651	0,089	154,28	151,43	152,36	150,23	2,13	24	0	0	51,2	41	10,23	0,6	0,4	-
21.04.2022	1,615	0,091	154,34	151,5	152,46	150,3	2,16	24	0	0	51,3	41,3	9,99	0,6	0,4	-
22.04.2022	1,634	0,09	154,26	151,41	152,34	150,21	2,13	24	0	0	52,1	42	10,12	0,6	0,4	-
23.04.2022	1,622	0,091	154,62	151,78	152,7	150,58	2,12	24	0	0	51,8	41,7	10,02	0,6	0,4	-
Итого:	51,712	0	4759,3	4670,77	4702,2	4634,26	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,712															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	100,196	7642,21	7482,06	7537,24	7420,84
23.04.2022	151,908	12401,51	12152,83	12239,44	12055,1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2022 8:01:07