

#9667#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.10.2022 по 23.11.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 29, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6796
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00206985
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 22.10.2022 | 1,663 | 0,093 | 134,41 | 131,53 | 132,73 | 130,57 | 2,16 | 24 | 0 | 0 | 51,8 | 39,9 | 11,87 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.10.2022 | 1,668 | 0,091 | 134,49 | 131,6 | 132,81 | 130,64 | 2,17 | 24 | 0 | 0 | 52,5 | 40,6 | 11,89 | 0,6 | 0,4 | - |
| 24.10.2022 | 1,667 | 0,093 | 134,49 | 131,59 | 132,81 | 130,63 | 2,18 | 24 | 0 | 0 | 52,4 | 40,6 | 11,87 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.10.2022 | 1,657 | 0,093 | 133,84 | 130,95 | 132,15 | 129,99 | 2,16 | 24 | 0 | 0 | 52,8 | 41 | 11,86 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.10.2022 | 1,652 | 0,094 | 133,43 | 130,53 | 131,75 | 129,57 | 2,18 | 24 | 0 | 0 | 52,6 | 40,8 | 11,84 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.10.2022 | 1,658 | 0,092 | 133,48 | 130,59 | 131,8 | 129,63 | 2,17 | 24 | 0 | 0 | 52,7 | 40,8 | 11,9 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.10.2022 | 1,667 | 0,093 | 133,51 | 130,61 | 131,81 | 129,63 | 2,18 | 24 | 0 | 0 | 53,3 | 41,3 | 11,95 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.10.2022 | 1,663 | 0,098 | 133,55 | 130,66 | 131,86 | 129,63 | 2,23 | 24 | 0 | 0 | 53,4 | 41,5 | 11,89 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.10.2022 | 1,666 | 0,093 | 133,53 | 130,64 | 131,85 | 129,68 | 2,17 | 24 | 0 | 0 | 53,3 | 41,4 | 11,92 | 0,6 | 0,4 | - |
| 31.10.2022 | 1,684 | 0,093 | 133,55 | 130,65 | 131,82 | 129,65 | 2,17 | 24 | 0 | 0 | 53,6 | 41,5 | 12,08 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.11.2022 | 1,658 | 0,09 | 133,58 | 130,7 | 131,9 | 129,74 | 2,16 | 24 | 0 | 0 | 53,1 | 41,2 | 11,88 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.11.2022 | 1,659 | 0,089 | 133,03 | 130,17 | 131,33 | 129,2 | 2,13 | 24 | 0 | 0 | 53,1 | 41,1 | 11,92 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.11.2022 | 1,663 | 0,089 | 131,8 | 128,96 | 130,12 | 128 | 2,12 | 24 | 0 | 0 | 52,8 | 40,7 | 12,1 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.11.2022 | 1,663 | 0,087 | 131,78 | 128,97 | 130,1 | 128,01 | 2,09 | 24 | 0 | 0 | 51,8 | 39,7 | 12,12 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.11.2022 | 1,664 | 0,087 | 131,88 | 129,05 | 130,2 | 128,09 | 2,11 | 24 | 0 | 0 | 51,8 | 39,7 | 12,11 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.11.2022 | 1,674 | 0,085 | 131,86 | 129,05 | 130,18 | 128,09 | 2,09 | 24 | 0 | 0 | 51,8 | 39,6 | 12,2 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.11.2022 | 1,669 | 0,086 | 131,88 | 129,09 | 130,23 | 128,13 | 2,1 | 24 | 0 | 0 | 51,4 | 39,3 | 12,16 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.11.2022 | 1,703 | 0,088 | 131,99 | 129,17 | 130,31 | 128,21 | 2,1 | 24 | 0 | 0 | 52,6 | 40,2 | 12,4 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.11.2022 | 1,686 | 0,088 | 132,02 | 129,21 | 130,34 | 128,25 | 2,09 | 24 | 0 | 0 | 52,7 | 40,4 | 12,27 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.11.2022 | 1,676 | 0,086 | 132,03 | 129,23 | 130,35 | 128,27 | 2,08 | 24 | 0 | 0 | 52,6 | 40,4 | 12,19 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.11.2022 | 1,656 | 0,086 | 132,01 | 129,22 | 130,33 | 128,26 | 2,07 | 24 | 0 | 0 | 52,2 | 40,2 | 12,05 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.11.2022 | 1,64 | 0,083 | 132,05 | 129,28 | 130,37 | 128,32 | 2,05 | 24 | 0 | 0 | 52,4 | 40,4 | 11,93 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.11.2022 | 1,658 | 0,088 | 132,2 | 129,41 | 130,52 | 128,45 | 2,07 | 24 | 0 | 0 | 52,6 | 40,6 | 12,04 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.11.2022 | 1,649 | 0,087 | 132,18 | 129,4 | 130,5 | 128,44 | 2,06 | 24 | 0 | 0 | 52,1 | 40,1 | 11,99 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.11.2022 | 1,649 | 0,086 | 132,16 | 129,39 | 130,48 | 128,43 | 2,05 | 24 | 0 | 0 | 51,9 | 39,9 | 12 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.11.2022 | 1,665 | 0,083 | 132,18 | 129,41 | 130,51 | 128,45 | 2,06 | 24 | 0 | 0 | 51,2 | 39 | 12,12 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.11.2022 | 1,841 | 0,087 | 132,34 | 129,47 | 130,62 | 128,51 | 2,11 | 24 | 0 | 0 | 53,3 | 39,8 | 13,43 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.11.2022 | 2,088 | 0,084 | 132,73 | 129,69 | 130,72 | 128,65 | 2,07 | 24 | 0 | 0 | 56,8 | 41,5 | 15,31 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.11.2022 | 2,318 | 0,097 | 133,04 | 129,83 | 130,85 | 128,63 | 2,22 | 24 | 0 | 0 | 60,2 | 43,3 | 16,98 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.11.2022 | 2,447 | 0,096 | 133,11 | 129,82 | 130,71 | 128,62 | 2,09 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 44,2 | 17,99 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.11.2022 | 2,464 | 0,096 | 133,06 | 129,73 | 130,66 | 128,53 | 2,13 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 44,6 | 18,12 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.11.2022 | 2,373 | 0,095 | 132,72 | 129,48 | 130,38 | 128,28 | 2,1 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 44,2 | 17,47 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.11.2022 | 2,393 | 0,095 | 132,73 | 129,46 | 130,39 | 128,26 | 2,13 | 24 | 0 | 0 | 61,7 | 44 | 17,62 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 59,201 | 0 | 4382,64 | 4286,54 | 4323,49 | 4253,44 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 59,201 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 21.10.2022 | 178,675 | 14641 | 14342,3 | 14451,64 | 14227,92 |
| 23.11.2022 | 237,876 | 19023,64 | 18628,84 | 18775,13 | 18481,36 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.11.2022 12:15:07