

#101156#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/24г.-23/11/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская, 29

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.07 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00206985

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x3D0E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2024	59,4	43,06	16,34	21,9	21,53	12,5	12,48	9,05	4,2	3,8	0,743	0,392	24	0	
24.10.2024	59,54	43,21	16,33	21,83	21,48	12,5	12,48	9	4,2	3,8	0,741	0,39	24	0	
25.10.2024	59,42	42,56	16,86	22,58	22,2	12,33	12,33	9,87	4,2	3,8	0,795	0,416	24	0	
26.10.2024	59,48	43,36	16,12	22,43	22,05	12,38	12,36	9,69	4,2	3,8	0,775	0,423	24	0	
27.10.2024	59,52	43,04	16,48	23,86	23,47	12,46	12,42	11,05	4,2	3,8	0,864	0,478	24	0	
28.10.2024	59,44	42,82	16,62	22,5	22,14	12,46	12,45	9,69	4,2	3,8	0,78	0,416	24	0	
29.10.2024	59,55	42,84	16,71	22,92	22,52	12,51	12,51	10,01	4,2	3,8	0,805	0,429	24	0	
30.10.2024	59,43	43,18	16,25	22,38	22,01	12,58	12,56	9,45	4,2	3,8	0,765	0,408	24	0	
31.10.2024	59,45	43,11	16,34	22,3	21,91	12,73	12,71	9,2	4,2	3,8	0,755	0,396	24	0	
01.11.2024	59,32	42,92	16,4	22,22	21,82	12,63	12,61	9,21	4,2	3,8	0,752	0,396	24	0	
02.11.2024	59,52	42,7	16,82	22,77	22,36	12,58	12,58	9,78	4,2	3,8	0,792	0,418	24	0	
03.11.2024	59,55	43	16,55	23,45	23,07	12,61	12,6	10,47	4,2	3,8	0,834	0,45	24	0	
04.11.2024	59,49	43,54	15,95	23,53	23,13	12,67	12,62	10,51	4,2	3,8	0,827	0,454	24	0	
05.11.2024	59,5	43,22	16,28	22,87	22,49	12,51	12,5	9,99	4,2	3,8	0,799	0,433	24	0	
06.11.2024	59,4	43,18	16,22	22,88	22,48	12,7	12,68	9,8	4,2	3,8	0,789	0,425	24	0	
07.11.2024	59,53	42,9	16,63	22,99	22,63	12,66	12,64	9,99	4,2	3,8	0,806	0,429	24	0	
08.11.2024	59,53	43,33	16,2	23,06	22,66	12,6	12,57	10,09	4,2	3,8	0,805	0,438	24	0	
09.11.2024	59,62	43,84	15,78	22,85	22,45	12,73	12,68	9,77	4,2	3,8	0,784	0,428	24	0	
10.11.2024	59,72	43,46	16,26	24,73	24,32	12,78	12,73	11,59	4,2	3,8	0,899	0,502	24	0	
11.11.2024	59,51	42,93	16,58	23,12	22,72	12,67	12,66	10,06	4,2	3,8	0,808	0,434	24	0	
12.11.2024	59,78	43,54	16,24	23,29	22,9	13,58	13,46	9,44	4,2	3,8	0,784	0,411	23	1	*
13.11.2024	59,86	43,87	15,99	26,89	26,46	15,89	15,65	10,81	4,2	3,8	0,899	0,474	24	0	
14.11.2024	59,38	43,87	15,51	26,31	25,87	16,04	15,8	10,07	4,2	3,8	0,842	0,443	24	0	
15.11.2024	59,67	44,04	15,63	25,36	24,93	16,08	15,84	9,09	4,2	3,8	0,79	0,4	24	0	
16.11.2024	59,87	43,93	15,94	26,65	26,24	16,07	15,83	10,41	4,2	3,8	0,879	0,461	24	0	
17.11.2024	59,73	44,63	15,1	27,68	27,25	15,98	15,74	11,51	4,2	3,8	0,926	0,514	24	0	
18.11.2024	59,58	43,8	15,78	26,63	26,17	15,99	15,75	10,42	4,2	3,8	0,867	0,455	24	0	
19.11.2024	59,45	44,08	15,37	26,01	25,57	15,98	15,74	9,83	4,2	3,8	0,827	0,432	24	0	
20.11.2024	59,26	43,83	15,43	26,98	26,54	16,08	15,84	10,7	4,2	3,8	0,877	0,468	24	0	
21.11.2024	58,37	43,35	15,02	27,03	26,61	16,11	15,88	10,73	4,2	3,8	0,865	0,467	24	0	
22.11.2024	59,61	43,89	15,72	26,26	25,82	16,14	15,9	9,92	4,2	3,8	0,84	0,433	24	0	
23.11.2024	59,46	43,47	15,99	26,55	26,13	16,13	15,89	10,24	4,2	3,8	0,865	0,445	24	0	
Итого:				772,81	759,93	441,66	438,49	321,44			26,179	13,958	767	1	
Средние:	59,49	43,39	16,1						4,2	3,8					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2424:00	23179,94	22788,58	13777,66	13640,34	9148,24	762,688	403,34	23858	34
23/11/2424:00	23952,75	23548,51	14219,32	14078,83	9469,68	788,867	417,298	24625	35
Итого:	772,81	759,93	441,66	438,49	321,44	26,179	13,958	767	1

Период нормальной работы 23.10.24 - 23.11.24
Период отсутствия учета тепл. энергии
Время работы прибора после сброса 24.09.24

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

