

#126271#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 31, Калининград  
5346  
9937  
ВКТ-7  
00261568  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM3,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.03.2025 | 1,049       | 0            | 211,98     | 216,36     | 0          | 209,67  | 214,43  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 48,5      | 43,5      | 5     | 0,63       | 0,59       | 5,5            |
| 25.03.2025 | 0,902       | 0            | 211,97     | 216,57     | 0          | 209,83  | 214,85  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 46        | 41,6      | 4,32  | 0,63       | 0,59       | 4,4            |
| 26.03.2025 | 0,983       | 0            | 212,9      | 217,26     | 0          | 210,62  | 215,41  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 47,4      | 42,7      | 4,67  | 0,63       | 0,59       | 6,9            |
| 27.03.2025 | 0,976       | 0            | 213,4      | 217,73     | 0          | 211,14  | 215,85  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 47,3      | 42,7      | 4,62  | 0,64       | 0,6        | 5,7            |
| 28.03.2025 | 0,778       | 0            | 212,6      | 217,09     | 0          | 210,75  | 215,45  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 43,2      | 39,5      | 3,7   | 0,63       | 0,59       | 8,9            |
| 29.03.2025 | 0,749       | 0            | 212,33     | 216,76     | 0          | 210,44  | 215,16  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 43,2      | 39,6      | 3,57  | 0,63       | 0,59       | 9,9            |
| 30.03.2025 | 0,904       | 0            | 212,38     | 216,76     | 0          | 210,29  | 215     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 45,8      | 41,5      | 4,3   | 0,63       | 0,59       | 6,8            |
| 31.03.2025 | 0,86        | 0            | 212,15     | 216,62     | 0          | 210,11  | 214,93  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 45        | 40,9      | 4,12  | 0,63       | 0,59       | 5,9            |
| 01.04.2025 | 0,965       | 0            | 212,75     | 217,15     | 0          | 210,57  | 215,35  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 46,6      | 42        | 4,59  | 0,63       | 0,59       | -              |
| 02.04.2025 | 0,838       | 0            | 212,72     | 217,19     | 0          | 210,75  | 215,55  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 44,2      | 40,3      | 3,98  | 0,64       | 0,59       | -              |
| 03.04.2025 | 0,744       | 0            | 212,56     | 216,98     | 0          | 210,71  | 215,41  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 42,5      | 39        | 3,54  | 0,63       | 0,59       | -              |
| 04.04.2025 | 0,822       | 0            | 212,79     | 217,22     | 0          | 210,85  | 215,6   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 43,9      | 40        | 3,91  | 0,61       | 0,58       | -              |
| 05.04.2025 | 0,943       | 0            | 170,81     | 173,33     | 0          | 168,79  | 171,71  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 50        | 44,5      | 5,56  | 0,62       | 0,59       | -              |
| 06.04.2025 | 0,85        | 0            | 146,69     | 149,79     | 0          | 144,95  | 148,42  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 50,3      | 44,5      | 5,82  | 0,63       | 0,59       | -              |
| 07.04.2025 | 1,182       | 0            | 214,17     | 218,63     | 0          | 211,59  | 216,53  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 50,5      | 44,9      | 5,6   | 0,63       | 0,59       | -              |
| 08.04.2025 | 1,13        | 0            | 213,62     | 218,06     | 0          | 211,14  | 216,07  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 49,4      | 44        | 5,36  | 0,63       | 0,59       | -              |
| 09.04.2025 | 1,147       | 0            | 213,71     | 218,18     | 0          | 211,15  | 216,1   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 50,2      | 44,7      | 5,45  | 0,63       | 0,59       | -              |
| 10.04.2025 | 1,193       | 0            | 214,19     | 218,61     | 0          | 211,54  | 216,45  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 51,2      | 45,5      | 5,65  | 0,63       | 0,59       | -              |
| 11.04.2025 | 1,045       | 0            | 214,07     | 218,64     | 0          | 211,73  | 216,71  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 48,1      | 43,1      | 4,95  | 0,63       | 0,59       | -              |
| 12.04.2025 | 0,886       | 0            | 213,57     | 218,3      | 0          | 211,5   | 216,61  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 45,1      | 40,9      | 4,21  | 0,63       | 0,59       | -              |
| 13.04.2025 | 0,689       | 0            | 212,69     | 217,46     | 0          | 211     | 215,95  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 41,5      | 38,2      | 3,26  | 0,54       | 0,51       | -              |
| 14.04.2025 | 0,335       | 0            | 122,26     | 124,93     | 0          | 121,37  | 124,11  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 39,6      | 36,9      | 2,74  | 0,42       | 0,41       | -              |
| 15.04.2025 | 0           | 0            | 0,25       | 0,25       | 0          | 0,25    | 0,25    | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 18,7      | 19,5      | -0,73 | 0,27       | 0,31       | -              |
| 16.04.2025 | 0           | 0            | 0,07       | 0,08       | 0          | 0,07    | 0,08    | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 18,1      | 17,3      | 0,81  | 0,15       | 0,18       | -              |
| 17.04.2025 | 0           | 0            | 0          | 0          | 0          | 0       | 0       | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 16,4      | 16,7      | -0,32 | 0,23       | 0,25       | -              |
| Итого:     | 19,97       | 0            | 4486,63    | 4579,95    | 0          | 4440,81 | 4541,98 | 0         | 0         | 600         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 19,97       |              |            |            |            |         |         |           |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 23.03.2025 | 191,106  | 30187,07 | 30724,81 | 0       | 29763    | 30385,5  | 0      |
| 17.04.2025 | 211,076  | 34673,7  | 35304,76 | 0       | 34203,81 | 34927,48 | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 16:29:01