

#120356#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 37, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261588	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	190,198	159,617	30.581
Количество тепловой энергии, система 2	102,424	102,424	0

Подпись исполнителя



Handwritten signature

#120354#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

5346 ~~7202~~
6845 9936
ВКТ-7

00261588

1

Отчёт сформирован

26.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	1,292	0	154,66	152,16	0	152,56	150,68	0	0	24	0	0	54,1	45,7	8,48	0,64	0,6
25.02.2025	-	1,341	0	154,74	152,22	0	152,57	150,67	0	0	24	0	0	55	46,3	8,78	0,65	0,6
26.02.2025	-	1,176	0	155,03	152,59	0	153,1	151,22	0	0	24	0	0	51,6	43,9	7,69	0,64	0,59
27.02.2025	-	1,039	0	141,72	139,51	0	140,02	138,28	0	0	24	0	1	50,8	43,4	7,4	0,64	0,6
28.02.2025	-	1,222	0	155,57	153,11	0	153,58	151,67	0	0	24	0	0	52,3	44,4	7,95	0,64	0,6
01.03.2025	-	1,306	0	155,19	152,7	0	153,07	151,2	0	0	24	0	0	54	45,4	8,53	0,64	0,59
02.03.2025	-	1,212	0	154,61	152,16	0	152,62	150,72	0	0	24	0	0	52,4	44,4	7,94	0,64	0,59
03.03.2025	-	1,039	0	137,68	135,51	0	136,02	134,3	0	0	24	0	0	50,9	43,3	7,61	0,64	0,59
04.03.2025	-	1,072	0	154,77	152,39	0	153,03	151,09	0	0	24	0	0	49,2	42,2	7,01	0,64	0,6
05.03.2025	-	0,939	0	154,91	152,53	0	153,35	151,43	0	0	24	0	0	46,4	40,2	6,13	0,64	0,59
06.03.2025	-	0,834	0	154,71	152,38	0	153,27	151,29	0	0	24	0	0	44	38,6	5,45	0,64	0,6
07.03.2025	-	0,87	0	154,5	152,18	0	153,02	151,06	0	0	24	0	0	45,4	39,7	5,68	0,64	0,6
08.03.2025	-	0,878	0	154,3	151,95	0	152,72	150,77	0	0	24	0	0	45,8	40	5,76	0,64	0,6
09.03.2025	-	0,836	0	154,23	151,89	0	152,72	150,76	0	0	24	0	0	45	39,5	5,46	0,64	0,59
10.03.2025	-	0,738	0	154,46	152,19	0	153,11	151,14	0	0	24	0	0	42,8	38	4,82	0,64	0,6
11.03.2025	-	1,067	0	155,31	152,92	0	153,51	151,57	0	0	24	0	0	49,9	43	6,97	0,64	0,6
12.03.2025	-	1,065	0	155,32	152,93	0	153,54	151,59	0	0	24	0	0	49,8	42,9	6,95	0,64	0,6
13.03.2025	-	1,168	0	155,22	152,79	0	153,31	151,4	0	0	24	0	0	51,6	43,9	7,65	0,64	0,59
14.03.2025	-	1,29	0	154,9	152,4	0	152,8	150,89	0	0	24	0	0	54,1	45,6	8,44	0,64	0,59
15.03.2025	-	1,297	0	154,85	152,34	0	152,7	150,83	0	0	24	0	0	54,2	45,7	8,51	0,64	0,6
16.03.2025	-	1,344	0	155,36	152,83	0	153,17	151,29	0	0	24	0	0	55,2	46,4	8,79	0,64	0,6
17.03.2025	-	1,413	0	155,9	153,32	0	153,61	151,73	0	0	24	0	0	56,2	47	9,2	0,64	0,6
18.03.2025	-	1,264	0	157,42	154,9	0	155,3	153,42	0	0	24	0	0	53,4	45,2	8,16	0,64	0,6
19.03.2025	-	1,156	0	155,26	152,8	0	153,37	151,46	0	0	24	0	0	51	43,4	7,54	0,64	0,59
20.03.2025	-	0,973	0	154,49	152,07	0	152,79	150,8	0	0	24	0	0	47,5	41,1	6,38	0,64	0,6
21.03.2025	-	0,947	0	154,37	151,99	0	152,76	150,8	0	0	24	0	0	46,5	40,3	6,2	0,64	0,59
22.03.2025	-	0,95	0	154,86	152,47	0	153,21	151,25	0	0	24	0	0	47	40,8	6,19	0,64	0,59
23.03.2025	-	0,853	0	141,44	139,29	0	140,01	138,24	0	0	24	0	0	45,7	39,6	6,1	0,64	0,59
Итого:	-	30,581	0	4295,78	4228,52	0	4244,84	4191,55	0	0	672	0	-	50,06	42,85	7,21	0,64	0,6

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.02.2025	159,617	17922,52	17631,3	0	17660,31	17447,62	0
23.03.2025	190,198	22218,3	21859,82	0	21905,15	21639,17	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения