

#124252#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 19.04.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 37, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261588	Показания прибора, Гкал 19.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	201,661	190,198	11.463
Количество тепловой энергии, система 2	102,424	102,424	0

20. 313 П

Подпись исполнителя



#124250#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 19.04.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 6845
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261588
Номер системы 1
Отчёт сформирован 21.04.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	5,5	1,032	0	155,39	153,01	0	153,68	151,73	0	0	24	0	0	48,6	41,9	6,72	0,64	0,59
25.03.2025	4,4	0,899	0	155,65	153,25	0	154,07	152,02	0	0	24	0	0	45,9	40	5,85	0,64	0,59
26.03.2025	6,9	0,977	0	156,09	153,72	0	154,47	152,51	0	0	24	0	0	47,5	41,2	6,33	0,64	0,6
27.03.2025	5,7	0,97	0	156,43	154,06	0	154,78	152,85	0	0	24	0	0	47,4	41,1	6,27	0,64	0,59
28.03.2025	8,9	0,786	0	156,13	153,8	0	154,73	152,73	0	0	24	0	0	43,4	38,3	5,09	0,64	0,59
29.03.2025	9,9	0,763	0	155,84	153,51	0	154,47	152,44	0	0	24	0	0	43,2	38,3	4,95	0,64	0,6
30.03.2025	6,8	0,895	0	155,73	153,41	0	154,19	152,27	0	0	24	0	0	46	40,2	5,8	0,64	0,6
31.03.2025	5,9	0,867	0	155,65	153,31	0	154,15	152,19	0	0	24	0	0	45	39,4	5,63	0,64	0,59
01.04.2025	-	0,966	0	156,03	153,66	0	154,45	152,49	0	0	24	0	0	46,7	40,4	6,27	0,64	0,6
02.04.2025	-	0,84	0	156,19	153,85	0	154,72	152,71	0	0	24	0	0	44,2	38,8	5,44	0,64	0,59
03.04.2025	-	0,752	0	156,05	153,76	0	154,7	152,73	0	0	24	0	0	42,6	37,8	4,85	0,64	0,59
04.04.2025	-	0,831	0	156,19	153,86	0	154,76	152,74	0	0	24	0	0	44,1	38,7	5,38	0,62	0,59
05.04.2025	-	0,903	0	123,54	121,61	0	122,11	120,57	0	0	24	0	0	50,1	42,7	7,37	0,46	0,4
06.04.2025	-	-0,018	0	1,29	1,28	0	1,29	1,28	0	0	24	0	1	26,9	43,1	-16,18	0,45	0,38
07.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	50,5	43	7,51	0,45	0,38
08.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	49,5	42,2	7,25	0,45	0,38
09.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	50,2	42,9	7,32	0,45	0,38
10.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	51,2	43,5	7,66	0,45	0,38
11.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	48,2	41,5	6,7	0,45	0,38
12.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	45,1	39,4	5,7	0,45	0,38
13.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	41,5	37	4,5	0,45	0,38
14.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	36	33	2,97	0,45	0,38
15.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	31,7	21	10,69	0,45	0,38
16.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,6	22,9	2,77	0,45	0,38
17.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,9	25	-4,1	0,34	0,3
18.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,2	25,4	-4,22	0,21	0,21
19.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,4	25,6	-4,24	0,2	0,2
Итого:	6,9	11,463	0	1996,2	1966,09	0	1976,57	1951,26	0	0	648	0	-	41,28	37,2	4,08	0,51	0,46

Общее время работы системы 648 час.

Период нормальной работы системы 648 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.03.2025	190,198	22218,3	21859,82	0	21905,15	21639,17	0
19.04.2025	201,661	24214,5	23825,91	0	23881,72	23590,43	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения