

#8111#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 39, Калининград
5346
7320
ТВ7
15025211
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.02.2023 | 10,025 | 0 | 319,105 | 0 | 0 | 314,419 | 0 | 0 | 24 | 192 | 0 | 0 | 56,3 | 48,7 | 0,44 | 0,42 | -0,5 |
| 25.02.2023 | 9,738 | 0 | 318,615 | 0 | 0 | 314,053 | 0 | 0 | 24 | 192 | 0 | 0 | 55,7 | 48,3 | 0,44 | 0,42 | 3,1 |
| 26.02.2023 | 10,095 | 0 | 318,404 | 0 | 0 | 313,729 | 0 | 0 | 24 | 192 | 0 | 0 | 56,3 | 48,6 | 0,45 | 0,42 | 1,3 |
| 27.02.2023 | 10,42 | 0 | 318,204 | 0 | 0 | 313,38 | 0 | 0 | 24 | 192 | 0 | 0 | 57,3 | 49,3 | 0,45 | 0,42 | 0,3 |
| 28.02.2023 | 10,421 | 0 | 318,231 | 0 | 0 | 313,386 | 0 | 0 | 24 | 192 | 0 | 0 | 57,4 | 49,4 | 0,45 | 0,42 | -1,2 |
| 01.03.2023 | 9,719 | 0 | 317,639 | 0 | 0 | 313,087 | 0 | 0 | 24 | 192 | 0 | 0 | 55,6 | 48,2 | 0,44 | 0,42 | -1,2 |
| 02.03.2023 | 9,783 | 0 | 317,481 | 0 | 0 | 312,927 | 0 | 0 | 24 | 192 | 0 | 0 | 55,7 | 48,2 | 0,44 | 0,42 | 3,1 |
| 03.03.2023 | 9,56 | 0 | 317,28 | 0 | 0 | 312,833 | 0 | 0 | 24 | 192 | 0 | 0 | 55 | 47,7 | 0,44 | 0,42 | 1,9 |
| 04.03.2023 | 9,409 | 0 | 316,913 | 0 | 0 | 312,566 | 0 | 0 | 24 | 192 | 0 | 0 | 54,4 | 47,2 | 0,44 | 0,42 | 3,6 |
| 05.03.2023 | 9,999 | 0 | 316,91 | 0 | 0 | 312,342 | 0 | 0 | 24 | 192 | 0 | 0 | 55,8 | 48,1 | 0,45 | 0,42 | 1,8 |
| 06.03.2023 | 10,172 | 0 | 316,849 | 0 | 0 | 312,189 | 0 | 0 | 24 | 192 | 0 | 0 | 56,4 | 48,6 | 0,45 | 0,42 | -0,5 |
| 07.03.2023 | 10,305 | 0 | 314,82 | 0 | 0 | 310,106 | 0 | 0 | 24 | 192 | 0 | 0 | 56,9 | 49 | 0,44 | 0,42 | -0,9 |
| 08.03.2023 | 10,157 | 0 | 328,962 | 0 | 0 | 324,236 | 0 | 0 | 24 | 192 | 0 | 0 | 55,8 | 48,3 | 0,44 | 0,42 | -1,6 |
| 09.03.2023 | 9,597 | 0 | 283,56 | 0 | 0 | 279,243 | 0 | 0 | 24 | 192 | 0 | 0 | 57,4 | 49,3 | 0,42 | 0,4 | -0,2 |
| 10.03.2023 | 11,038 | 0 | 334,828 | 0 | 0 | 329,627 | 0 | 0 | 24 | 192 | 0 | 0 | 58 | 50 | 0,44 | 0,41 | -3,2 |
| 11.03.2023 | 10,671 | 0 | 334,909 | 0 | 0 | 329,816 | 0 | 0 | 24 | 192 | 0 | 0 | 57,3 | 49,6 | 0,44 | 0,41 | -2,6 |
| 12.03.2023 | 10,362 | 0 | 333,263 | 0 | 0 | 328,371 | 0 | 0 | 24 | 192 | 0 | 0 | 56,3 | 48,8 | 0,44 | 0,41 | -1 |
| 13.03.2023 | 9,82 | 0 | 324,72 | 0 | 0 | 320,09 | 0 | 0 | 24 | 192 | 0 | 0 | 55,6 | 48,2 | 0,43 | 0,4 | -0,3 |
| 14.03.2023 | 9,641 | 0 | 341,723 | 0 | 0 | 336,865 | 0 | 0 | 24 | 192 | 0 | 0 | 55,4 | 48,6 | 0,44 | 0,41 | 0 |
| 15.03.2023 | 9,088 | 0 | 340,819 | 0 | 0 | 336,258 | 0 | 0 | 24 | 192 | 0 | 0 | 53,8 | 47,3 | 0,44 | 0,42 | 8,8 |
| 16.03.2023 | 7,207 | 0 | 265,203 | 0 | 0 | 261,889 | 0 | 0 | 24 | 192 | 0 | 0 | 51,9 | 45,3 | 0,38 | 0,36 | 4,4 |
| 17.03.2023 | 9,158 | 0 | 335,28 | 0 | 0 | 330,881 | 0 | 0 | 24 | 195 | 0 | 0 | 53,2 | 46,6 | 0,44 | 0,42 | 1,8 |
| 18.03.2023 | 8,934 | 0 | 329,599 | 0 | 0 | 325,322 | 0 | 0 | 24 | 195 | 0 | 0 | 52,9 | 46,4 | 0,44 | 0,42 | 2,2 |
| 19.03.2023 | 8,923 | 0 | 329,291 | 0 | 0 | 324,825 | 0 | 0 | 24 | 195 | 0 | 0 | 54 | 47,5 | 0,44 | 0,42 | 6,6 |
| 20.03.2023 | 7,523 | 0 | 328,658 | 0 | 0 | 324,766 | 0 | 0 | 24 | 195 | 0 | 0 | 50,4 | 44,9 | 0,43 | 0,41 | 8,8 |
| 21.03.2023 | 6,204 | 0 | 328,185 | 0 | 0 | 325,105 | 0 | 0 | 24 | 195 | 0 | 0 | 45,2 | 40,6 | 0,43 | 0,41 | - |
| 22.03.2023 | 6,266 | 0 | 327,925 | 0 | 0 | 324,864 | 0 | 0 | 24 | 195 | 0 | 0 | 45 | 40,4 | 0,43 | 0,41 | - |
| 23.03.2023 | 6,361 | 0 | 327,904 | 0 | 0 | 324,701 | 0 | 0 | 24 | 195 | 0 | 0 | 46,1 | 41,4 | 0,42 | 0,4 | - |
| Итого: | 260,596 | 0 | 9005,28 | 0 | 0 | 8881,876 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 62,242 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 23.02.2023 | 4813,305 | 135417,55 | 0 | 0 | 126661,078 | 0 | 0 | 20771 | 714 |
| 23.03.2023 | 5073,898 | 144422,827 | 0 | 0 | 135542,951 | 0 | 0 | 21443 | 714 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2023 7:57:27