

#33955#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 39, Калининград
5346
7320
ТВ7
15025211
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 12.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 197 | 0 | 0 | 28,3 | 29,2 | 0,33 | 0,32 | - |
| 13.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 197 | 0 | 0 | 41,6 | 37,6 | 0,42 | 0,39 | - |
| 14.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 197 | 0 | 0 | 40,4 | 36,7 | 0,42 | 0,39 | - |
| 15.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 197 | 0 | 0 | 40,4 | 36,3 | 0,44 | 0,4 | - |
| 16.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 197 | 0 | 0 | 40,3 | 36,1 | 0,43 | 0,39 | - |
| 17.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 197 | 0 | 0 | 39,8 | 35,4 | 0,43 | 0,4 | - |
| 18.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 197 | 0 | 0 | 40,1 | 35,7 | 0,43 | 0,4 | - |
| 19.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 197 | 0 | 0 | 40,1 | 35,6 | 0,44 | 0,4 | - |
| 20.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 197 | 0 | 0 | 39,6 | 34,8 | 0,44 | 0,41 | - |
| 21.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 197 | 0 | 0 | 42,4 | 35,8 | 0,42 | 0,39 | - |
| 22.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 197 | 0 | 0 | 41,1 | 34,8 | 0,38 | 0,37 | - |
| 23.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 197 | 0 | 0 | 39,7 | 33,8 | 0,44 | 0,42 | - |
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

288

288

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 11.10.2023 | 5322,16 | 153345,1 | 0 | 0 | 144341,311 | 0 | 0 | 26291 | 714 |
| 23.10.2023 | 5322,16 | 153345,1 | 0 | 0 | 144341,311 | 0 | 0 | 26579 | 714 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2023 11:27:43