

#8033#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 41, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6839
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209551
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	0,721	0,23	22,3	13,08	22,02	13,05	8,97	24	0	0	57,6	35,8	21,86	0,6	0,2	8,2
25.02.2021	0,744	0,238	22,4	12,91	22,06	12,9	9,16	24	0	0	58,3	35,9	22,41	0,6	0,2	10,7
26.02.2021	0,757	0,231	22,35	12,82	22,03	12,78	9,25	24	0	0	58,7	35,5	23,18	0,6	0,2	4,9
27.02.2021	0,764	0,244	22,63	12,69	22,32	12,68	9,64	24	0	0	58,1	35,1	22,99	0,6	0,2	3,2
28.02.2021	0,785	0,236	22,67	12,49	22,31	12,44	9,87	24	0	0	58,8	35,2	23,6	0,6	0,2	3
01.03.2021	0,769	0,227	22,63	13,56	22,21	13,54	8,67	24	0	0	60	35,8	24,22	0,6	0,2	2,5
02.03.2021	0,774	0,231	22,53	12,95	22,13	12,94	9,19	24	0	0	59,3	35,2	24,11	0,6	0,2	3,2
03.03.2021	0,802	0,262	22,61	11,53	21,21	11,49	9,72	23	1	1	61,8	36,7	25,07	0,6	0,2	1,3
04.03.2021	0,788	0,244	23,07	13,54	22,59	13,5	9,09	24	0	0	60,8	37,4	23,42	0,6	0,2	1,3
05.03.2021	0,813	0,248	23,28	14,1	22,8	14,05	8,75	24	0	0	62,6	38,1	24,52	0,6	0,2	-0,7
06.03.2021	0,867	0,276	23,77	13,01	23,29	12,95	10,34	24	0	0	62,1	37,5	24,65	0,6	0,2	1,4
07.03.2021	0,85	0,267	23,92	12,96	23,44	12,91	10,53	24	0	0	60,1	35,9	24,2	0,6	0,2	1,7
08.03.2021	0,86	0,271	24,09	13,25	23,61	13,19	10,42	24	0	0	60,8	36,5	24,3	0,6	0,2	0
09.03.2021	0,858	0,257	23,49	13,99	23,01	13,92	9,09	24	0	0	64,3	38,8	25,53	0,6	0,2	-1,7
10.03.2021	0,73	0,217	21,71	12,56	20,05	12,5	7,55	21	3	1	64,1	38,9	25,2	0,6	0,2	-0,7
11.03.2021	0,835	0,264	23,75	13,74	23,27	13,68	9,59	24	0	0	61,9	37,8	24,03	0,6	0,2	-0,8
12.03.2021	0,827	0,269	24,04	13,44	23,57	13,4	10,17	24	0	0	60	36,8	23,14	0,6	0,2	4,6
13.03.2021	0,768	0,255	23,64	13,2	23,29	13,14	10,15	24	0	0	57,3	36,1	21,14	0,6	0,2	4,9
14.03.2021	0,787	0,273	24,44	13,11	24,12	13,06	11,06	24	0	0	55,8	35,4	20,35	0,6	0,2	3,7
15.03.2021	0,78	0,251	23,74	13,76	23,34	13,72	9,62	24	0	0	58,5	36,4	22,11	0,6	0,2	3,2
16.03.2021	0,801	0,266	23,71	13,36	23,26	13,31	9,95	24	0	0	59,6	37,2	22,48	0,6	0,2	2,5
17.03.2021	0,808	0,262	23,81	13,53	23,35	13,49	9,86	24	0	0	59,6	36,7	22,97	0,6	0,2	1,6
18.03.2021	0,799	0,25	23,61	13,87	23,13	13,83	9,3	24	0	0	60,2	37,1	23,1	0,6	0,2	1
19.03.2021	0,838	0,253	23,64	13,84	23,16	13,79	9,37	24	0	0	62,1	37,4	24,76	0,6	0,2	-1,1
20.03.2021	0,79	0,22	21,21	12,3	20,77	12,24	8,53	24	0	0	63,7	37,3	26,34	0,6	0,2	-1,1
21.03.2021	0,858	0,252	21,4	10,51	20,92	10,5	10,42	24	0	0	63,2	35,5	27,75	0,6	0,2	1,8
22.03.2021	0,852	0,235	20,75	11,15	20,3	11,12	9,18	24	0	0	65,6	35,9	29,68	0,6	0,2	-
Итого:	21,625	0	621,19	351,25	607,56	350,12	0	644	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,625															

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 644

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	816,105	25877,65	15486,55	25378,23	15374,76
22.03.2021	837,73	26498,84	15837,8	25985,79	15724,88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2021 10:37:25