

#8035#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
 Адрес потребителя Артиллерийская 41, Калининград  
 Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 6838  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00209551  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	2,328	-0,035	105,69	105,91	103,21	104,65	-1,44	24	0	0	73	49,9	23,09	0,6	0,2	3,9
24.03.2021	2,07	-0,027	99,62	99,97	97,52	98,88	-1,36	24	0	0	69	47,3	21,68	0,6	0,2	4,8
25.03.2021	2,041	-0,037	103,05	103,54	100,87	102,45	-1,58	24	0	0	68,4	47,6	20,77	0,6	0,2	6,9
26.03.2021	1,999	-0,036	103,12	103,65	100,98	102,53	-1,55	24	0	0	67,9	47,5	20,35	0,6	0,2	5,1
27.03.2021	1,98	-0,038	105,21	105,79	103,04	104,63	-1,59	24	0	0	67,4	47,6	19,73	0,6	0,2	8,7
28.03.2021	1,88	-0,032	95,68	96,22	93,75	95,24	-1,49	24	0	0	66,7	46,1	20,57	0,6	0,2	5,8
29.03.2021	2,025	-0,038	105,52	106,14	103,35	104,96	-1,61	24	0	0	67,8	47,7	20,13	0,6	0,2	7,8
30.03.2021	2,073	-0,045	110,69	111,33	108,35	110,1	-1,75	24	0	0	68,3	48,6	19,73	0,6	0,2	9,8
31.03.2021	2,023	-0,049	112,76	113,48	110,39	112,2	-1,81	24	0	0	68	49,1	18,89	0,6	0,2	8,7
01.04.2021	1,96	-0,037	103,18	103,72	101,06	102,61	-1,55	24	0	0	67,3	47,4	19,91	0,6	0,2	4,7
02.04.2021	1,965	-0,031	98,19	98,63	96,14	97,6	-1,46	24	0	0	67,6	46,6	20,95	0,6	0,2	3,8
03.04.2021	1,95	-0,029	95,37	95,76	93,42	94,82	-1,4	24	0	0	67,3	46	21,35	0,6	0,2	3,8
04.04.2021	1,977	-0,031	96,96	97,39	94,98	96,43	-1,45	24	0	0	67,5	46,2	21,32	0,6	0,2	4,2
05.04.2021	1,834	-0,023	89,23	89,62	87,48	88,78	-1,3	24	0	0	66,1	44,7	21,42	0,6	0,2	2,7
06.04.2021	1,95	-0,044	90,57	91,47	88,69	90,6	-1,91	24	0	0	68,1	45,4	22,69	0,6	0,2	2,6
07.04.2021	1,958	-0,031	89,9	90,59	88,05	89,71	-1,66	24	0	0	67,9	45	22,86	0,6	0,2	2,8
08.04.2021	2,035	-0,035	96,77	97,26	94,73	96,26	-1,53	24	0	0	68,2	46,2	22,05	0,6	0,2	4,3
09.04.2021	2,066	-0,04	104,03	104,6	101,85	103,5	-1,65	24	0	0	67,8	47	20,84	0,6	0,2	7,2
10.04.2021	2,027	-0,038	103,92	104,45	101,75	103,35	-1,6	24	0	0	67,6	47,1	20,48	0,6	0,2	4,9
11.04.2021	2,052	-0,042	110,57	111,25	108,24	109,96	-1,72	24	0	0	68,1	48,6	19,53	0,6	0,2	10,3
12.04.2021	1,948	-0,042	109,44	110,12	107,19	108,88	-1,69	24	0	0	67,3	48,6	18,75	0,6	0,2	7,7
13.04.2021	1,881	-0,031	101,4	101,97	99,38	100,87	-1,49	24	0	0	66,3	46,9	19,46	0,6	0,2	4,7
14.04.2021	1,817	-0,027	94,42	94,92	92,59	93,96	-1,37	24	0	0	65,3	45,2	20,12	0,6	0,2	4,1
15.04.2021	1,895	-0,032	98,44	99,01	96,52	98,03	-1,51	24	0	0	65,9	45,7	20,16	0,6	0,2	5,8
16.04.2021	1,904	-0,034	99,88	100,46	97,93	99,47	-1,54	24	0	0	65,7	45,7	19,98	0,6	0,2	5,6
17.04.2021	1,936	-0,045	106,65	107,37	104,52	106,25	-1,73	24	0	0	66,2	47,1	19,09	0,6	0,2	8,3
18.04.2021	1,915	-0,047	110,51	111,31	108,32	110,08	-1,76	24	0	0	66,2	47,9	18,25	0,6	0,2	10,4
19.04.2021	1,893	-0,044	112	112,84	109,79	111,56	-1,77	24	0	0	66,2	48,4	17,81	0,6	0,2	11
20.04.2021	1,849	-0,049	111,59	112,44	109,4	111,19	-1,79	24	0	0	65,7	48,2	17,45	0,6	0,2	9,9
21.04.2021	1,877	-0,046	111,03	111,87	108,8	110,59	-1,79	24	0	0	66,4	48,5	17,84	0,6	0,2	8,6
22.04.2021	1,832	-0,035	99,67	100,27	97,72	99,25	-1,53	24	0	0	65,6	46,4	19,27	0,6	0,2	4,6
23.04.2021	1,862	-0,035	96,76	97,3	94,84	96,31	-1,47	24	0	0	65,9	45,7	20,14	0,6	0,2	-
Итого:	62,802	0	3271,82	3290,65	3204,85	3255,7	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,802															

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	1466,915	66715,31	64735	65233,33	64005,07
23.04.2021	1529,717	69987,13	68025,65	68438,18	67260,77

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.04.2021 18:29:19