

#126221#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК

Артиллерийская 41, Калининград

5346

6839

ВКТ-7

00209551

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,771	0,239	23,66	14,62	23,23	14,57	8,66	24	0	0	60	37,4	22,63	0,6	0,2	5,5
25.03.2025	0,798	0,258	23,55	13,69	23,12	13,65	9,47	24	0	0	60,1	37	23,07	0,6	0,2	4,4
26.03.2025	0,781	0,248	23,27	13,79	22,84	13,75	9,09	24	0	0	60,1	37,1	23,01	0,6	0,2	6,9
27.03.2025	0,759	0,238	22,76	13,61	22,35	13,57	8,78	24	0	0	60	37	22,97	0,6	0,2	5,7
28.03.2025	0,755	0,246	22,41	13,12	22,01	13,12	8,89	24	0	0	59,9	36,9	23	0,6	0,2	8,9
29.03.2025	0,783	0,256	22,49	12,45	22,09	12,41	9,68	24	0	0	60	36,8	23,23	0,6	0,2	9,9
30.03.2025	0,806	0,272	22,74	12,17	22,34	12,14	10,2	24	0	0	60	36,7	23,3	0,6	0,2	6,8
31.03.2025	0,776	0,256	22,38	12,57	21,99	12,53	9,46	24	0	0	60	36,6	23,41	0,6	0,2	5,9
01.04.2025	0,779	0,243	22,22	12,54	21,84	12,52	9,32	24	0	0	60,1	36	24,05	0,6	0,2	-
02.04.2025	0,76	0,243	22,11	12,79	21,74	12,78	8,96	24	0	0	60,2	36,6	23,53	0,6	0,2	-
03.04.2025	0,741	0,235	21,9	12,91	21,53	12,88	8,65	24	0	0	60,1	37	23,12	0,6	0,2	-
04.04.2025	0,727	0,244	21,68	12,65	21,32	12,61	8,71	24	0	0	60	37,5	22,51	0,6	0,2	-
05.04.2025	0,77	0,228	21,86	12,31	21,5	12,3	9,2	24	0	0	59,9	35,3	24,59	0,6	0,2	-
06.04.2025	0,768	0,245	22,47	13,11	22,08	13,08	9	24	0	0	60,1	36,5	23,62	0,6	0,2	-
07.04.2025	0,751	0,221	22,09	13,14	21,71	13,1	8,61	24	0	0	60	36,1	23,92	0,6	0,2	-
08.04.2025	0,719	0,203	21,92	13,94	21,58	13,91	7,67	24	0	0	60,1	36,4	23,64	0,6	0,2	-
09.04.2025	0,754	0,221	22,31	13,43	21,92	13,4	8,52	24	0	0	59,9	36,1	23,81	0,6	0,2	-
10.04.2025	0,76	0,223	22,26	13,34	21,87	13,34	8,53	24	0	0	60,1	35,8	24,24	0,6	0,2	-
11.04.2025	0,715	0,205	21,7	13,68	21,33	13,66	7,67	24	0	0	60	36,2	23,79	0,6	0,2	-
12.04.2025	0,755	0,227	22,01	12,94	21,63	12,91	8,72	24	0	0	60	36	24,01	0,6	0,2	-
13.04.2025	0,756	0,25	22,24	12,86	21,86	12,83	9,03	24	0	0	60	37,1	22,91	0,6	0,2	-
14.04.2025	0,696	0,217	21,62	13,51	21,26	13,47	7,79	24	0	0	59,9	37,4	22,48	0,6	0,2	-
15.04.2025	0,723	0,235	21,78	12,96	21,41	12,92	8,49	24	0	0	59,9	37,4	22,51	0,6	0,2	-
16.04.2025	0,69	0,223	21,09	13,07	20,81	13,06	7,75	24	0	0	60	37,4	22,55	0,6	0,2	-
17.04.2025	0,703	0,218	20,97	12,55	20,64	12,54	8,1	24	0	0	59,9	36,7	23,16	0,6	0,2	-
18.04.2025	0,699	0,223	20,76	12,23	20,45	12,22	8,23	24	0	0	59,8	36,8	23	0,6	0,2	-
19.04.2025	0,716	0,224	20,94	12,22	20,64	12,22	8,42	24	0	0	59,8	36,3	23,46	0,6	0,2	-
20.04.2025	0,699	0,223	20,98	12,52	20,66	12,52	8,14	24	0	0	59,6	36,5	23,06	0,6	0,2	-
21.04.2025	0,699	0,212	20,88	12,4	20,57	12,4	8,17	24	0	0	58,9	35,4	23,42	0,6	0,2	-
22.04.2025	0,705	0,203	20,95	12,6	20,64	12,6	8,04	24	0	0	59,1	35,1	24,07	0,6	0,2	-
23.04.2025	0,731	0,231	21,2	12,16	20,9	12,16	8,74	24	0	0	59,3	35,1	24,16	0,6	0,2	-
Итого:	23,045	0	681,2	401,88	669,86	401,17	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,045															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	750,382	21704,72	12678,42	21324,78	12633,49
23.04.2025	773,427	22385,92	13080,3	21994,64	13034,66

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:48:58