

#130780#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 41, Калининград
5346
6839
ВКТ-7
00209551
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,731	0,21	21,13	12,45	20,83	12,45	8,38	24	0	0	59,2	34,3	24,83	0,6	0,2	-
25.04.2025	0,726	0,19	20,9	12,73	20,61	12,73	7,88	24	0	0	59,2	33,3	25,94	0,6	0,2	-
26.04.2025	0,749	0,202	21,54	12,9	21,23	12,9	8,33	24	0	0	59,1	33,3	25,8	0,6	0,2	-
27.04.2025	0,779	0,227	22,07	12,55	21,72	12,55	9,17	24	0	0	59,1	33,8	25,33	0,6	0,2	-
28.04.2025	0,766	0,225	21,58	12,17	21,25	12,17	9,08	24	0	0	59,2	33,7	25,46	0,6	0,2	-
29.04.2025	0,725	0,198	21,14	12,91	20,84	12,91	7,93	24	0	0	59,2	33,8	25,33	0,6	0,2	-
30.04.2025	0,758	0,208	20,95	11,73	20,68	11,73	8,95	24	0	0	59,1	32,7	26,37	0,6	0,2	-
01.05.2025	0,74	0,195	20,75	11,92	20,44	11,92	8,52	24	0	0	59,1	32,8	26,24	0,6	0,2	-
02.05.2025	0,746	0,201	20,79	11,63	20,49	11,63	8,86	24	0	0	59,1	33,1	26,02	0,6	0,2	-
03.05.2025	0,665	0,187	19,73	10,49	18,53	10,49	8,04	22	2	1	58,6	33,1	25,44	0,6	0,2	-
04.05.2025	0,756	0,23	21,31	11,54	20,99	11,52	9,47	24	0	0	59	34,4	24,61	0,6	0,2	-
05.05.2025	0,759	0,212	21,15	11,92	20,88	11,92	8,96	24	0	0	59	32,8	26,2	0,6	0,2	-
06.05.2025	0,747	0,194	21,16	12,22	20,87	12,22	8,65	24	0	0	58,5	32,3	26,15	0,6	0,2	-
07.05.2025	0,76	0,204	21,14	12,06	20,82	12,06	8,76	24	0	0	59,2	32,6	26,63	0,6	0,2	-
08.05.2025	0,769	0,204	21	11,6	20,7	11,6	9,1	24	0	0	59	32	27,03	0,6	0,2	-
09.05.2025	0,782	0,208	21,09	11,32	20,77	11,32	9,45	24	0	0	59,1	31,8	27,27	0,6	0,2	-
10.05.2025	0,785	0,214	21,12	11,32	20,81	11,32	9,49	24	0	0	59,2	32	27,16	0,6	0,2	-
11.05.2025	0,789	0,229	21,49	11,48	21,15	11,48	9,67	24	0	0	59,2	32,6	26,56	0,6	0,2	-
12.05.2025	0,785	0,228	21,41	11,38	21,08	11,38	9,7	24	0	0	59	32,6	26,44	0,6	0,2	-
13.05.2025	0,753	0,195	20,84	11,79	20,55	11,79	8,76	24	0	0	58,9	32,2	26,68	0,6	0,2	-
14.05.2025	0,746	0,197	20,92	11,94	20,63	11,94	8,69	24	0	0	58,8	32,4	26,5	0,6	0,2	-
15.05.2025	0,751	0,194	21,06	12,28	20,77	12,28	8,49	24	0	0	58,9	32,3	26,61	0,6	0,2	-
16.05.2025	0,756	0,203	21,11	12,18	20,79	12,18	8,61	24	0	0	59,2	32,5	26,69	0,6	0,2	-
17.05.2025	0,755	0,19	20,99	12,2	20,69	12,2	8,49	24	0	0	59,2	32,4	26,76	0,6	0,2	-
18.05.2025	0,779	0,216	21,52	11,94	21,18	11,94	9,24	24	0	0	59,3	33	26,31	0,6	0,2	-
19.05.2025	0,75	0,204	21,12	12,32	20,82	12,32	8,5	24	0	0	59,3	33,1	26,21	0,6	0,2	-
20.05.2025	0,728	0,188	20,96	12,71	20,67	12,71	7,96	24	0	0	59,1	33,2	25,89	0,6	0,2	-
21.05.2025	0,742	0,206	21,05	12,23	20,74	12,23	8,51	24	0	0	59,2	33,5	25,75	0,6	0,2	-
22.05.2025	0,738	0,204	21,04	12,42	20,76	12,42	8,34	24	0	0	59,3	33,7	25,61	0,6	0,2	-
23.05.2025	0,723	0,201	20,92	12,55	20,63	12,55	8,08	24	0	0	59,3	33,9	25,34	0,6	0,2	-
Итого:	22,538	0	632,98	360,88	622,92	360,86	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,538															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	773,427	22385,92	13080,3	21994,64	13034,66
23.05.2025	795,965	23018,9	13441,18	22617,56	13395,52

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:17:20