

#119448#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/25г.-23/03/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская, 46 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00 °C

Заводской номер 00261574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0х3478

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.02.2025	58,25	32,85	25,4	17,3	17,03	8,77	8,77	8,26	6,37	1,24	0,629	0,409	24	0	
24.02.2025	57,65	32,84	24,81	15,97	15,73	8,88	8,88	6,85	6,37	1,27	0,554	0,336	24	0	
25.02.2025	57,76	32,72	25,04	16,63	16,37	8,76	8,76	7,61	6,31	1,41	0,588	0,375	24	0	*
26.02.2025	57,64	32,88	24,76	15,81	15,56	8,87	8,87	6,69	6,3	1,35	0,542	0,326	24	0	*
27.02.2025	57,8	32,85	24,95	16,58	16,31	8,72	8,72	7,59	6,39	1,39	0,589	0,371	24	0	*
28.02.2025	57,8	32,93	24,87	16,3	16,05	8,76	8,76	7,29	6,28	1,3	0,572	0,356	24	0	
01.03.2025	57,94	32,74	25,2	16,87	16,59	8,64	8,64	7,95	6,36	1,29	0,608	0,388	24	0	
02.03.2025	57,92	32,2	25,72	17,69	17,39	8,56	8,56	8,83	6,39	1,36	0,651	0,436	24	0	*
03.03.2025	57,96	31,74	26,22	17,06	16,8	8,59	8,59	8,21	6,28	1,27	0,626	0,401	24	0	
04.03.2025	57,86	31,43	26,43	16,42	16,16	8,69	8,69	7,47	6,33	1,36	0,595	0,365	24	0	*
05.03.2025	57,97	31,61	26,36	17,21	16,92	8,43	8,43	8,49	6,29	1,38	0,638	0,417	24	0	*
06.03.2025	57,94	31,95	25,99	17,02	16,76	8,54	8,54	8,22	6,32	1,27	0,625	0,403	24	0	
07.03.2025	57,83	32,4	25,43	16,1	15,84	8,57	8,57	7,27	6,43	1,27	0,571	0,358	24	0	
08.03.2025	57,8	32,53	25,27	16,85	16,59	8,47	8,47	8,12	6,33	1,19	0,611	0,395	24	0	
09.03.2025	57,9	32,68	25,22	16,41	16,16	8,53	8,53	7,63	6,32	1,34	0,588	0,375	24	0	
10.03.2025	57,86	32,74	25,12	16,2	15,94	8,41	8,41	7,53	6,27	1,22	0,578	0,373	24	0	
11.03.2025	57,72	32,54	25,18	15,44	15,18	8,59	8,59	6,59	6,37	1,26	0,534	0,321	24	0	
12.03.2025	58,02	32,62	25,4	16,51	16,25	8,44	8,44	7,81	6,35	1,31	0,597	0,384	24	0	
13.03.2025	57,7	32,66	25,04	17,04	16,76	8,46	8,46	8,3	6,31	1,25	0,615	0,405	24	0	
14.03.2025	58,12	32,69	25,43	16,49	16,23	8,61	8,61	7,62	6,3	1,29	0,594	0,374	24	0	
15.03.2025	58	32,68	25,32	15,63	15,39	8,27	8,27	7,12	6,33	1,35	0,559	0,351	23	1	*
16.03.2025	58,26	32,5	25,76	17,75	17,48	8,37	8,37	9,11	6,29	1,3	0,665	0,45	24	0	
17.03.2025	57,97	32,51	25,46	16,03	15,77	8,62	8,62	7,15	6,33	1,34	0,569	0,352	24	0	
18.03.2025	57,87	31,95	25,92	16,17	15,9	8,52	8,52	7,38	6,39	1,29	0,583	0,365	24	0	
19.03.2025	57,93	32,15	25,78	16,41	16,15	8,62	8,62	7,53	6,41	1,28	0,59	0,368	24	0	
20.03.2025	57,99	32,45	25,54	16,64	16,38	8,54	8,54	7,84	6,34	1,24	0,601	0,387	24	0	
21.03.2025	57,95	32,51	25,44	16,56	16,3	8,53	8,53	7,77	6,37	1,36	0,598	0,382	24	0	*
22.03.2025	57,9	32,67	25,23	16,2	15,96	8,6	8,6	7,36	6,3	1,42	0,577	0,362	24	0	*
23.03.2025	58,2	32,98	25,22	16,44	16,17	8,15	8,15	8,02	6,11	1,4	0,6	0,395	22	2	*
Итого:				479,73	472,12	248,51	248,51	223,61			17,247	10,98	693	3	
Средние:	57,91	32,48	25,43						6,32	1,31					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/02/2524:00	6199,83	6101,86	3241,72	3241,72	2860,14	219,523	144,468	9081	28
23/03/2524:00	6679,56	6573,98	3490,23	3490,23	3083,75	236,77	155,448	9774	31
Итого:	479,73	472,12	248,51	248,51	223,61	17,247	10,98	693	3

Период нормальной работы 6903ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 3ч

Время работы прибора после сброса 9813ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

