

#124638#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

22/03/25г.-22/04/25г.

Абонент: _УКЛР

Адрес: _Артиллерийская,46 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 9.00 °C

Заводской номер 00261574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0х3478

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.2025	57,9	32,67	25,23	16,2	15,96	8,6	8,6	7,36	6,3	1,42	0,577	0,362	24	0	*
23.03.2025	58,2	32,98	25,22	16,44	16,17	8,15	8,15	8,02	6,11	1,4	0,6	0,395	22	2	*
24.03.2025	58,29	33,82	24,47	17,11	16,85	8,98	8,98	7,87	6,29	1,34	0,607	0,387	24	0	
25.03.2025	58,31	33,89	24,42	16,54	16,29	8,93	8,93	7,36	6,33	1,29	0,581	0,363	24	0	
26.03.2025	58,25	33,94	24,31	16,58	16,32	9,21	9,21	7,11	6,32	1,35	0,573	0,349	24	0	
27.03.2025	58,29	34,1	24,19	16,62	16,37	9,24	9,24	7,13	6,41	1,33	0,572	0,351	24	0	*
28.03.2025	57,98	33,77	24,21	16,3	16,05	9,44	9,44	6,61	6,29	1,42	0,55	0,326	24	0	
29.03.2025	58,26	34,02	24,24	17,25	16,98	9,37	9,37	7,61	6,38	1,5	0,603	0,374	24	0	
30.03.2025	58,37	33,84	24,53	17,5	17,23	9,23	9,23	8	6,3	1,34	0,62	0,398	24	0	
31.03.2025	58,34	33,84	24,5	17,33	17,07	9,24	9,24	7,83	6,33	1,41	0,613	0,386	24	0	
01.04.2025	58,35	33,4	24,95	17,26	16,99	9,1	9,1	7,89	6,35	1,54	0,616	0,39	24	0	
02.04.2025	58,3	33,44	24,86	16,92	16,65	9,08	9,08	7,57	6,29	1,55	0,599	0,374	24	0	
03.04.2025	58,35	33,63	24,72	16,91	16,64	9	9	7,64	6,35	1,45	0,604	0,38	24	0	
04.04.2025	58,25	33,38	24,87	16,63	16,37	9,08	9,08	7,29	6,34	1,59	0,587	0,359	24	0	*
05.04.2025	58,33	33,05	25,28	16,74	16,47	8,94	8,94	7,53	6,44	1,64	0,594	0,373	24	0	
06.04.2025	58,29	32,32	25,97	17,7	17,42	8,76	8,76	8,66	6,36	1,71	0,655	0,428	24	0	*
07.04.2025	58,14	32,74	25,4	16,44	16,18	8,87	8,87	7,31	6,3	1,57	0,585	0,359	24	0	
08.04.2025	58,26	32,77	25,49	16,7	16,44	8,84	8,84	7,6	6,44	1,47	0,6	0,376	24	0	
09.04.2025	58,23	32,64	25,59	16,79	16,52	8,73	8,73	7,79	6,37	1,46	0,605	0,383	24	0	
10.04.2025	58,16	32,52	25,64	16,34	16,08	8,69	8,69	7,39	6,29	1,51	0,587	0,363	24	0	
11.04.2025	58,22	32,7	25,52	16,64	16,37	8,71	8,71	7,66	6,39	1,47	0,599	0,378	24	0	
12.04.2025	58,22	32,98	25,24	16,19	15,92	8,6	8,6	7,32	6,33	1,53	0,576	0,36	24	0	
13.04.2025	58,38	33,4	24,98	17,1	16,83	8,41	8,41	8,42	6,27	1,51	0,623	0,416	24	0	
14.04.2025	58,13	33,78	24,35	16,76	16,49	8,54	8,54	7,95	6,34	1,6	0,599	0,392	24	0	
15.04.2025	58,21	33,46	24,75	16,79	16,52	8,49	8,49	8,03	6,34	1,54	0,606	0,395	24	0	
16.04.2025	58,28	33,18	25,1	16,49	16,22	8,34	8,34	7,88	6,37	1,77	0,599	0,39	24	0	
17.04.2025	58,24	33,12	25,12	16,61	16,34	8,23	8,23	8,11	6,36	1,71	0,606	0,401	24	0	
18.04.2025	58,26	33,44	24,82	16,36	16,08	8,13	8,13	7,95	6,31	1,76	0,594	0,392	24	0	
19.04.2025	58,04	33,39	24,65	15,31	15,06	8,29	8,29	6,77	6,44	1,74	0,535	0,333	24	0	
20.04.2025	58,07	33,08	24,99	15,77	15,52	8,25	8,25	7,27	6,45	2,07	0,563	0,358	24	0	
21.04.2025	57,85	32,61	25,24	16,69	16,42	7,92	7,92	8,5	6,21	1,7	0,614	0,418	24	0	
22.04.2025	57,68	32,06	25,62	15,29	15,03	8,06	8,06	6,97	6,53	1,7	0,545	0,344	24	0	
Итого:				532,3	523,85	279,45	279,45	244,4			18,987	12,053	766	2	
Средние:	58,2	33,24	24,95						6,34	1,54					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/03/2524:00	6646,92	6541,85	3473,48	3473,48	3068,37	235,593	154,691	9728	29
22/04/2524:00	7179,22	7065,7	3752,93	3752,93	3312,77	254,58	166,744	10494	31
Итого:	532,3	523,85	279,45	279,45	244,4	18,987	12,053	766	2

Период нормальной работы 26 рабочих дней
Период отсутств. счета тепл. энергии 1
Время работы прибора после сброса 105349

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

