

#126280#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 47, Калининград
5346
5926
ВКТ-7
00207566
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,258	-0,119	236,27	237,04	231,13	233,71	-2,58	24	0	0	69,5	54,8	14,67	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	3,254	-0,119	238,05	238,83	232,86	235,45	-2,59	24	0	0	69,7	55,1	14,56	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	3,291	-0,126	243,54	244,43	238,28	240,97	-2,69	24	0	0	69,5	55	14,41	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	3,207	-0,118	229,82	230,57	224,82	227,36	-2,54	24	0	0	69,5	54,7	14,85	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	3,181	-0,122	243,87	244,82	238,59	241,28	-2,69	24	0	0	69,6	55,7	13,93	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	3,198	-0,15	259,41	260,74	253,81	256,9	-3,09	24	0	0	69,5	56,2	13,25	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	3,158	-0,137	244,44	245,56	239,15	242,01	-2,86	24	0	0	69,4	55,5	13,83	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	3,178	-0,129	242,14	243,2	236,92	239,69	-2,77	24	0	0	69,5	55,5	14,03	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	3,223	-0,122	227,21	228,08	222,23	224,86	-2,63	24	0	0	69,8	54,7	15,12	0,6	0,4	-
02.04.2025	3,187	-0,12	233,11	234,03	228,04	230,68	-2,64	24	0	0	69,7	55,1	14,58	0,6	0,4	-
03.04.2025	3,142	-0,129	241,51	242,57	236,25	239,03	-2,78	24	0	0	69,7	55,8	13,93	0,6	0,4	-
04.04.2025	3,192	-0,129	233,5	234,46	228,37	231,1	-2,73	24	0	0	70	55,4	14,61	0,6	0,4	-
05.04.2025	3,235	-0,11	213,07	213,79	208,35	210,86	-2,51	24	0	0	70,3	54,2	16,15	0,6	0,4	-
06.04.2025	3,461	-0,121	214,63	215,28	209,6	212,2	-2,6	24	0	0	72,5	55,3	17,17	0,6	0,4	-
07.04.2025	3,358	-0,112	213,75	214,36	208,85	211,36	-2,51	24	0	0	71,6	54,9	16,72	0,6	0,4	-
08.04.2025	3,221	-0,109	210,3	210,94	205,63	208,06	-2,43	24	0	0	70,3	54	16,26	0,6	0,4	-
09.04.2025	3,225	-0,105	209,39	210,01	204,78	207,16	-2,38	24	0	0	70	53,7	16,33	0,6	0,4	-
10.04.2025	3,264	-0,1	203,61	204,15	199,11	201,4	-2,29	24	0	0	70,4	53,5	16,98	0,6	0,4	-
11.04.2025	3,252	-0,109	219,04	219,74	214,23	216,69	-2,46	24	0	0	70	54,2	15,78	0,6	0,4	-
12.04.2025	3,261	-0,119	228,88	229,62	223,81	226,38	-2,57	24	0	0	70,1	55	15,18	0,6	0,4	-
13.04.2025	3,185	-0,133	244,67	245,67	239,31	242,08	-2,77	24	0	0	70	56	13,93	0,6	0,4	-
14.04.2025	3,005	-0,12	231,27	232,17	226,21	228,8	-2,59	24	0	0	69,8	55,9	13,89	0,6	0,4	-
15.04.2025	2,921	-0,11	223,2	224,1	218,48	220,95	-2,47	24	0	0	68,6	54,7	13,94	0,6	0,4	-
16.04.2025	1,221	-0,039	91,81	91,92	89,85	90,63	-0,78	24	0	1	69	55	14,06	0,6	0,4	-
17.04.2025	0	0	0,14	0	0,14	0	0,14	24	0	1	21,3	22,4	-1,07	0,6	0,4	-
Итого:	75,078	0	5376,63	5396,08	5258,8	5319,61	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	75,078															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	4456,549	274000,46	276183,34	267920,54	272565,09
17.04.2025	4531,627	279377,09	281579,42	273179,34	277884,7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 14:25:28