

#130816#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 47, Калининград
5346
5927
ВКТ-7
00207566
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,706	0,387	22,9	14,33	22,52	14,09	8,43	24	0	0	59,7	45,4	14,31	0,42	0,38	-
25.04.2025	0,725	0,402	22,94	13,97	22,52	13,74	8,78	24	0	0	59,7	45,2	14,49	0,42	0,38	-
26.04.2025	0,73	0,389	23,57	14,82	23,16	14,59	8,57	24	0	0	59,6	44,8	14,85	0,42	0,38	-
27.04.2025	0,849	0,487	25,7	14,89	25,29	14,65	10,64	24	0	0	59,6	45	14,63	0,42	0,38	-
28.04.2025	0,762	0,405	24,34	15,21	23,93	14,97	8,96	24	0	0	59,6	44,4	15,19	0,42	0,38	-
29.04.2025	0,713	0,364	23,47	15,29	23,1	15,05	8,05	24	0	0	59,6	44,3	15,37	0,42	0,38	-
30.04.2025	0,761	0,411	24,17	14,99	23,78	14,75	9,03	24	0	0	59,6	44,7	14,95	0,42	0,38	-
01.05.2025	0,768	0,42	24,22	14,86	23,81	14,62	9,19	24	0	0	59,7	44,8	14,88	0,42	0,38	-
02.05.2025	0,708	0,372	23,27	14,95	22,89	14,72	8,17	24	0	0	59,6	44,6	15,03	0,42	0,38	-
03.05.2025	0,659	0,367	22,12	13,65	21,79	13,44	8,35	22	2	1	57,6	44,3	13,31	0,42	0,38	-
04.05.2025	0,766	0,479	23,48	13,3	23,08	13,07	10,01	24	0	0	59,6	46,8	12,86	0,42	0,38	-
05.05.2025	0,717	0,413	22,69	13,61	22,31	13,41	8,9	24	0	0	59,4	45,4	13,99	0,42	0,38	-
06.05.2025	0,716	0,389	23,22	14,34	22,86	14,16	8,7	24	0	0	58,7	44,3	14,44	0,42	0,38	-
07.05.2025	0,663	0,324	22,56	15,12	22,17	14,9	7,27	24	0	0	59,6	44,2	15,44	0,42	0,38	-
08.05.2025	0,8	0,43	25,27	15,58	24,85	15,34	9,51	24	0	0	59,5	44,2	15,26	0,42	0,38	-
09.05.2025	0,738	0,375	24,16	15,65	23,76	15,41	8,35	24	0	0	59,7	44,2	15,44	0,42	0,38	-
10.05.2025	0,75	0,384	24,57	15,89	24,16	15,65	8,51	24	0	0	59,7	44,2	15,5	0,42	0,38	-
11.05.2025	0,851	0,477	26,12	15,52	25,68	15,28	10,4	24	0	0	59,7	44,8	14,93	0,42	0,38	-
12.05.2025	0,695	0,348	23,78	15,88	23,37	15,64	7,73	24	0	0	59,6	44,4	15,16	0,42	0,38	-
13.05.2025	0,743	0,398	24,39	15,54	23,99	15,3	8,69	24	0	0	59,5	44,9	14,62	0,42	0,38	-
14.05.2025	0,746	0,387	24,45	15,73	24,05	15,49	8,56	24	0	0	59,6	44,5	15,09	0,42	0,38	-
15.05.2025	0,725	0,371	24,2	15,81	23,8	15,57	8,23	24	0	0	59,4	44,2	15,23	0,42	0,38	-
16.05.2025	0,729	0,37	24,22	15,84	23,82	15,6	8,22	24	0	0	59,6	44,3	15,32	0,42	0,38	-
17.05.2025	0,721	0,362	24,14	15,95	23,73	15,71	8,02	24	0	0	59,5	44,2	15,32	0,42	0,38	-
18.05.2025	0,81	0,434	25,67	15,92	25,25	15,68	9,57	24	0	0	59,6	44,3	15,28	0,42	0,38	-
19.05.2025	0,741	0,395	24,53	15,8	24,14	15,56	8,58	24	0	0	59,5	44,8	14,73	0,42	0,38	-
20.05.2025	0,721	0,372	24,04	15,69	23,66	15,45	8,21	24	0	0	59,5	44,6	14,92	0,42	0,38	-
21.05.2025	0,776	0,429	25,07	15,57	24,63	15,33	9,3	24	0	0	59,6	45	14,53	0,42	0,38	-
22.05.2025	0,684	0,348	23,52	15,73	23,13	15,49	7,64	24	0	0	59,6	44,8	14,76	0,42	0,38	-
23.05.2025	0,678	0,339	23,43	15,77	23,03	15,53	7,5	24	0	0	59,5	44,6	14,85	0,42	0,38	-
Итого:	22,151	0	720,21	455,2	708,26	448,19	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,151															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	1690,708	56135,72	33823,45	55248,8	33555,71
23.05.2025	1712,859	56855,93	34278,65	55957,06	34003,9

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:09:02