

#126266#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 19.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 49, Калининград
5346
9923
ВКТ-7
00261570
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,768	0	107,76	103,28	0	105,4	101,94	0	0	24	0	0	69,4	52,7	16,75	0,55	0,42	5,5
25.03.2025	1,794	0	109,42	104,51	0	107,05	103,14	0	0	24	0	0	69,5	52,8	16,75	0,55	0,42	4,4
26.03.2025	1,811	0	111,83	106,83	0	109,44	105,43	0	0	24	0	0	69,3	52,8	16,53	0,53	0,42	6,9
27.03.2025	1,76	0	105,57	100,79	0	103,31	99,49	0	0	24	0	0	69,3	52,3	17	0,54	0,41	5,7
28.03.2025	1,778	0	112,32	107,22	0	109,9	105,77	0	0	24	0	0	69,4	53,3	16,14	0,56	0,41	8,9
29.03.2025	1,806	0	119,54	114,29	0	116,96	112,75	0	0	24	0	0	69,5	54	15,42	0,55	0,42	9,9
30.03.2025	1,77	0	112,74	107,51	0	110,32	106,08	0	0	24	0	0	69,2	53,2	16,02	0,55	0,42	6,8
31.03.2025	1,788	0	111,74	106,53	0	109,33	105,14	0	0	24	0	0	69,3	53	16,35	0,53	0,42	5,9
01.04.2025	1,791	0	104,63	99,7	0	102,35	98,41	0	0	24	0	0	69,6	52,1	17,48	0,53	0,42	-
02.04.2025	1,781	0	107,59	102,51	0	105,27	101,21	0	0	24	0	0	69,5	52,6	16,9	0,54	0,41	-
03.04.2025	1,782	0	111,79	106,43	0	109,33	105,04	0	0	24	0	0	69,6	53,3	16,28	0,53	0,42	-
04.04.2025	1,775	0	107,7	102,63	0	105,38	101,27	0	0	24	0	0	69,8	52,9	16,83	0,52	0,43	-
05.04.2025	1,755	0	97,92	93,53	0	95,78	92,35	0	0	24	0	0	70,1	51,8	18,31	0,52	0,42	-
06.04.2025	1,863	0	98,48	93,92	0	96,19	92,7	0	0	24	0	0	72,2	52,9	19,36	0,52	0,42	-
07.04.2025	1,827	0	98,53	93,85	0	96,28	92,65	0	0	24	0	0	71,3	52,3	18,99	0,52	0,43	-
08.04.2025	1,751	0	96,63	92,16	0	94,5	91,01	0	0	24	0	0	70	51,4	18,52	0,52	0,43	-
09.04.2025	1,748	0	96,22	91,85	0	94,12	90,72	0	0	24	0	0	69,7	51,1	18,57	0,52	0,43	-
10.04.2025	1,756	0	93,54	89,32	0	91,48	88,24	0	0	24	0	0	70,1	50,9	19,18	0,52	0,42	-
11.04.2025	1,783	0	100,95	96,31	0	98,77	95,09	0	0	24	0	0	69,7	51,7	18,02	0,53	0,42	-
12.04.2025	1,803	0	105,84	100,93	0	103,54	99,62	0	0	24	0	0	69,9	52,5	17,41	0,54	0,41	-
13.04.2025	1,79	0	113,43	108,17	0	110,93	106,71	0	0	24	0	0	69,8	53,7	16,14	0,51	0,4	-
14.04.2025	1,688	0	107,26	102,02	0	104,91	100,69	0	0	24	0	0	69,6	53,4	16,1	0,49	0,39	-
15.04.2025	1,622	0	103,6	98,67	0	101,42	97,39	0	0	24	0	0	68,4	52,5	15,98	0,28	0,25	-
16.04.2025	0,638	0	40,72	38,85	0	39,84	38,34	0	0	24	0	0	68,9	52,9	16,03	0,18	0,2	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,6	20,6	-0,95	0,18	0,2	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,9	20	-1,01	0,18	0,2	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,8	19,8	-1,04	0,18	0,2	-
Итого:	41,428	0	2475,75	2361,81	0	2421,8	2331,18	0	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,428																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

648

648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	482,724	25466,59	22607,32	0	24952,62	22322,16	0
19.04.2025	524,152	27942,34	24969,13	0	27374,42	24653,34	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 16:23:59