

#115622#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 51, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 5265	Показания прибора, Гкал 23.02.2025	Предыдущие показания, Гкал 31.01.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3103,417	3023,76	79.657
Количество тепловой энергии, система 2	3325,264	3294,45	30.814

Подпись исполнителя



#115620#

Отчёт за период с 31.01.2025 по 23.02.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 8787
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5265
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.02.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
01.02.2025	-	3,005	0	138,971	0	0	135,909	0	0	24	0	0	0	70,1	48	0	0,45	0,35	0
02.02.2025	-	3,176	0	141,526	0	0	138,242	0	0	24	0	0	0	72,1	49,1	0	0,45	0,35	0
03.02.2025	-	3,302	0	143,696	0	0	140,233	0	0	24	0	0	0	73,6	50,1	0	0,45	0,34	0
04.02.2025	-	3,142	0	145,061	0	0	141,763	0	0	24	0	0	0	71,3	49,1	0	0,46	0,34	0
05.02.2025	-	3,15	0	143,376	0	0	140,092	0	0	24	0	0	0	71,6	49,1	0	0,45	0,35	0
06.02.2025	-	2,97	0	142,761	0	0	139,673	0	0	24	0	0	0	69,4	48,1	0	0,45	0,35	0
07.02.2025	-	3,164	0	141,636	0	0	138,37	0	0	24	0	0	0	71,9	49	0	0,45	0,35	0
08.02.2025	-	3,469	0	134,201	0	0	130,72	0	0	24	0	0	0	76,7	50,1	0	0,45	0,35	0
09.02.2025	-	3,554	0	131,241	0	0	127,705	0	0	24	0	0	0	78,4	50,5	0	0,45	0,35	0
10.02.2025	-	3,603	0	125,016	0	0	121,538	0	0	24	0	0	0	79,9	50,2	0	0,44	0,36	0
11.02.2025	-	3,596	0	121,781	0	0	118,384	0	0	24	0	0	0	80	49,6	0	0,44	0,36	0
12.02.2025	-	3,612	0	125,016	0	0	121,559	0	0	24	0	0	0	79,6	49,8	0	0,44	0,35	0
13.02.2025	-	3,687	0	132,626	0	0	128,992	0	0	24	0	0	0	79,2	50,4	0	0,45	0,35	0
14.02.2025	-	3,698	0	139,796	0	0	136,032	0	0	24	0	0	0	78,4	51,1	0	0,45	0,35	0
15.02.2025	-	3,738	0	140,891	0	0	137,06	0	0	24	0	0	0	78,8	51,6	0	0,45	0,35	0
16.02.2025	-	3,737	0	138,266	0	0	134,45	0	0	24	0	0	0	79,5	51,6	0	0,45	0,34	0
17.02.2025	-	3,754	0	144,801	0	0	140,878	0	0	24	0	0	0	78,6	52	0	0,45	0,34	0
18.02.2025	-	3,628	0	145,791	0	0	141,963	0	0	24	0	0	0	77,2	51,7	0	0,46	0,34	0
19.02.2025	-	3,601	0	144,186	0	0	140,404	0	0	24	0	0	0	77,2	51,5	0	0,46	0,34	0
20.02.2025	-	3,689	0	136,716	0	0	132,956	0	0	24	0	0	0	79,3	51,4	0	0,45	0,35	0
21.02.2025	-	3,621	0	138,656	0	0	134,955	0	0	24	0	0	0	78	51,1	0	0,45	0,35	0
22.02.2025	-	3,456	0	146,161	0	0	142,525	0	0	24	0	0	0	74,9	50,7	0	0,46	0,34	0
23.02.2025	-	3,307	0	142,331	0	0	138,913	0	0	24	0	0	0	73,5	49,6	0	0,46	0,35	0
Итого:	-	79,659	0	3184,503	0	0	3103,316	0	0	552	0	-	-	76,05	50,23	0	0,45	0,35	0

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
31.01.2025	3023,76	139886,734	0	0	136797,484	0	0	43455,28	768	24420,4	0
23.02.2025	3103,417	143071,234	0	0	139900,797	0	0	44007,28	1320	24420,4	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#115621#

Отчёт за период с 31.01.2025 по 23.02.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 8788
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5265
Номер системы 2
Отчёт сформирован 27.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
01.02.2025	-	1,333	0	53,8	36,953	0	52,872	36,555	0	24	0	0	0	61,4	48,4	0	0,5	0,5	0
02.02.2025	-	1,377	0	55,01	37,403	0	54,057	36,997	0	24	0	0	0	61,6	48,6	0	0,5	0,5	0
03.02.2025	-	1,299	0	53,26	37,123	0	52,342	36,724	0	24	0	0	0	61,4	48,3	0	0,5	0,5	0
04.02.2025	-	1,263	0	52,32	36,978	0	51,417	36,583	0	24	0	0	0	61,5	48,2	0	0,5	0,5	0
05.02.2025	-	1,25	0	52,185	36,97	0	51,286	36,574	0	24	0	0	0	61,4	48,3	0	0,5	0,5	0
06.02.2025	-	1,321	0	53,56	36,983	0	52,633	36,584	0	24	0	0	0	61,5	48,5	0	0,5	0,5	0
07.02.2025	-	1,248	0	52,155	37,145	0	51,252	36,747	0	24	0	0	0	61,6	48,3	0	0,5	0,5	0
08.02.2025	-	1,34	0	53,755	36,985	0	52,826	36,591	0	24	0	0	0	61,5	48,1	0	0,5	0,5	0
09.02.2025	-	1,335	0	53,905	37,37	0	52,973	36,973	0	24	0	0	0	61,5	48,1	0	0,5	0,5	0
10.02.2025	-	1,367	0	53,995	36,95	0	53,063	36,563	0	24	0	0	0	61,4	47,7	0	0,5	0,5	0
11.02.2025	-	1,341	0	53,565	37,015	0	52,649	36,633	0	24	0	0	0	61,2	47,4	0	0,5	0,5	0
12.02.2025	-	1,376	0	54,24	37,155	0	53,305	36,769	0	24	0	0	0	61,4	47,6	0	0,5	0,5	0
13.02.2025	-	1,275	0	52,13	37,115	0	51,231	36,732	0	24	0	0	0	61,4	47,4	0	0,5	0,5	0
14.02.2025	-	1,307	0	53,06	37,228	0	52,145	36,838	0	24	0	0	0	61,4	47,7	0	0,5	0,5	0
15.02.2025	-	1,387	0	54,445	37,11	0	53,506	36,723	0	24	0	0	0	61,4	47,6	0	0,5	0,5	0
16.02.2025	-	1,434	0	55,52	37,235	0	54,559	36,843	0	24	0	0	0	61,5	47,9	0	0,5	0,5	0
17.02.2025	-	1,331	0	53,485	37,168	0	52,564	36,78	0	24	0	0	0	61,4	47,7	0	0,5	0,5	0
18.02.2025	-	1,343	0	53,9	37,278	0	52,973	36,887	0	24	0	0	0	61,4	47,8	0	0,5	0,5	0
19.02.2025	-	1,264	0	52,255	37,338	0	51,352	36,946	0	24	0	0	0	61,5	47,8	0	0,5	0,5	0
20.02.2025	-	1,362	0	54,08	37,25	0	53,143	36,858	0	24	0	0	0	61,6	47,8	0	0,5	0,5	0
21.02.2025	-	1,419	0	55,215	37,273	0	54,261	36,882	0	24	0	0	0	61,5	47,7	0	0,5	0,5	0
22.02.2025	-	1,354	0	54,06	37,38	0	53,126	36,988	0	24	0	0	0	61,5	47,8	0	0,5	0,5	0
23.02.2025	-	1,49	0	56,925	37,55	0	55,936	37,149	0	24	0	0	0	61,7	48,2	0	0,5	0,5	0
Итого:	-	30,816	0	1236,825	854,955	0	1215,471	845,919	0	552	0	-	-	61,47	47,95	0	0,5	0,5	0

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
31.01.2025	3294,45	101305,383	49531,777	0	99552,516	48989,254	0	50977,58	768	16905,63	0
23.02.2025	3325,264	102542,211	50386,734	0	100767,992	49835,172	0	51529,58	1320	16905,63	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения