

#126264#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 16.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 53, Калининград (Отопление ввод 1 и ввод2)
5346
7768
ВКТ-9
5301
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,893	0	42,055	0	0	41,117	0	0	24	0	0	0	70,6	48,8	0	0,45	0,46	0	-
25.03.2025	0,897	0	42,323	0	0	41,376	0	0	24	0	0	0	70,7	48,9	0	0,46	0,46	0	-
26.03.2025	0,903	0	43,35	0	0	42,388	0	0	24	0	0	0	70,4	49,1	0	0,46	0,47	0	-
27.03.2025	0,886	0	40,888	0	0	39,978	0	0	24	0	0	0	70,5	48,1	0	0,44	0,45	0	-
28.03.2025	0,891	0	43,245	0	0	42,282	0	0	23,92	0,08	1	32768	70,6	49,2	0	0,45	0,46	0	-
29.03.2025	0,908	0	46,54	0	0	45,505	0	0	24	0	0	0	70,5	50,6	0	0,47	0,47	0	-
30.03.2025	0,891	0	43,833	0	0	42,863	0	0	24	0	0	0	70,3	49,5	0	0,46	0,46	0	-
31.03.2025	0,893	0	43,475	0	0	42,508	0	0	24	0	0	0	70,5	49,5	0	0,45	0,46	0	-
01.04.2025	0,886	0	40,74	0	0	39,825	0	0	24	0	0	0	70,9	48,6	0	0,44	0,45	0	-
02.04.2025	0,884	0	41,543	0	0	40,612	0	0	24	0	0	0	70,8	48,9	0	0,44	0,45	0	-
03.04.2025	0,879	0	42,96	0	0	42,001	0	0	24	0	0	0	70,6	49,7	0	0,45	0,46	0	-
04.04.2025	0,883	0	41,705	0	0	40,766	0	0	24	0	0	0	71	49,2	0	0,44	0,45	0	-
05.04.2025	0,883	0	38,515	0	0	37,637	0	0	24	0	0	0	71,4	47,9	0	0,43	0,44	0	-
06.04.2025	0,942	0	38,675	0	0	37,739	0	0	24	0	0	0	73,8	48,7	0	0,43	0,44	0	-
07.04.2025	0,914	0	38,55	0	0	37,641	0	0	24	0	0	0	72,8	48,4	0	0,43	0,44	0	-
08.04.2025	0,88	0	38,065	0	0	37,197	0	0	24	0	0	0	71,4	47,6	0	0,43	0,44	0	-
09.04.2025	0,869	0	37,92	0	0	37,063	0	0	24	0	0	0	71,1	47,4	0	0,43	0,44	0	-
10.04.2025	0,878	0	36,885	0	0	36,04	0	0	24	0	0	0	71,6	47,1	0	0,42	0,44	0	-
11.04.2025	0,886	0	39,653	0	0	38,758	0	0	24	0	0	0	71	48,1	0	0,43	0,45	0	-
12.04.2025	0,903	0	41,358	0	0	40,422	0	0	24	0	0	0	71,1	48,7	0	0,44	0,45	0	-
13.04.2025	0,898	0	44,05	0	0	43,058	0	0	24	0	0	0	71	50,1	0	0,45	0,46	0	-
14.04.2025	0,842	0	41,538	0	0	40,607	0	0	24	0	0	0	70,8	49,8	0	0,42	0,43	0	-
15.04.2025	0,804	0	39,933	0	0	39,064	0	0	24	0	0	0	69,6	49	0	0,4	0,41	0	-
16.04.2025	0,322	0	15,918	0	0	15,567	0	0	9,4	14,6	1	32770	70,1	38	0	0,21	0,23	0	-
Итого:	20,715	0	963,717	0	0	942,014	0	0	561,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,715																		

Общее время работы системы, ч576

Период нормальной работы системы, ч561,32

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	1683,436	109882,031	0	0	107346,016	0	0	37262,25	694,37	32733,55	1,63
16.04.2025	1704,151	110845,75	0	0	108288,031	0	0	37823,57	1255,68	32748,23	16,32

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 13:41:40