

#126247#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Вагнера 58, Калининград
5346
4572
ВКТ-7
00123172
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,014	0	181,67	185,23	0	177,7	182,83	0	0	24	0	0	69,9	52,9	16,98	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	2,765	0	151,31	153,83	0	148,03	151,94	0	0	24	0	0	69,5	50,8	18,7	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	3,92	0	180,81	183,4	0	176,91	181,49	0	0	24	0	0	69,4	47,2	22,17	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	3,482	0	171,08	174,36	0	167,39	172,45	0	0	24	0	0	69,3	48,5	20,82	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	3,415	0	188,48	192,73	0	184,41	190,4	0	0	24	0	0	69,6	51	18,55	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	3,551	0	187,8	192,04	0	183,78	189,79	0	0	24	0	0	69,3	50	19,34	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	3,41	0	185,27	189,02	0	181,23	186,75	0	0	24	0	0	69,6	50,8	18,84	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	3,421	0	181,09	184,86	0	177,18	182,69	0	0	24	0	0	69,6	50,3	19,32	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	3,398	0	181,44	185,31	0	177,48	183,09	0	0	24	0	0	69,8	50,6	19,17	0,7	0,7	-
02.04.2025	3,446	0	190,61	194,31	0	186,43	191,95	0	0	24	0	0	69,6	51,1	18,51	0,7	0,7	-
03.04.2025	3,508	0	197,22	201,23	0	192,9	198,74	0	0	24	0	0	70	51,8	18,21	0,7	0,7	-
04.04.2025	3,411	0	188,28	192,6	0	184,2	190,26	0	0	24	0	0	69,7	51,2	18,53	0,7	0,7	-
05.04.2025	3,878	0	190,01	193,94	0	185,54	191,55	0	0	24	0	0	72,6	51,7	20,92	0,7	0,7	-
06.04.2025	3,941	0	190,3	194,25	0	185,63	191,72	0	0	24	0	0	74,5	53,2	21,24	0,7	0,7	-
07.04.2025	3,843	0	191,07	196,68	0	186,48	194,11	0	0	24	0	0	73,7	53	20,62	0,7	0,7	-
08.04.2025	3,602	0	187,41	192,97	0	183,14	190,54	0	0	24	0	0	71,6	51,9	19,68	0,7	0,7	-
09.04.2025	3,655	0	190,09	195,19	0	185,74	192,73	0	0	24	0	0	71,9	52,2	19,68	0,7	0,7	-
10.04.2025	3,675	0	185,32	190,07	0	181,08	187,72	0	0	24	0	0	71,9	51,6	20,31	0,7	0,7	-
11.04.2025	3,525	0	187,81	192,71	0	183,6	190,34	0	0	24	0	0	70,5	51,3	19,21	0,7	0,7	-
12.04.2025	3,581	0	187,67	192,4	0	183,6	190,16	0	0	24	0	0	69,6	50	19,53	0,7	0,7	-
13.04.2025	3,371	0	196,68	201,77	0	192,41	199,22	0	0	24	0	0	69,6	52,1	17,53	0,7	0,7	-
14.04.2025	3,316	0	203,1	209,23	0	198,73	206,52	0	0	24	0	0	69,5	52,8	16,71	0,7	0,7	-
15.04.2025	3,323	0	196,51	204,02	0	192,22	201,37	0	0	24	0	0	70	52,7	17,3	0,7	0,7	-
16.04.2025	1,995	0	184,83	194,74	0	180,86	191,66	0	0	24	0	0	69,4	58,4	11,02	0,7	0,7	-
17.04.2025	1,394	0	180,86	191,21	0	176,96	187,91	0	0	24	0	0	69,5	61,6	7,88	0,7	0,7	-
18.04.2025	1,318	0	159,16	168,52	0	155,76	165,72	0	0	24	0	0	68,8	60,3	8,47	0,7	0,7	-
19.04.2025	1,447	0	137,14	145,61	0	134,17	143,3	0	0	24	0	0	69,5	58,7	10,78	0,7	0,7	-
20.04.2025	1,333	0	141,76	150,47	0	138,57	147,85	0	0	24	0	0	71,2	61,6	9,63	0,7	0,7	-
21.04.2025	1,081	0	90,8	96,4	0	88,89	94,98	0	0	24	0	0	68,7	56,4	12,21	0,7	0,7	-
22.04.2025	1,035	0	71,15	74,97	0	69,62	73,98	0	0	24	0	0	68,8	53,9	14,88	0,7	0,7	-
23.04.2025	1,156	0	73,02	76,16	0	71,46	75,16	0	0	24	0	0	68,8	52,6	16,16	0,7	0,7	-
Итого:	91,21	0	5329,75	5490,23	0	5212,1	5418,92	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	91,21																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	341,348	17780,41	17977,42	0	17344,4	17727,89	0
23.04.2025	432,558	23110,16	23467,65	0	22556,5	23146,81	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 11:12:59