

#120159#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/02/25г.-23/03/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Гагарина, 74-76а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 1.80 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00246437

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х3С34

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.02.2025	63,16	50,86	12,3	242,31	237,88	237,88	4,89	4,51	2,92	24	0	
23.02.2025	64,3	51,85	12,45	100,41	98,52	98,52	4,77	4,49	1,225	24	0	*
24.02.2025	60,46	47,73	12,73	0	0	0	4,93	4,72	0	24	0	*
25.02.2025	66,25	51,51	14,74	0	0	0	4,92	4,72	0	24	0	*
26.02.2025	69,36	52,48	16,88	0	0	0	4,76	4,54	0	24	0	*
27.02.2025	64,68	50,7	13,98	0	0	0	4,56	4,35	0	24	0	*
28.02.2025	61,63	49,14	12,49	0	0	0	4,82	4,61	0	24	0	*
01.03.2025	64,56	50,79	13,77	0	0	0	4,79	4,58	0	24	0	*
02.03.2025	64,64	50,43	14,21	0	0	0	4,89	4,68	0	24	0	*
03.03.2025	61,82	49,15	12,67	0	0	0	4,73	4,54	0	24	0	*
04.03.2025	64,47	49,55	14,92	0	0	0	4,95	4,74	0	24	0	*
05.03.2025	73,88	54,33	19,55	0	0	0	4,65	4,41	0	24	0	*
06.03.2025	62,55	50,36	12,19	0	0	0	4,74	4,53	0	24	0	*
07.03.2025	62,34	49,71	12,63	0	0	0	4,97	4,75	0	24	0	*
08.03.2025	64,65	50,86	13,79	0	0	0	5,22	5	0	24	0	*
09.03.2025	67,79	52,86	14,93	0	0	0	5,15	4,93	0	24	0	*
10.03.2025	64,5	51,53	12,97	0	0	0	4,69	4,48	0	24	0	*
11.03.2025	62,24	50,27	11,97	0	0	0	4,78	4,58	0	24	0	*
12.03.2025	64,48	50,43	14,05	0	0	0	5,01	4,8	0	24	0	*
13.03.2025	63,18	50,55	12,63	0	0	0	4,86	4,65	0	24	0	*
14.03.2025	64,95	50,52	14,43	0	0	0	4,91	4,71	0	24	0	*
15.03.2025	67,9	52,27	15,63	0	0	0	4,67	4,46	0	24	0	*
16.03.2025	61,78	49,22	12,56	0	0	0	4,83	4,63	0	24	0	*
17.03.2025	67,13	51,43	15,7	0	0	0	4,88	4,67	0	24	0	*
18.03.2025	69,05	52,8	16,25	0	0	0	4,61	4,39	0	24	0	*
19.03.2025	63,16	50,48	12,68	0	0	0	4,3	4,09	0	24	0	*
20.03.2025	59,69	48,03	11,66	0	0	0	4,79	4,59	0	24	0	*
21.03.2025	68,06	52,06	16	0	0	0	4,9	4,67	0	24	0	*
22.03.2025	66,72	52,33	14,39	0	0	0	4,87	4,66	0	24	0	*
23.03.2025	60,75	48,65	12,1	138,32	135,97	135,97	4,71	4,53	1,643	24	0	*
Итого:				481,04	472,37	472,37			5,788	720	0	
Средние:	64,67	50,76	13,9				4,81	4,6				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/02/2524:00	15479,58	15191,41	15191,41	185,495	1885	2
23/03/2524:00	15960,62	15663,78	15663,78	191,283	2605	2
Итого:	481,04	472,37	472,37	5,788	720	0


Период нормальной работы 720ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2643ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



с 24.02.25 откл.
24.02.