

#124735#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/03/25г.-22/04/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Гагарина, 74-76а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 1.80 м3/ч

Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00246437

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х3С34

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.2025	66,72	52,33	14,39	0	0	0	4,87	4,66	0	24	0	*
23.03.2025	60,75	48,65	12,1	138,32	135,97	135,97	4,71	4,53	1,643	24	0	*
24.03.2025	54,68	45,41	9,27	221,27	218,17	218,17	4,47	4,28	2,017	24	0	
25.03.2025	59,74	47,77	11,97	212,54	208,87	208,87	4,51	4,31	2,491	24	0	
26.03.2025	66,94	52,84	14,1	207,98	203,7	203,7	4,44	4,24	2,87	24	0	
27.03.2025	61,48	50,06	11,42	216,56	212,76	212,76	4,4	4,22	2,425	24	0	
28.03.2025	59,17	48,9	10,27	220,58	217,01	217,01	4,42	4,24	2,222	24	0	
29.03.2025	66,64	52,3	14,34	203,42	199,29	199,29	4,39	4,19	2,851	24	0	
30.03.2025	65,53	52,73	12,8	211,78	207,6	207,6	4,35	4,16	2,655	24	0	
31.03.2025	59	48,29	10,71	215,92	212,41	212,41	4,41	4,23	2,27	24	0	
01.04.2025	61,17	49,92	11,25	217,8	214,02	214,02	4,33	4,15	2,404	24	0	
02.04.2025	62,49	50,75	11,74	215,69	211,77	211,77	4,31	4,12	2,483	24	0	
03.04.2025	66,67	53,8	12,87	212,19	207,91	207,91	4,3	4,1	2,673	24	0	
04.04.2025	61,54	50,54	11	217,07	213,29	213,29	4,31	4,13	2,341	24	0	
05.04.2025	61,01	49,48	11,53	214,99	211,29	211,29	4,33	4,15	2,432	24	0	
06.04.2025	64,09	51,43	12,66	211,59	207,58	207,58	4,26	4,07	2,623	24	0	
07.04.2025	61,13	49,39	11,74	217,16	213,41	213,41	4,32	4,14	2,498	24	0	
08.04.2025	57,02	46,89	10,13	218,33	215	215	4,28	4,1	2,173	24	0	
09.04.2025	56,37	46,41	9,96	217,66	214,43	214,43	3,61	3,43	2,132	24	0	
10.04.2025	62,7	49,69	13,01	196,86	193,28	193,28	3,54	3,35	2,51	24	0	
11.04.2025	60,84	49,4	11,44	203,84	200,31	200,31	3,54	3,36	2,286	24	0	
12.04.2025	58,47	48,24	10,23	204,06	200,79	200,79	3,49	3,31	2,053	24	0	
13.04.2025	55,41	46,11	9,3	206,57	203,59	203,59	3,54	3,35	1,891	24	0	
14.04.2025	59,73	49,48	10,25	207,11	203,68	203,68	3,51	3,31	2,083	24	0	
15.04.2025	65,63	52,65	12,98	193,48	189,63	189,63	3,44	3,26	2,456	24	0	
16.04.2025	59,28	50,98	8,3	187,34	184,23	184,23	3,56	3,19	1,523	24	0	
17.04.2025	50,09	47,25	2,84	181,3	179,1	179,1	3,54	3,12	0,511	24	0	
18.04.2025	52,29	48,69	3,6	155,7	153,69	153,69	3,51	3,24	0,552	24	0	
19.04.2025	58,1	53,16	4,94	136,61	134,45	134,45	3,51	3,22	0,665	24	0	
20.04.2025	59,21	54,78	4,43	151,87	149,39	149,39	3,54	3,26	0,663	24	0	
21.04.2025	62,11	57,62	4,49	153,83	151,11	151,11	3,45	3,17	0,677	24	0	
22.04.2025	63,73	57,58	6,15	125,67	123,32	123,32	3,48	3,2	0,759	24	0	
Итого:				6095	5991,05	5991,05			61,832	768	0	
Средние:	60,61	50,42	10,19				4,02	3,8				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/03/2524:00	15822,3	15527,81	15527,81	189,64	2557	2
22/04/2524:00	21917,39	21518,86	21518,86	251,472	3325	2
Итого:	6095,09	5991,05	5991,05	61,832	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 3339ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

