

#9054#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
 Адрес потребителя Гагарина 74-76а, Калининград  
 Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 7076  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00246437  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 26.04.2022 | 2,182    | 209,23  | 205,94 | 205,94 | 24       | 0       | 0      | 57,9   | 47,3   | 10,61 | 0,4     | 0,39    | -           |
| 27.04.2022 | 1,136    | 84,73   | 83,47  | 83,47  | 23       | 1       | 1      | 55,7   | 42     | 13,65 | 0,4     | 0,4     | -           |
| 28.04.2022 | 0,53     | 30,9    | 30,36  | 30,36  | 24       | 0       | 0      | 60,2   | 42,8   | 17,47 | 0,4     | 0,39    | -           |
| 29.04.2022 | 0,532    | 28,35   | 27,84  | 27,84  | 24       | 0       | 0      | 61,9   | 42,7   | 19,18 | 0,4     | 0,4     | -           |
| 30.04.2022 | 0,461    | 27,98   | 27,53  | 27,53  | 24       | 0       | 0      | 57,4   | 40,6   | 16,77 | 0,4     | 0,4     | -           |
| 01.05.2022 | 0,499    | 27,94   | 27,46  | 27,46  | 24       | 0       | 0      | 58,8   | 40,6   | 18,21 | 0,41    | 0,4     | -           |
| 02.05.2022 | 0,473    | 27,87   | 27,46  | 27,46  | 24       | 0       | 0      | 56,2   | 39     | 17,28 | 0,4     | 0,4     | -           |
| 03.05.2022 | 0,521    | 27,63   | 27,2   | 27,2   | 24       | 0       | 0      | 59,6   | 40,3   | 19,27 | 0,4     | 0,4     | -           |
| 04.05.2022 | 0,512    | 27,44   | 26,96  | 26,96  | 24       | 0       | 0      | 59     | 40     | 18,97 | 0,4     | 0,39    | -           |
| 05.05.2022 | 0,493    | 25,88   | 25,45  | 25,45  | 24       | 0       | 0      | 60,6   | 41,1   | 19,48 | 0,4     | 0,4     | -           |
| 06.05.2022 | 0,462    | 23,76   | 23,36  | 23,36  | 24       | 0       | 0      | 58,4   | 38,6   | 19,84 | 0,41    | 0,4     | -           |
| 07.05.2022 | 0,514    | 25,17   | 24,73  | 24,73  | 24       | 0       | 0      | 60,2   | 39,5   | 20,72 | 0,41    | 0,4     | -           |
| 08.05.2022 | 0,426    | 24,43   | 24,14  | 24,14  | 24       | 0       | 0      | 52,7   | 35     | 17,67 | 0,41    | 0,41    | -           |
| 09.05.2022 | 0,428    | 23,76   | 23,42  | 23,42  | 24       | 0       | 0      | 54,8   | 36,6   | 18,2  | 0,41    | 0,4     | -           |
| 10.05.2022 | 0,453    | 23,72   | 23,36  | 23,36  | 24       | 0       | 0      | 57,6   | 38,2   | 19,45 | 0,4     | 0,39    | -           |
| 11.05.2022 | 0,474    | 23,62   | 23,21  | 23,21  | 24       | 0       | 0      | 60,1   | 39,6   | 20,47 | 0,41    | 0,4     | -           |
| 12.05.2022 | 0,417    | 22,06   | 21,77  | 21,77  | 24       | 0       | 0      | 56,7   | 37,5   | 19,22 | 0,41    | 0,4     | -           |
| 13.05.2022 | 0,426    | 19,72   | 19,42  | 19,42  | 24       | 0       | 0      | 57,5   | 35,6   | 21,94 | 0,41    | 0,4     | -           |
| 14.05.2022 | 0,49     | 18,83   | 18,54  | 18,54  | 24       | 0       | 0      | 61     | 34,4   | 26,6  | 0,41    | 0,4     | -           |
| 15.05.2022 | 0,41     | 19,06   | 18,82  | 18,82  | 24       | 0       | 0      | 56,6   | 34,7   | 21,84 | 0,41    | 0,4     | -           |
| 16.05.2022 | 0,445    | 26,34   | 25,97  | 25,97  | 24       | 0       | 0      | 53,4   | 36,3   | 17,12 | 0,43    | 0,41    | -           |
| 17.05.2022 | 0,599    | 30,09   | 29,55  | 29,55  | 24       | 0       | 0      | 62,5   | 42,2   | 20,31 | 0,42    | 0,4     | -           |
| 18.05.2022 | 0,578    | 30,65   | 30,13  | 30,13  | 24       | 0       | 0      | 62,2   | 43     | 19,21 | 0,4     | 0,38    | -           |
| 19.05.2022 | 0,556    | 33,81   | 33,25  | 33,25  | 24       | 0       | 0      | 60,2   | 43,4   | 16,79 | 0,42    | 0,4     | -           |
| 20.05.2022 | 0,438    | 32,91   | 32,48  | 32,48  | 24       | 0       | 0      | 52,1   | 38,5   | 13,54 | 0,4     | 0,39    | -           |
| 21.05.2022 | 0,663    | 31,47   | 30,83  | 30,83  | 24       | 0       | 0      | 67,1   | 45,5   | 21,59 | 0,42    | 0,4     | -           |
| 22.05.2022 | 0,597    | 32,3    | 31,72  | 31,72  | 24       | 0       | 0      | 62,9   | 44     | 18,89 | 0,41    | 0,39    | -           |
| 23.05.2022 | 0,521    | 31,86   | 31,39  | 31,39  | 24       | 0       | 0      | 57     | 40,3   | 16,67 | 0,38    | 0,36    | -           |
| Итого:     | 16,236   | 991,51  | 975,76 | 975,76 | 671      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 16,236   |         |        |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 671

## Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| 25.04.2022 | 891,366  | 69897,16 | 68720,5  | 68720,5  |
| 23.05.2022 | 907,602  | 70888,67 | 69696,26 | 69696,26 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 26.05.2022 7:54:38