

#126256#

Отчёт по теплopotреблению за период с 31.03.2025 по 16.04.2025

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Потребитель       | Ленинградского района, ООО, УК                  |
| Адрес потребителя | Гайдара 111-115 / Горького 158-160, Калининград |
| Номер абонента    | 5346                                            |
| Порядковый номер  | 7780                                            |
| Тип теплосчётчика | ВКТ-9                                           |
| Заводской номер   | 4176                                            |
| Номер системы     | 1                                               |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т   | dM2,<br>т | dM3,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | TehErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | t3,<br>°C | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | p3,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 01.04.2025 | 5,195       | 0            | 634,502    | 0          | 0          | 627,811  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 0      | 47,9      | 39,7      | 0         | 0,53       | 0,48       | 0          | -              |
| 02.04.2025 | 5,207       | 0            | 626,082    | 0          | 0          | 619,43   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 0      | 48,1      | 39,7      | 0         | 0,53       | 0,47       | 0          | -              |
| 03.04.2025 | 4,517       | 0            | 635,212    | 0          | 0          | 629,094  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 0      | 45,8      | 38,7      | 0         | 0,53       | 0,47       | 0          | -              |
| 04.04.2025 | 4,401       | 0            | 634,882    | 0          | 0          | 629,023  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 0      | 44,9      | 37,9      | 0         | 0,53       | 0,47       | 0          | -              |
| 05.04.2025 | 4,743       | 0            | 635,122    | 0          | 0          | 629,111  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 0      | 45,5      | 37,9      | 0         | 0,53       | 0,47       | 0          | -              |
| 06.04.2025 | 5,088       | 0            | 635,671    | 0          | 0          | 629,423  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 0      | 46,3      | 38,2      | 0         | 0,53       | 0,47       | 0          | -              |
| 07.04.2025 | 4,989       | 0            | 635,242    | 0          | 0          | 629,109  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 0      | 45,9      | 38        | 0         | 0,53       | 0,47       | 0          | -              |
| 08.04.2025 | 4,628       | 0            | 634,612    | 0          | 0          | 628,9    | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 0      | 44,4      | 37        | 0         | 0,53       | 0,47       | 0          | -              |
| 09.04.2025 | 4,791       | 0            | 635,901    | 0          | 0          | 630,11   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 44,6      | 37        | 0         | 0,53       | 0,47       | 0          | -              |
| 10.04.2025 | 4,781       | 0            | 642,791    | 0          | 0          | 636,946  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 44,6      | 37,1      | 0         | 0,54       | 0,48       | 0          | -              |
| 11.04.2025 | 4,749       | 0            | 650,801    | 0          | 0          | 644,904  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 44,6      | 37,2      | 0         | 0,54       | 0,48       | 0          | -              |
| 12.04.2025 | 4,528       | 0            | 650,461    | 0          | 0          | 644,72   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 44        | 37        | 0         | 0,54       | 0,48       | 0          | -              |
| 13.04.2025 | 4,204       | 0            | 650,441    | 0          | 0          | 644,855  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 43,5      | 37        | 0         | 0,54       | 0,48       | 0          | -              |
| 14.04.2025 | 2,585       | 0            | 435,38     | 0          | 0          | 431,771  | 0         | 0         | 24          | 0          | 1      | 518    | 42,8      | 35,5      | 0         | 0,47       | 0,43       | 0          | -              |
| 15.04.2025 | 0,008       | 0            | 5,57       | 0          | 0          | 5,562    | 0         | 0         | 24          | 0          | 1      | 518    | 21,8      | 21,5      | 0         | 0,32       | 0,33       | 0          | -              |
| 16.04.2025 | 0,002       | 0            | 3,96       | 0          | 0          | 3,956    | 0         | 0         | 24          | 0          | 1      | 2      | 20,7      | 19,9      | 0         | 0,32       | 0,32       | 0          | -              |
| Итого:     | 64,416      | 0            | 8746,63    | 0          | 0          | 8664,725 | 0         | 0         | 384         | 0          | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 64,416      |              |            |            |            |          |           |           |             |            |        |        |           |           |           |            |            |            |                |

Общее время работы системы, ч 384

Период нормальной работы системы, ч 384

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|----------|--------|---------|
| 31.03.2025 | 62,696  | 7179,108  | 0      | 0      | 7096,741  | 0     | 0     | 271,47  | 544,6    | 0      | 182,87  |
| 16.04.2025 | 127,114 | 15925,736 | 0      | 0      | 15761,465 | 0     | 0     | 655,47  | 928,6    | 0      | 182,87  |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 13:47:26