

#126257#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Гайдара 111-115 / Горького 158-160, Калининград
5346
7781
ВКТ-9
4176
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
01.04.2025	2,418	0	70,96	39,93	0	69,613	39,541	0	24	0	0	0	64,8	46,1	0	0,69	0,52	0	-
02.04.2025	2,515	0	73,65	41,22	0	72,251	40,817	0	24	0	0	0	64,8	46,2	0	0,67	0,5	0	-
03.04.2025	2,383	0	71,85	42,178	0	70,472	41,755	0	24	0	0	0	65,1	46,7	0	0,67	0,5	0	-
04.04.2025	2,482	0	73,41	42,008	0	71,998	41,587	0	24	0	0	0	65,2	46,7	0	0,67	0,5	0	-
05.04.2025	2,477	0	72,8	41,803	0	71,396	41,391	0	24	0	0	0	65,3	46,3	0	0,66	0,49	0	-
06.04.2025	2,623	0	74,92	41,51	0	73,476	41,11	0	24	0	0	0	65,3	45,8	0	0,65	0,48	0	-
07.04.2025	2,416	0	71,26	41,415	0	69,887	41,012	0	24	0	0	0	65,3	46	0	0,67	0,5	0	-
08.04.2025	2,215	0	59,71	29,973	0	58,551	29,682	0	17,43	6,57	2	32768	65,5	45,9	0	0,56	0,39	0	-
09.04.2025	2,671	0	82,45	48,678	0	80,902	48,191	0	24	0	0	0	64,4	46,7	0	0,72	0,56	0	-
10.04.2025	2,665	0	82,16	47,83	0	80,665	47,38	0	24	0	0	0	63,4	45,4	0	0,73	0,56	0	-
11.04.2025	2,526	0	79,38	47,293	0	77,939	46,846	0	24	0	0	0	63,3	45,4	0	0,73	0,56	0	-
12.04.2025	2,547	0	79,79	47,133	0	78,341	46,684	0	24	0	0	0	63,3	45,6	0	0,72	0,55	0	-
13.04.2025	2,63	0	81,31	46,973	0	79,832	46,523	0	24	0	0	0	63,3	45,8	0	0,72	0,55	0	-
14.04.2025	2,456	0	78,38	46,78	0	76,963	46,327	0	24	0	0	0	63,2	46	0	0,73	0,56	0	-
15.04.2025	2,352	0	76,32	46,588	0	74,953	46,146	0	24	0	0	0	62,9	45,5	0	0,73	0,55	0	-
16.04.2025	2,487	0	78,67	46,408	0	77,259	45,968	0	24	0	0	0	62,9	45,5	0	0,73	0,56	0	-
17.04.2025	2,698	0	82,79	46,225	0	81,299	45,776	0	24	0	0	0	63	46	0	0,72	0,54	0	-
18.04.2025	2,388	0	76,91	46,118	0	75,529	45,672	0	24	0	0	0	62,9	45,9	0	0,73	0,56	0	-
19.04.2025	2,531	0	79,52	45,965	0	78,088	45,517	0	24	0	0	0	63	46,1	0	0,72	0,55	0	-
20.04.2025	2,43	0	77,52	45,773	0	76,126	45,327	0	24	0	0	0	63	46,1	0	0,73	0,56	0	-
21.04.2025	2,462	0	77,76	45,545	0	76,364	45,109	0	24	0	0	0	62,9	45,8	0	0,73	0,56	0	-
22.04.2025	2,39	0	76,07	45,398	0	74,702	44,966	0	24	0	0	0	63	45,6	0	0,73	0,56	0	-
23.04.2025	2,479	0	77,46	45,15	0	76,068	44,725	0	24	0	0	0	63	45,4	0	0,73	0,55	0	-
Итого:	57,241	0	1755,05	1017,894	0	1722,674	1008,052	0	545,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	57,241																		

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч545,43

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
31.03.2025	27,917	835,909	482,298	0	820,04	477,538	0	271,47	544,23	0	183,23
23.04.2025	85,159	2590,958	1500,191	0	2542,716	1485,59	0	816,9	1089,67	6,57	189,8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 9:40:10