

#121134#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Гайдара 141-145, Калининград
5346
7067
ВКТ-7
00261586
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	5,171	466,95	459,99	459,99	24	0	0	56,8	45,6	11,25	0,64	0,57	-
25.02.2025	4,811	466,46	460,03	460,03	24	0	0	54,6	44,1	10,46	0,64	0,57	-
26.02.2025	4,776	466,56	460,13	460,13	24	0	0	54,4	44,1	10,38	0,64	0,57	-
27.02.2025	4,61	466,51	460,23	460,23	24	0	0	53,8	43,8	10,02	0,65	0,58	-
28.02.2025	4,679	466,83	460,63	460,63	24	0	0	53,6	43,4	10,16	0,64	0,57	-
01.03.2025	5,007	466,74	460,08	460,08	24	0	0	55,5	44,6	10,89	0,64	0,57	-
02.03.2025	4,962	467,02	460,4	460,4	24	0	0	55,3	44,5	10,79	0,64	0,57	-
03.03.2025	4,739	466,95	460,64	460,64	24	0	0	54	43,7	10,29	0,64	0,57	-
04.03.2025	4,596	466,85	460,71	460,71	24	0	0	53,2	43,2	9,98	0,64	0,57	-
05.03.2025	4,589	466,85	460,69	460,69	24	0	0	53,4	43,4	9,97	0,64	0,57	-
06.03.2025	4,521	467,72	461,45	461,45	24	0	0	53,7	43,9	9,8	0,64	0,57	-
07.03.2025	4,418	466,86	460,57	460,57	24	0	0	53,8	44,2	9,6	0,64	0,57	-
08.03.2025	4,373	466,93	460,65	460,65	24	0	0	53,8	44,3	9,5	0,64	0,57	-
09.03.2025	4,432	466,44	460,12	460,12	24	0	0	54	44,4	9,63	0,64	0,57	-
10.03.2025	3,805	465,82	460,13	460,13	24	0	0	51	42,8	8,27	0,64	0,57	-
11.03.2025	3,52	465,32	460,18	460,18	24	0	0	48,6	40,9	7,65	0,64	0,57	-
12.03.2025	3,643	465,68	460,59	460,59	24	0	0	48,4	40,5	7,91	0,64	0,57	-
13.03.2025	4,162	466,24	460,72	460,72	24	0	0	50,5	41,4	9,03	0,64	0,57	-
14.03.2025	4,772	466,82	460,49	460,49	24	0	0	54,1	43,8	10,37	0,64	0,57	-
15.03.2025	5,149	467,88	460,98	460,98	24	0	0	56,6	45,4	11,17	0,64	0,57	-
16.03.2025	5,074	467,37	460,59	460,59	24	0	0	56,1	45,1	11,03	0,64	0,57	-
17.03.2025	5,25	467,55	460,62	460,62	24	0	0	56,6	45,2	11,4	0,64	0,57	-
18.03.2025	4,773	467,11	460,68	460,68	24	0	0	54,3	43,9	10,37	0,64	0,57	-
19.03.2025	4,469	466,99	460,99	460,99	24	0	0	52,5	42,8	9,71	0,64	0,57	-
20.03.2025	4,167	466,48	460,8	460,8	24	0	0	51,1	42,1	9,05	0,64	0,57	-
21.03.2025	4,062	466,61	461,02	461,02	24	0	0	50,6	41,8	8,81	0,64	0,57	-
22.03.2025	4,289	466,99	461,31	461,31	24	0	0	51	41,7	9,3	0,64	0,57	-
23.03.2025	4,261	467,16	461,54	461,54	24	0	0	50,7	41,4	9,24	0,64	0,57	-
Итого:	127,08	13069,69	12896,96	12896,96	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	127,08												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	996,706	88619,06	87418,48	87418,48
23.03.2025	1123,786	101688,75	100315,44	100315,44

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:27:20