

#8354#

Отчёт по теплоснабжению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Гайдара 141-145, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7067
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261586
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	4,534	400,63	394,98	394,98	24	0	0	55,1	43,6	11,5	0,59	0,53	3,9
24.03.2021	4,268	400,22	394,87	394,87	24	0	0	53,5	42,7	10,81	0,59	0,53	4,8
25.03.2021	4,005	400,02	395	395	24	0	0	52	41,8	10,15	0,59	0,53	6,9
26.03.2021	3,942	400,08	395,08	395,08	24	0	0	51,8	41,8	9,98	0,59	0,53	5,1
27.03.2021	3,933	400,06	394,98	394,98	24	0	0	52,2	42,2	9,97	0,59	0,53	8,7
28.03.2021	3,962	399,65	394,59	394,59	24	0	0	52,1	42	10,04	0,59	0,53	5,8
29.03.2021	3,972	399,74	394,67	394,67	24	0	0	52,1	42	10,07	0,58	0,53	7,8
30.03.2021	3,845	399,67	394,7	394,7	24	0	0	51,8	42	9,76	0,58	0,53	9,8
31.03.2021	3,727	399,55	394,65	394,65	24	0	0	51,3	41,9	9,45	0,58	0,53	8,7
01.04.2021	3,748	399,61	394,79	394,79	24	0	0	50,8	41,4	9,5	0,58	0,53	4,7
02.04.2021	3,795	399,45	394,66	394,66	24	0	0	50,5	40,9	9,62	0,58	0,53	3,8
03.04.2021	3,881	399,62	394,86	394,86	24	0	0	50,5	40,7	9,85	0,58	0,53	3,8
04.04.2021	3,771	399,3	394,61	394,61	24	0	0	50,2	40,6	9,56	0,58	0,53	4,2
05.04.2021	3,815	399,34	394,63	394,63	24	0	0	50,2	40,6	9,68	0,59	0,54	2,7
06.04.2021	3,929	399,42	394,61	394,61	24	0	0	50,7	40,7	9,97	0,58	0,52	2,6
07.04.2021	3,986	393,2	388,28	388,28	24	0	0	51,8	41,5	10,28	0,58	0,52	2,8
08.04.2021	3,957	392,21	387,31	387,31	24	0	0	51,8	41,6	10,22	0,58	0,53	4,3
09.04.2021	3,862	395,67	390,88	390,88	24	0	0	50,9	41	9,89	0,58	0,53	7,2
10.04.2021	3,696	398,98	394,43	394,43	24	0	0	49,6	40,2	9,38	0,58	0,53	4,9
11.04.2021	3,77	399,86	395,12	395,12	24	0	0	50,2	40,7	9,55	0,58	0,53	10,3
12.04.2021	3,643	399,46	394,73	394,73	24	0	0	50,3	41,1	9,23	0,58	0,53	7,7
13.04.2021	3,62	399,13	394,53	394,53	24	0	0	49,7	40,6	9,18	0,58	0,53	4,7
14.04.2021	3,733	399,27	394,66	394,66	24	0	0	49,7	40,3	9,47	0,58	0,53	4,1
15.04.2021	3,762	399,36	394,8	394,8	24	0	0	49,5	39,9	9,54	0,58	0,53	5,8
16.04.2021	3,735	399,21	394,6	394,6	24	0	0	49,7	40,2	9,48	0,58	0,53	5,6
17.04.2021	3,669	399,15	394,48	394,48	24	0	0	49,9	40,6	9,3	0,58	0,53	8,3
18.04.2021	3,555	399,15	394,45	394,45	24	0	0	50,2	41,2	9,02	0,58	0,53	10,4
19.04.2021	3,575	399,28	394,48	394,48	24	0	0	50,6	41,6	9,06	0,6	0,55	11
20.04.2021	3,425	400,02	395,31	395,31	24	0	0	50,1	41,4	8,67	0,58	0,52	9,9
21.04.2021	3,598	405,03	400	400	24	0	0	51,4	42,4	9	0,59	0,52	8,6
22.04.2021	3,226	385,79	381,08	381,08	24	0	0	51,1	42,6	8,48	0,59	0,53	4,6
23.04.2021	3,37	394,75	390,12	390,12	24	0	0	50	41,4	8,64	0,59	0,53	-
Итого:	121,309	12755,88	12600,94	12600,94	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	121,309												

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	1130,615	92595,53	91246,71	91246,71
23.04.2021	1251,924	105351,41	103847,65	103847,65

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 18:42:13