

#8337#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Гайдара 141-145, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7068
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261586
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2021 | 1,634 | 0,866 | 62,13 | 43,22 | 60,95 | 42,74 | 18,21 | 24 | 0 | 0 | 64,2 | 51,7 | 12,54 | 0,64 | 0,58 | - |
| 25.11.2021 | 1,669 | 0,886 | 62,43 | 43,05 | 61,27 | 42,57 | 18,7 | 24 | 0 | 0 | 64,2 | 51,4 | 12,77 | 0,64 | 0,58 | - |
| 26.11.2021 | 1,753 | 0,948 | 63,11 | 43,03 | 61,89 | 42,55 | 19,34 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 52,7 | 13,13 | 0,64 | 0,58 | - |
| 27.11.2021 | 1,665 | 0,885 | 61,76 | 42,97 | 60,54 | 42,49 | 18,05 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 52,7 | 12,96 | 0,61 | 0,56 | - |
| 28.11.2021 | 1,843 | 1,01 | 64,23 | 42,68 | 62,96 | 42,2 | 20,76 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 52,4 | 13,32 | 0,63 | 0,58 | - |
| 29.11.2021 | 1,661 | 0,895 | 62,12 | 42,86 | 60,94 | 42,38 | 18,56 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 52,1 | 12,66 | 0,64 | 0,58 | - |
| 30.11.2021 | 1,777 | 0,964 | 63,37 | 42,83 | 62,14 | 42,35 | 19,79 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 52,6 | 13,14 | 0,64 | 0,58 | - |
| 01.12.2021 | 1,706 | 0,889 | 62,06 | 42,96 | 60,86 | 42,48 | 18,38 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 52,1 | 13,51 | 0,64 | 0,58 | - |
| 02.12.2021 | 1,798 | 0,966 | 65,04 | 44,49 | 63,75 | 43,97 | 19,78 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 52,7 | 13,08 | 0,64 | 0,58 | - |
| 03.12.2021 | 1,66 | 0,863 | 61,4 | 42,88 | 60,2 | 42,4 | 17,8 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 52,3 | 13,3 | 0,64 | 0,58 | - |
| 04.12.2021 | 1,775 | 0,959 | 63,02 | 42,57 | 61,78 | 42,09 | 19,69 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 52,3 | 13,3 | 0,62 | 0,56 | - |
| 05.12.2021 | 1,926 | 1,071 | 65,1 | 42,13 | 63,82 | 41,65 | 22,17 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 52,2 | 13,46 | 0,64 | 0,58 | - |
| 06.12.2021 | 1,765 | 0,944 | 62,66 | 42,4 | 61,45 | 41,92 | 19,53 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 52,2 | 13,43 | 0,63 | 0,58 | - |
| 07.12.2021 | 1,829 | 0,988 | 63,47 | 42,19 | 62,24 | 41,71 | 20,53 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 52,1 | 13,5 | 0,54 | 0,57 | - |
| 08.12.2021 | 1,811 | 0,949 | 62,92 | 42,18 | 61,67 | 41,7 | 19,97 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 51,7 | 13,94 | 0,43 | 0,57 | - |
| 09.12.2021 | 1,869 | 1,017 | 63,93 | 42,06 | 62,67 | 41,58 | 21,09 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 51,8 | 13,75 | 0,46 | 0,57 | - |
| 10.12.2021 | 1,848 | 0,995 | 63,6 | 42,16 | 62,35 | 41,68 | 20,67 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 51,8 | 13,79 | 0,41 | 0,56 | - |
| 11.12.2021 | 1,804 | 0,969 | 62,83 | 41,96 | 61,6 | 41,48 | 20,12 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 52 | 13,65 | 0,36 | 0,56 | - |
| 12.12.2021 | 2,071 | 1,155 | 66,68 | 41,57 | 65,36 | 41,09 | 24,27 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 51,6 | 14,06 | 0,34 | 0,57 | - |
| 13.12.2021 | 1,876 | 1,01 | 63,77 | 42,14 | 62,48 | 41,65 | 20,83 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 52,6 | 13,89 | 0,32 | 0,57 | - |
| 14.12.2021 | 1,831 | 0,984 | 63,55 | 42,36 | 62,26 | 41,88 | 20,38 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 52 | 13,69 | 0,31 | 0,57 | - |
| 15.12.2021 | 1,818 | 0,969 | 63,19 | 42,07 | 61,95 | 41,59 | 20,36 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 51,7 | 13,75 | 0,41 | 0,57 | - |
| 16.12.2021 | 1,886 | 1,035 | 64,5 | 41,88 | 63,27 | 41,4 | 21,87 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 51,5 | 13,46 | 0,51 | 0,57 | - |
| 17.12.2021 | 1,665 | 0,872 | 60,94 | 42,02 | 59,76 | 41,54 | 18,22 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 52 | 13,25 | 0,43 | 0,57 | - |
| 18.12.2021 | 1,742 | 0,933 | 63,55 | 43,45 | 62,33 | 42,94 | 19,39 | 24 | 0 | 0 | 65,1 | 52,1 | 13,02 | 0,39 | 0,55 | - |
| 19.12.2021 | 1,93 | 1,01 | 68,56 | 46,45 | 67,22 | 45,88 | 21,34 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 51,6 | 13,65 | 0,36 | 0,56 | - |
| 20.12.2021 | 1,867 | 1,009 | 64,21 | 42,53 | 62,98 | 42,05 | 20,93 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 52 | 13,71 | 0,34 | 0,57 | - |
| 21.12.2021 | 1,68 | 0,868 | 61,18 | 42,41 | 59,97 | 41,93 | 18,04 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 52 | 13,66 | 0,33 | 0,57 | - |
| 22.12.2021 | 1,748 | 0,93 | 62,3 | 42,26 | 61,06 | 41,78 | 19,28 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 52,2 | 13,44 | 0,32 | 0,57 | - |
| 23.12.2021 | 1,745 | 0,919 | 62,15 | 42,26 | 60,92 | 41,78 | 19,14 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 52 | 13,61 | 0,31 | 0,57 | - |
| Итого: | 53,652 | 0 | 1899,76 | 1280,02 | 1862,64 | 1265,45 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 53,652 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.11.2021 | 1003,919 | 30782,49 | 18074,87 | 30203,14 | 17866,4 |
| 23.12.2021 | 1057,571 | 32682,25 | 19354,89 | 32065,78 | 19131,85 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.12.2021 8:24:33