

#70285#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 04.02.2024 по 23.02.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Горького 107, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 5019	Показания прибора, Гкал 23.02.2024	Предыдущие показания, Гкал 04.02.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2777,116	2733,628	43.488

Подпись исполнителя



#70284#

Отчёт за период с 04.02.2024 по 23.02.2024.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 8247
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5019
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.02.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
05.02.2024	-	1,044	0	94,087	0	0,012	91,815	0	0,012	10	0,02	815105	33792	73,8	63	0	0,5	0,28	0,5
06.02.2024	-	2,416	0	224,45	0	0,027	218,816	0	0,027	24	0	16384	1024	75,4	64,4	0	0,51	0,28	0,5
07.02.2024	-	2,478	0	225,54	0	0,025	219,806	0	0,025	24	0	16384	1024	75,9	64,7	0	0,51	0,28	0,5
08.02.2024	-	2,59	0	225,642	0	0,026	219,515	0	0,026	24	0	16384	1026	78,8	67,1	0	0,51	0,28	0,5
09.02.2024	-	2,606	0	220,89	0	0,026	214,817	0	0,026	24	0	16384	1024	79,4	67,3	0	0,5	0,28	0,5
10.02.2024	-	2,6	0	221,925	0	0,026	215,859	0	0,026	24	0	16384	1024	79,1	67,1	0	0,5	0,28	0,5
11.02.2024	-	2,419	0	222,907	0	0,027	217,184	0	0,027	24	0	16384	1024	76,3	65,2	0	0,5	0,28	0,5
12.02.2024	-	2,282	0	223,135	0	0,027	217,874	0	0,027	24	0	16384	1024	72,8	62,4	0	0,5	0,28	0,5
13.02.2024	-	2,278	0	221,902	0	0,026	216,735	0	0,026	24	0	16384	1024	72,3	61,8	0	0,5	0,28	0,5
14.02.2024	-	2,261	0	224,032	0	0,026	218,83	0	0,026	24	0	16384	1024	72,2	61,9	0	0,5	0,28	0,5
15.02.2024	-	2,278	0	225,015	0	0,026	219,726	0	0,026	24	0	16384	1024	72,7	62,3	0	0,5	0,28	0,5
16.02.2024	-	2,183	0	226,452	0	0,028	221,182	0	0,028	24	0	16384	1024	72,3	62,4	0	0,51	0,28	0,5
17.02.2024	-	2,22	0	223,13	0	0,026	217,894	0	0,026	24	0	16384	1024	72,6	62,4	0	0,51	0,28	0,5
18.02.2024	-	2,338	0	226,9	0	0,025	221,33	0	0,025	24	0	16384	1024	74,4	63,9	0	0,51	0,28	0,5
19.02.2024	-	2,452	0	226,885	0	0,026	221,061	0	0,026	24	0	16384	1024	76,3	65,3	0	0,51	0,28	0,5
20.02.2024	-	2,386	0	225,632	0	0,027	219,966	0	0,027	24	0	16384	1024	75,4	64,6	0	0,51	0,28	0,5
21.02.2024	-	2,22	0	226,012	0	0,027	220,842	0	0,027	24	0	16384	1026	71,5	61,4	0	0,5	0,28	0,5
22.02.2024	-	2,226	0	228,655	0	0,027	223,272	0	0,027	24	0	16384	1024	72,7	62,8	0	0,51	0,28	0,5
23.02.2024	-	2,211	0	229,565	0	0,026	224,165	0	0,026	24	0	16384	1024	72,7	62,9	0	0,51	0,28	0,5
Итого:	-	43,488	0	4142,756	0	0,486	4040,689	0	0,486	442	0,02	-	-	74,56	63,84	0	0,51	0,28	0,5

Общее время работы системы 456 час.
Период нормальной работы системы 442 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
04.02.2024	2733,628	278585,219	0	106,794	271760,656	0	106,887	45206,93	635,03	2337,9	0
23.02.2024	2777,116	282728	0	107,28	275801,344	0	107,374	45648,93	1077,03	2337,92	0,02

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____