

#126245#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Горького 107, Калининград
5346
8247
ВКТ-9
5019
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,243	0	221,11	0	0,7	215,892	0	0,701	24	0	16384	1024	72,8	62,5	0	0,49	0,28	0,5	5,5
25.03.2025	2,31	0	222,267	0	0,664	217,03	0	0,665	24	0	16384	1024	72,8	62,2	0	0,49	0,28	0,5	4,4
26.03.2025	2,24	0	222,095	0	0,682	216,877	0	0,683	24	0	16384	1024	72,6	62,4	0	0,5	0,28	0,5	6,9
27.03.2025	2,214	0	213,647	0	0,623	208,63	0	0,624	24	0	16384	1024	72,6	62	0	0,48	0,28	0,5	5,7
28.03.2025	2,209	0	216,98	0	0,618	211,879	0	0,619	24	0	16384	1024	72,6	62,2	0	0,48	0,28	0,5	8,9
29.03.2025	2,154	0	220,83	0	0,731	215,647	0	0,732	24	0	16384	1024	72,6	62,6	0	0,49	0,28	0,5	9,9
30.03.2025	2,149	0	219,545	0	0,668	214,402	0	0,669	24	0	16384	1024	72,5	62,5	0	0,49	0,28	0,5	6,8
31.03.2025	2,176	0	218,987	0	0,705	213,842	0	0,706	24	0	16384	1024	72,6	62,5	0	0,49	0,28	0,5	5,9
01.04.2025	2,21	0	212,432	0	0,678	207,377	0	0,679	24	0	16384	1024	73,1	62,5	0	0,48	0,28	0,5	-
02.04.2025	2,17	0	212,8	0	0,647	207,764	0	0,648	24	0	16384	1024	72,9	62,5	0	0,47	0,28	0,5	-
03.04.2025	2,132	0	213,392	0	0,645	208,326	0	0,646	24	0	16384	1024	73	62,8	0	0,48	0,28	0,5	-
04.04.2025	2,143	0	212,982	0	0,62	207,897	0	0,621	24	0	16384	1024	73,3	63	0	0,48	0,28	0,5	-
05.04.2025	2,225	0	209,89	0	0,603	204,762	0	0,604	24	0	16384	1024	74,2	63,4	0	0,47	0,28	0,5	-
06.04.2025	2,397	0	211,93	0	0,593	206,476	0	0,594	24	0	16384	1024	76,4	64,8	0	0,47	0,28	0,5	-
07.04.2025	2,319	0	211,527	0	0,633	206,257	0	0,634	24	0	16384	1024	75	63,8	0	0,47	0,28	0,5	-
08.04.2025	2,25	0	211,747	0	0,626	206,649	0	0,627	24	0	16384	1024	73,6	62,8	0	0,47	0,28	0,5	-
09.04.2025	2,217	0	211,392	0	0,58	206,32	0	0,581	24	0	16384	1024	73,5	62,8	0	0,47	0,28	0,5	-
10.04.2025	2,295	0	211,085	0	0,605	205,971	0	0,606	24	0	16384	1024	73,8	62,8	0	0,47	0,28	0,5	-
11.04.2025	2,23	0	214,422	0	0,6	209,296	0	0,601	24	0	16384	1024	73,3	62,7	0	0,47	0,28	0,5	-
12.04.2025	2,165	0	214,955	0	0,602	209,822	0	0,603	24	0	16384	1024	73,3	63	0	0,48	0,28	0,5	-
13.04.2025	2,112	0	217,327	0	0,632	212,158	0	0,633	24	0	16384	1024	73,1	63,2	0	0,48	0,28	0,5	-
14.04.2025	1,941	0	198,292	0	0,53	193,595	0	0,53	24	0	16384	1024	72,9	62,8	0	0,44	0,27	0,5	-
15.04.2025	1,588	0	182,462	0	0,534	178,216	0	0,534	24	0	16384	1026	72,2	63,3	0	0,42	0,27	0,5	-
16.04.2025	0,307	0	187,484	0	0,53	183,09	0	0,53	24	0	16384	1026	72,5	70,9	0	0,42	0,27	0,5	-
17.04.2025	0,592	0	157,225	0	0,143	153,535	0	0,143	24	0	16384	1026	72,5	68,6	0	0,37	0,27	0,5	-
18.04.2025	0,501	0	103,341	0	0,035	100,918	0	0,035	24	0	16384	1026	72,4	67,1	0	0,34	0,26	0,5	-
19.04.2025	0,415	0	80,49	0	0,033	78,609	0	0,033	24	0	16384	1024	72,3	67	0	0,35	0,25	0,5	-
20.04.2025	0,393	0	77,23	0	0,014	75,452	0	0,014	24	0	16384	1026	71,7	66,5	0	0,34	0,25	0,5	-
21.04.2025	0,39	0	78,243	0	0,004	76,511	0	0,004	24	0	16384	1024	70,1	64,9	0	0,34	0,25	0,5	-
22.04.2025	0,406	0	82,665	0	0,003	80,709	0	0,003	24	0	16384	1026	72,8	67,8	0	0,35	0,25	0,5	-
23.04.2025	0,387	0	81,863	0	0	79,924	0	0	24	0	16384	2	72,8	68	0	0,35	0,25	0,5	-
Итого:	53,48	0	5750,637	0	15,281	5613,833	0	15,302	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,48																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	3325,979	353248,281	0	221,918	344627,562	0	222,112	54812,4	696	2630,52	0
23.04.2025	3379,459	358998,938	0	237,199	350241,406	0	237,406	55556,4	1440	2630,52	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.04.2025 10:42:34