

#130808#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Горького 156, Калининград
5346
6673
ВКТ-7
00207024
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.04.2025	0,542	0,028	33,65	32,88	32,93	32,43	0,5	24	0	0	68,2	52,6	15,56	0,6	0,4	-
24.04.2025	0,53	0,03	34,38	33,61	33,67	33,16	0,51	24	0	0	68,2	53,3	14,86	0,6	0,4	-
25.04.2025	0,533	0,033	35,04	34,22	34,32	33,76	0,56	24	0	0	68	53,4	14,65	0,6	0,4	-
26.04.2025	0,589	0,035	35,06	34,16	34,34	33,72	0,62	24	0	0	68,3	52,2	16,17	0,6	0,4	-
27.04.2025	0,595	0,034	34,66	33,76	33,94	33,33	0,61	24	0	0	68,1	51,5	16,62	0,6	0,4	-
28.04.2025	0,61	0,034	34,72	33,79	34	33,38	0,62	24	0	0	68,2	51,3	16,91	0,6	0,4	-
29.04.2025	0,559	0,032	34,67	33,81	33,95	33,36	0,59	24	0	0	68,1	52,6	15,48	0,6	0,4	-
30.04.2025	0,58	0,033	34,9	34,05	34,18	33,59	0,59	24	0	0	68,3	52,2	16,03	0,6	0,4	-
01.05.2025	0,56	0,034	34,76	33,92	34,04	33,45	0,59	24	0	0	68,5	52,9	15,55	0,6	0,4	-
02.05.2025	0,542	0,031	34,64	33,84	33,92	33,37	0,55	24	0	0	68,2	53,2	15,09	0,6	0,4	-
03.05.2025	0,481	0,029	31,84	31,1	31,18	30,68	0,5	22	2	1	67,6	53	14,61	0,6	0,4	-
04.05.2025	0,594	0,031	34,87	34,04	34,15	33,61	0,54	24	0	0	68,3	51,7	16,61	0,6	0,4	-
05.05.2025	0,583	0,031	35	34,18	34,28	33,73	0,55	24	0	0	68,4	52,2	16,17	0,6	0,4	-
06.05.2025	0,604	0,03	34,98	34,12	34,26	33,69	0,57	24	0	0	68,1	51,4	16,74	0,6	0,4	-
07.05.2025	0,555	0,026	34,59	33,9	33,87	33,44	0,43	24	0	0	68,2	52,5	15,71	0,6	0,4	-
08.05.2025	0,602	0,025	34,46	33,69	33,74	33,25	0,49	24	0	0	68,3	51,3	17,03	0,6	0,4	-
09.05.2025	0,61	0,03	34,61	33,77	33,89	33,33	0,56	24	0	0	68,2	51	17,17	0,6	0,4	-
10.05.2025	0,592	0,024	34,23	33,5	33,51	33,06	0,45	24	0	0	68,4	51,5	16,91	0,6	0,4	-
11.05.2025	0,586	0,018	33,87	33,26	33,15	32,82	0,33	24	0	0	68,2	51,2	17,1	0,6	0,4	-
12.05.2025	0,609	0,02	33,77	33,14	33,05	32,72	0,33	24	0	0	67,9	50	17,91	0,6	0,4	-
13.05.2025	0,556	0,012	33,72	33,26	33	32,83	0,17	24	0	0	68,4	51,8	16,53	0,6	0,4	-
14.05.2025	0,565	0,012	33,82	33,38	33,1	32,94	0,16	24	0	0	68	51,2	16,81	0,6	0,4	-
15.05.2025	0,563	0,007	33,98	33,62	33,26	33,18	0,08	24	0	0	68,1	51,4	16,68	0,6	0,4	-
16.05.2025	0,54	0,005	33,95	33,68	33,23	33,23	0	24	0	0	68,2	52	16,22	0,6	0,4	-
17.05.2025	0,557	0,004	34,06	33,8	33,34	33,35	-0,01	24	0	0	68,5	51,9	16,61	0,6	0,4	-
18.05.2025	0,567	0,001	33,44	33,18	32,72	32,76	-0,04	24	0	0	68,4	50,9	17,43	0,6	0,4	-
19.05.2025	0,535	0,001	34,77	34,6	34,05	34,15	-0,1	24	0	0	68,5	52,7	15,84	0,6	0,4	-
20.05.2025	0,51	0,003	33,99	33,8	33,27	33,35	-0,08	24	0	0	68,2	52,7	15,48	0,6	0,4	-
21.05.2025	0,469	0,001	33,88	33,76	33,16	33,29	-0,13	24	0	0	68,4	54,2	14,27	0,6	0,4	-
22.05.2025	0,517	0,004	33,09	32,87	32,39	32,42	-0,03	24	0	0	67,8	51,9	15,87	0,6	0,4	-
23.05.2025	0,533	0,002	34,12	33,91	33,4	33,46	-0,06	24	0	0	68	52	16,01	0,6	0,4	-
Итого:	17,368	0	1061,52	1042,6	1039,29	1028,84	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,368															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.04.2025	3364,358	227827,99	225815,9	222610,91	222432,75
23.05.2025	3381,726	228889,51	226858,5	223650,2	223461,59

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.05.2025 16:10:00