

#126258#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 16.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Госпитальная 20-26, Калининград
5346
7914
ВКТ-7
00207565
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,798	0,181	153,02	148,26	149,57	146,27	3,3	24	0	0	71,4	53,9	17,48	0,6	0,4	-
25.03.2025	2,794	0,182	153,35	148,59	149,85	146,53	3,32	24	0	0	71,4	54	17,41	0,6	0,4	-
26.03.2025	2,776	0,175	153,46	148,75	149,99	146,78	3,21	24	0	0	71,3	54	17,32	0,6	0,4	-
27.03.2025	2,778	0,175	154,93	150,26	151,35	148,16	3,19	24	0	0	71,3	54,1	17,19	0,6	0,4	-
28.03.2025	2,764	0,173	157,82	153,24	154,22	151,08	3,14	24	0	0	71,3	54,5	16,79	0,6	0,4	-
29.03.2025	2,673	0,15	156,14	151,97	152,57	149,84	2,73	24	0	0	71,3	54,8	16,5	0,6	0,4	-
30.03.2025	2,638	0,156	154,79	150,58	151,2	148,42	2,78	24	0	0	71,2	54,8	16,42	0,6	0,4	-
31.03.2025	2,746	0,178	153,7	149,03	150,19	146,98	3,21	24	0	0	71,3	54,2	17,08	0,6	0,4	-
01.04.2025	2,807	0,177	150,04	145,28	146,58	143,33	3,25	24	0	0	71,6	53,7	17,94	0,6	0,4	-
02.04.2025	2,762	0,169	147,78	143,14	144,4	141,22	3,18	24	0	0	71,4	53,5	17,91	0,6	0,4	-
03.04.2025	2,744	0,174	150,11	145,44	146,65	143,46	3,19	24	0	0	71,6	54,1	17,51	0,6	0,4	-
04.04.2025	2,741	0,172	149,22	144,59	145,79	142,65	3,14	24	0	0	71,8	54,2	17,6	0,6	0,4	-
05.04.2025	2,836	0,174	145,73	141,05	142,34	139,13	3,21	24	0	0	72,4	53,7	18,7	0,6	0,4	-
06.04.2025	3,007	0,174	144,86	140,09	141,28	138,17	3,11	24	0	0	74,7	54,6	20,05	0,6	0,4	-
07.04.2025	2,924	0,174	146,04	141,32	142,55	139,4	3,15	24	0	0	73,5	54,2	19,27	0,6	0,4	-
08.04.2025	2,834	0,171	145,92	141,27	142,53	139,35	3,18	24	0	0	72,1	53,4	18,64	0,6	0,4	-
09.04.2025	2,811	0,168	146,04	141,42	142,66	139,5	3,16	24	0	0	72	53,5	18,49	0,6	0,4	-
10.04.2025	2,853	0,165	144,97	140,35	141,59	138,45	3,14	24	0	0	72,3	53,4	18,92	0,6	0,4	-
11.04.2025	2,814	0,174	147,45	142,8	144,09	140,88	3,21	24	0	0	71,9	53,6	18,3	0,6	0,4	-
12.04.2025	2,802	0,176	149,68	145,02	146,26	143,09	3,17	24	0	0	71,9	54	17,94	0,6	0,4	-
13.04.2025	2,736	0,175	152,68	148,01	149,14	145,94	3,2	24	0	0	71,8	54,6	17,14	0,6	0,4	-
14.04.2025	2,608	0,176	151,04	146,5	147,58	144,4	3,18	24	0	0	71,6	55,1	16,44	0,6	0,4	-
15.04.2025	2,079	0,14	122,42	118,78	119,67	117,13	2,54	24	0	1	70,6	54,4	16,18	0,6	0,4	-
16.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	54,2	27,5	26,75	0,6	0,4	-
Итого:	63,325	0	3431,19	3325,74	3352,05	3280,16	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,325															

Общее время работы системы, ч576

Период нормальной работы системы, ч576

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	1623,796	78870,13	76377,92	76972,25	75349,2
16.04.2025	1687,121	82301,32	79703,66	80324,3	78629,36

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 14:03:05