

# #9225#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Госпитальная 20-26, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 7914  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207565  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,407	0,084	124,69	121,69	122,08	120,27	1,81	24	0	0	67,9	48,9	18,97	0,6	0,4	4
25.04.2021	2,362	0,061	121,16	118,6	118,68	117,31	1,37	24	0	0	67,6	48,3	19,34	0,6	0,4	3,7
26.04.2021	2,283	0,054	117,54	115,17	115,07	113,84	1,23	23	1	1	68	48,8	19,29	0,6	0,4	2,9
27.04.2021	2,385	0,072	126,68	123,94	124,09	122,55	1,54	24	0	0	67,9	49,3	18,58	0,6	0,4	4,1
28.04.2021	2,289	0,07	120,17	117,53	117,66	116,23	1,43	24	0	0	68	49,2	18,83	0,6	0,4	6,7
29.04.2021	2,217	0,057	110,22	107,8	107,92	106,67	1,25	24	0	0	67,6	47,6	19,98	0,6	0,4	9,3
30.04.2021	1,387	0,045	73,61	71,96	72,11	71,12	0,99	24	0	1	67,2	48,6	18,52	0,6	0,4	-
Итого:	15,33	0	794,07	776,69	777,61	767,99	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,33															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 167

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	1975,709	92466,03	93045,11	90241,19	91913,86
30.04.2021	1991,039	93260,1	93821,8	91018,8	92681,85

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.05.2021 14:55:26