

#120742#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 18.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Грибоедова 13-19, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00207029	Показания прибора, Гкал 18.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	638,249	576,049	62.2 <i>+ резерв</i>

75.997 Гкал

Подпись исполнителя _____



#120743#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 18.03.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 6930
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207029
Номер системы 1
Отчёт сформирован 31.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	2,772	0,143	191,34	187,42	186,78	184,36	2,42	24	0	0	73,2	59,2	14,04	0,6	0,4
25.02.2025	-	2,652	0,127	189,04	185,41	184,7	182,49	2,21	24	0	0	71,9	58,3	13,6	0,6	0,4
26.02.2025	-	2,641	0,139	192,14	188,33	187,72	185,36	2,36	24	0	0	71,5	58,2	13,28	0,6	0,4
27.02.2025	-	2,598	0,134	192,97	189,3	188,6	186,32	2,28	24	0	0	71,3	58,3	13,04	0,6	0,4
28.02.2025	-	2,693	0,151	190,93	186,83	186,57	183,94	2,63	24	0	0	71,3	57,7	13,57	0,6	0,4
01.03.2025	-	2,782	0,146	189,93	185,93	185,42	182,96	2,46	24	0	0	73	58,9	14,18	0,6	0,4
02.03.2025	-	2,77	0,165	192,06	187,75	187,59	184,78	2,81	24	0	0	72,2	58,4	13,85	0,6	0,4
03.03.2025	-	2,66	0,146	193,38	189,46	188,95	186,46	2,49	24	0	0	71,7	58,4	13,28	0,6	0,4
04.03.2025	-	2,642	0,155	194,09	190,06	189,71	187,05	2,66	24	0	0	71,4	58,3	13,08	0,6	0,4
05.03.2025	-	2,605	0,145	196,23	192,32	191,76	189,3	2,46	24	0	0	71,4	58,6	12,79	0,6	0,4
06.03.2025	-	2,651	0,157	198,52	194,37	194,01	191,29	2,72	24	0	0	71,2	58,4	12,81	0,6	0,4
07.03.2025	-	2,679	0,219	199,52	194,39	195,01	191,3	3,71	24	0	1	71,2	58,6	12,57	0,6	0,4
08.03.2025	-	2,703	0,24	200,29	194,78	195,76	191,69	4,07	24	0	0	71,2	58,6	12,54	0,6	0,4
09.03.2025	-	2,731	0,225	200,39	195,07	195,8	192,01	3,79	24	0	0	71,3	58,5	12,78	0,6	0,4
10.03.2025	-	2,629	0,194	202,8	198,04	198,18	194,86	3,32	24	0	0	71,1	58,8	12,26	0,6	0,4
11.03.2025	-	2,602	0,172	196,92	192,55	192,49	189,54	2,95	24	0	0	70,9	58,3	12,58	0,6	0,4
12.03.2025	-	2,616	0,164	195,56	191,39	191,13	188,38	2,75	24	0	0	71,2	58,4	12,81	0,6	0,4
13.03.2025	-	2,679	0,159	189,08	184,9	184,66	181,96	2,7	24	0	0	72,3	58,7	13,62	0,6	0,4
14.03.2025	-	2,607	0,15	173,95	170	169,73	167,23	2,5	22	2	1	73,9	59,4	14,45	0,6	0,4
15.03.2025	-	2,851	0,169	191,18	186,81	186,41	183,63	2,78	24	0	0	75,1	60,8	14,35	0,6	0,4
16.03.2025	-	2,92	0,168	192,11	187,69	187,34	184,53	2,81	24	0	0	75	60,3	14,63	0,6	0,4
17.03.2025	-	2,942	0,163	190,06	185,7	185,22	182,53	2,69	24	0	0	75,8	60,8	14,96	0,6	0,4
18.03.2025	-	2,775	0,147	191,88	187,93	187,31	184,83	2,48	24	0	0	73,5	59,5	14	0,6	0,4
Итого:	-	62,2	3,778	4444,37	4346,43	4340,85	4276,8	64,05	550	2	-	72,29	58,84	13,44	0,6	0,4

Общее время работы системы 552 час.
Период нормальной работы системы 550 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2025	576,049	57471,6	57250,51	56148,76	56254,57
18.03.2025	638,249	61915,97	61596,94	60489,61	60531,37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения