

#130803#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Грибоедова 13-19, Калининград
5346
6930
ВКТ-7
00207029
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.04.2025	0,626	0,091	121,98	120,23	119,22	117,8	1,42	23	1	1	70,8	66,4	4,4	0,6	0,4	-
24.04.2025	0,734	0,101	122,41	120,5	119,68	118,15	1,53	24	0	0	70,7	65,5	5,26	0,6	0,4	-
25.04.2025	0,629	0,102	121,87	120,02	119,14	117,62	1,52	24	0	0	70,6	66,3	4,38	0,6	0,4	-
26.04.2025	0,679	0,104	122,18	120,22	119,41	117,85	1,56	24	0	0	70,9	66,1	4,8	0,6	0,4	-
27.04.2025	0,708	0,103	122,24	120,31	119,5	117,92	1,58	24	0	0	70,7	65,7	5,01	0,6	0,4	-
28.04.2025	0,679	0,102	127,47	125,59	124,6	123,06	1,54	24	0	0	70,8	66,2	4,59	0,6	0,4	-
29.04.2025	0,639	0,106	129,86	128	126,95	125,4	1,55	24	0	0	70,9	66,7	4,19	0,6	0,4	-
30.04.2025	0,661	0,103	129,41	127,52	126,47	124,95	1,52	24	0	0	71,1	66,7	4,37	0,6	0,4	-
01.05.2025	0,677	0,1	128,61	126,76	125,74	124,23	1,51	24	0	0	71	66,4	4,55	0,6	0,4	-
02.05.2025	0,656	0,101	129,52	127,63	126,59	125,06	1,53	24	0	0	70,6	66,3	4,35	0,6	0,4	-
03.05.2025	0,593	0,095	111,73	109,96	109,31	107,83	1,48	22	2	1	69,4	65	4,48	0,6	0,4	-
04.05.2025	0,73	0,111	126,72	124,66	123,83	122,18	1,65	24	0	0	71,1	66,2	4,98	0,6	0,4	-
05.05.2025	0,674	0,113	124,95	122,89	122,15	120,46	1,69	24	0	0	70,8	66,2	4,56	0,6	0,4	-
06.05.2025	0,688	0,102	119,44	117,48	116,99	115,36	1,63	24	0	0	67,4	62,4	4,97	0,6	0,4	-
07.05.2025	0,635	0,096	124,47	122,67	121,64	120,19	1,45	24	0	0	71,3	66,9	4,38	0,6	0,4	-
08.05.2025	0,732	0,095	123,88	122,07	121,03	119,61	1,42	24	0	0	71,7	66,5	5,22	0,6	0,4	-
09.05.2025	0,73	0,104	124,87	122,95	122,01	120,47	1,54	24	0	0	71,6	66,5	5,09	0,6	0,4	-
10.05.2025	0,737	0,107	125,08	123,1	122,2	120,61	1,59	24	0	0	71,7	66,6	5,11	0,6	0,4	-
11.05.2025	0,724	0,11	124,01	122	121,19	119,55	1,64	24	0	0	71,3	66,2	5,05	0,6	0,4	-
12.05.2025	0,709	0,108	125,58	123,58	122,69	121,06	1,63	24	0	0	71,8	66,9	4,84	0,6	0,4	-
13.05.2025	0,752	0,108	127,39	125,34	124,45	122,83	1,62	24	0	0	71,6	66,4	5,15	0,6	0,4	-
14.05.2025	0,776	0,104	128,5	126,48	125,57	123,99	1,58	24	0	0	71,2	65,9	5,31	0,6	0,4	-
15.05.2025	0,712	0,103	126,42	124,44	123,58	122,01	1,57	24	0	0	70,5	65,6	4,91	0,6	0,4	-
16.05.2025	0,68	0,103	126,15	124,19	123,31	121,76	1,55	24	0	0	70,5	65,9	4,64	0,6	0,4	-
17.05.2025	0,659	0,106	127,62	125,66	124,71	123,13	1,58	24	0	0	71	66,6	4,4	0,6	0,4	-
18.05.2025	0,776	0,107	127,39	125,34	124,49	122,86	1,63	24	0	0	71,1	65,7	5,35	0,6	0,4	-
19.05.2025	0,717	0,109	127,84	125,84	124,99	123,35	1,64	24	0	0	70,6	65,8	4,83	0,6	0,4	-
20.05.2025	0,685	0,103	120,79	118,86	118,04	116,47	1,57	24	0	0	71,2	66,3	4,89	0,6	0,4	-
21.05.2025	0,676	0,111	128,31	126,37	125,44	123,81	1,63	24	0	0	70,9	66,4	4,47	0,6	0,4	-
22.05.2025	0,712	0,109	126,73	124,69	123,86	122,22	1,64	24	0	0	71	66,1	4,84	0,6	0,4	-
23.05.2025	0,649	0,111	126,43	124,45	123,59	121,94	1,65	24	0	0	70,7	66,4	4,3	0,6	0,4	-
Итого:	21,434	0	3879,85	3819,8	3792,37	3743,73	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,434															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.04.2025	715,68	68028,21	67586,59	66461,71	66423,12
23.05.2025	737,114	71908,06	71406,39	70254,08	70166,85

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.05.2025 13:58:19