

#125624#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Ефремова,5

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00219090

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

Т3=0

КС=0x8678

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	7	4	----	----	0	24	*
23.03.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	7	4	----	----	0	24	*
24.03.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	7	4	----	----	0	24	*
25.03.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	7	4	----	----	0	24	*
26.03.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	7	4	----	----	0	24	*
27.03.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	7	4	----	----	0	24	*
28.03.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	7	4	----	----	0	24	*
29.03.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	7	4	----	----	0	24	*
30.03.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	7	4	----	----	0	24	*
31.03.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	7	4	----	----	0	24	*
01.04.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	7	4	----	----	0	24	*
02.04.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	7	4	----	----	0	24	*
03.04.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	7	4	----	----	0	24	*
04.04.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	7	4	----	----	0	24	*
05.04.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	7	4	----	----	0	24	*
06.04.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	7	4	----	----	0	24	*
07.04.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	7	4	----	----	0	24	*
08.04.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	7	4	----	----	0	24	*
09.04.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	7	4	----	----	0	24	*
10.04.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	7	4	----	----	0	24	*
11.04.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	7	4	----	----	0	24	*
12.04.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	7	4	----	----	0	24	*
13.04.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	7	4	----	----	0	24	*
14.04.2025	----	----	----	0	----	0	----	----	7	4	----	----	0	24	*
15.04.2025	61,8	48,87	12,93	33,16	32,57	20,84	20,59	11,98	6,33	4,78	1,007	0,585	13	12	*
16.04.2025	61,83	48,56	13,27	62,41	61,31	40,72	40,24	21,07	5,73	5,53	1,836	1,03	24	0	
17.04.2025	62,12	48,67	13,45	63,92	62,81	40,83	40,35	22,46	5,74	5,52	1,939	1,106	24	0	
18.04.2025	62,68	49,13	13,55	61,02	59,94	40,87	40,39	19,55	5,75	5,53	1,77	0,964	24	0	
19.04.2025	62,3	48,84	13,46	61,16	60,07	40,74	40,26	19,81	5,75	5,52	1,777	0,973	24	0	
20.04.2025	62,41	48,72	13,69	63,67	62,53	40,62	40,14	22,39	5,75	5,52	1,949	1,097	24	0	
21.04.2025	62,25	47,93	14,32	60,62	59,57	40,78	40,3	19,27	5,75	5,53	1,777	0,927	24	0	
22.04.2025	62,09	47,58	14,51	60,83	59,77	40,66	40,18	19,59	5,76	5,54	1,803	0,935	24	0	
23.04.2025	62,24	47,67	14,57	62,38	61,28	41,39	40,92	20,36	5,74	5,53	1,864	0,975	24	0	
Итого:				529,17	519,85	347,45	343,37	176,48			15,722	8,592	205	588	
Средние:	62,19	48,44	13,75						6,67	4,39					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/03/2524:00	56820,95	55824,46	33038,22	32667,93	23156,53	2006,632	1021,486	35257	1281
23/04/2524:00	57350,12	56344,31	33385,67	33011,3	23333,01	2022,354	1030,078	35462	1869
Итого:	529,17	519,85	347,45	343,37	176,48	15,722	8,592	205	588

Период нормальной работы 205ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 588ч

Время работы прибора после сброса 37442ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

