

#126255#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Знойная 1-7, Калининград
5346
8780
ВКТ-7
00289306
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,538	438,31	440,47	428,47	432,59	-4,12	24	0	0	70,9	62,6	8,26	0,7	0,7	-
25.03.2025	3,53	439,18	441,47	429,34	433,58	-4,24	24	0	0	70,9	62,7	8,22	0,7	0,7	-
26.03.2025	3,516	439,28	441,59	429,44	433,69	-4,25	24	0	0	70,8	62,6	8,19	0,7	0,7	-
27.03.2025	3,548	441,7	443,99	431,8	436,07	-4,27	24	0	0	70,8	62,6	8,22	0,7	0,7	-
28.03.2025	3,468	448,7	451,62	438,64	443,47	-4,83	24	0	0	70,8	62,9	7,91	0,7	0,7	-
29.03.2025	3,378	445,49	449,08	435,56	440,94	-5,38	24	0	0	70,7	63	7,75	0,7	0,7	-
30.03.2025	3,405	441,94	445,02	432,07	437,06	-4,99	24	0	0	70,6	62,8	7,89	0,7	0,7	-
31.03.2025	3,459	438,7	441,27	428,9	433,36	-4,46	24	0	0	70,8	62,7	8,06	0,7	0,7	-
01.04.2025	3,538	428,07	430,66	418,37	422,92	-4,55	24	0	0	71,2	62,8	8,47	0,7	0,7	-
02.04.2025	3,463	421,31	423,61	411,83	416,03	-4,2	24	0	0	71	62,6	8,41	0,7	0,7	-
03.04.2025	3,387	427,99	430,36	418,34	422,6	-4,26	24	0	0	71,1	63	8,1	0,7	0,7	-
04.04.2025	3,449	425,56	427,84	415,88	420,1	-4,22	24	0	0	71,4	63,1	8,29	0,7	0,7	-
05.04.2025	3,632	415,18	417,12	405,56	409,54	-3,98	24	0	0	72,2	63,2	8,96	0,7	0,7	-
06.04.2025	3,847	412,85	414,49	402,75	406,57	-3,82	24	0	0	74,4	64,8	9,55	0,7	0,7	-
07.04.2025	3,706	416,47	418,3	406,61	410,53	-3,92	24	0	0	73	63,9	9,12	0,7	0,7	-
08.04.2025	3,604	416,13	418,06	406,59	410,57	-3,98	24	0	0	71,7	62,8	8,87	0,7	0,7	-
09.04.2025	3,577	416,2	418,13	406,71	410,62	-3,91	24	0	0	71,5	62,7	8,79	0,7	0,7	-
10.04.2025	3,625	413,39	415,18	403,86	407,71	-3,85	24	0	0	71,9	63	8,98	0,7	0,7	-
11.04.2025	3,552	420,63	422,6	411,07	415,02	-3,95	24	0	0	71,4	62,8	8,65	0,7	0,7	-
12.04.2025	3,553	427,1	429,18	417,4	421,49	-4,09	24	0	0	71,4	62,9	8,51	0,7	0,7	-
13.04.2025	3,384	435,7	438,08	425,81	430,12	-4,31	24	0	0	71,2	63,3	7,95	0,7	0,7	-
14.04.2025	3,226	430,87	433,29	421,18	425,37	-4,19	24	0	0	71	63,3	7,65	0,7	0,7	-
15.04.2025	1,473	189,65	191,28	185,43	187,89	-2,46	24	0	1	70,4	62,3	8,07	0,7	0,7	-
Итого:	78,858	9630,4	9682,69	9411,61	9507,84	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,858														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	1059,586	119890,93	124063,94	117055,44	121765,49
15.04.2025	1138,444	129521,33	133746,63	126467,05	131273,33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 13:50:35