

#67502#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК

Куйбышева 17-27, Калининград

5346

7086

ВКТ-9

4156

2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|----------|----------|------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 24.12.2023 | 1,091 | 0 | 120,045 | 112,972 | 0 | 117,903 | 111,327 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 62,6 | 56 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | - |
| 25.12.2023 | 1,09 | 0 | 120,236 | 113,329 | 0 | 118,102 | 111,694 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 62,4 | 55,7 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | - |
| 26.12.2023 | 1,085 | 0 | 120,445 | 113,393 | 0 | 118,301 | 111,743 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 62,5 | 56 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | - |
| 27.12.2023 | 1,038 | 0 | 119,314 | 113,481 | 0 | 117,191 | 111,84 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 62,5 | 55,8 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | - |
| 28.12.2023 | 1,007 | 0 | 118,762 | 113,416 | 0 | 116,64 | 111,765 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 62,6 | 56 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | - |
| 29.12.2023 | 1,051 | 0 | 119,307 | 113,042 | 0 | 117,175 | 111,395 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 62,6 | 56 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | - |
| 30.12.2023 | 1,151 | 0 | 120,672 | 112,034 | 0 | 118,517 | 110,393 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 62,6 | 56,2 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | - |
| 31.12.2023 | 1,214 | 0 | 121,42 | 111,332 | 0 | 119,248 | 109,693 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 62,6 | 56,3 | 0 | 0,5 | 0,26 | 0 | - |
| 01.01.2024 | 0,888 | 0 | 117,152 | 113,901 | 0 | 115,057 | 112,236 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 62,6 | 56,1 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | - |
| 02.01.2024 | 0,988 | 0 | 118,107 | 113,136 | 0 | 115,993 | 111,487 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 62,6 | 56 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | - |
| 03.01.2024 | 1,05 | 0 | 117,565 | 111,637 | 0 | 115,46 | 110,02 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 62,7 | 55,8 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | - |
| 04.01.2024 | 1,075 | 0 | 118,115 | 111,976 | 0 | 115,964 | 110,328 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 63,2 | 56,3 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | - |
| 05.01.2024 | 1,049 | 0 | 118,03 | 111,486 | 0 | 115,959 | 109,893 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 62 | 55,4 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | - |
| 06.01.2024 | 1,043 | 0 | 117,345 | 110,69 | 0 | 115,325 | 109,139 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 61,4 | 54,9 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | - |
| 07.01.2024 | 1,127 | 0 | 116,952 | 110,876 | 0 | 114,716 | 109,181 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 64,9 | 57,4 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | - |
| 08.01.2024 | 1,192 | 0 | 117,154 | 109,543 | 0 | 114,964 | 107,908 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 64,1 | 56,7 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | - |
| 09.01.2024 | 1,037 | 0 | 116,181 | 110,112 | 0 | 114,17 | 108,575 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 61,6 | 54,8 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | - |
| 10.01.2024 | 1,058 | 0 | 116,953 | 110,736 | 0 | 114,915 | 109,182 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 61,8 | 54,9 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | - |
| 11.01.2024 | 1,154 | 0 | 118,628 | 110,719 | 0 | 116,518 | 109,13 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 62,4 | 55,6 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | - |
| 12.01.2024 | 1,048 | 0 | 117,488 | 111,275 | 0 | 115,394 | 109,665 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 62,5 | 55,8 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | - |
| 13.01.2024 | 1,111 | 0 | 118,328 | 110,952 | 0 | 116,219 | 109,348 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 62,5 | 55,8 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | - |
| 14.01.2024 | 1,166 | 0 | 118,662 | 110,322 | 0 | 116,543 | 108,728 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 62,6 | 55,8 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | - |
| 15.01.2024 | 1,035 | 0 | 116,179 | 110,416 | 0 | 114,108 | 108,826 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 62,5 | 55,6 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | - |
| 16.01.2024 | 1,08 | 0 | 116,523 | 110,232 | 0 | 114,454 | 108,662 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 62,4 | 55,3 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | - |
| 17.01.2024 | 1,051 | 0 | 116,982 | 110,528 | 0 | 114,934 | 108,959 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 128 | 61,9 | 55,2 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | - |
| 18.01.2024 | 1,043 | 0 | 117,564 | 110,407 | 0 | 115,548 | 108,855 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 61,3 | 55 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | - |
| 19.01.2024 | 1,063 | 0 | 117,781 | 110,995 | 0 | 115,68 | 109,38 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 62,5 | 56 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | - |
| 20.01.2024 | 1,104 | 0 | 117,916 | 110,794 | 0 | 115,813 | 109,195 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 62,5 | 55,7 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | - |
| 21.01.2024 | 1,117 | 0 | 117,072 | 109,802 | 0 | 114,98 | 108,22 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 62,6 | 55,7 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | - |
| 22.01.2024 | 1,074 | 0 | 117,222 | 110,864 | 0 | 115,127 | 109,265 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 128 | 62,6 | 55,7 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | - |
| 23.01.2024 | 1,033 | 0 | 116,601 | 111,027 | 0 | 114,516 | 109,424 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 128 | 62,6 | 55,7 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | - |
| Итого: | 33,313 | 0 | 3660,701 | 3455,425 | 0 | 3595,434 | 3405,456 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 33,313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|----------|--------|---------|
| 23.12.2023 | 370,031 | 33669,391 | 30577,355 | 0 | 33096,273 | 30166,303 | 0 | 8525,4 | 716,13 | 775,52 | 27,92 |
| 23.01.2024 | 403,341 | 37330,102 | 34032,781 | 0 | 36691,707 | 33571,762 | 0 | 9269,4 | 1460,13 | 775,52 | 27,92 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2024 7:34:34