

#126248#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 19.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 29-39, Калининград
5346
4531
ВКТ-7
00104489
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,672	235,02	239,43	232,83	237,83	-5	24	0	0	44,6	37,5	7,14	0,6	0,3	5,5
25.03.2025	1,88	295,52	301,38	292,66	299,18	-6,52	24	0	0	45,7	39,3	6,38	0,6	0,3	4,4
26.03.2025	1,614	293,59	300,23	291,07	298,31	-7,24	24	0	0	42,8	37,3	5,49	0,6	0,3	6,9
27.03.2025	1,738	291,75	298,17	289,06	296,1	-7,04	24	0	0	44	38,1	5,96	0,6	0,3	5,7
28.03.2025	1,68	292,48	298,77	289,85	296,66	-6,81	24	0	0	43,9	38,1	5,75	0,6	0,3	8,9
29.03.2025	1,634	291,1	297,46	288,46	295,32	-6,86	24	0	0	44	38,3	5,62	0,6	0,3	9,9
30.03.2025	1,549	291,87	298,19	289,3	296,26	-6,96	24	0	0	42,9	37,6	5,29	0,6	0,3	6,8
31.03.2025	1,649	291,71	298,13	289,08	296,08	-7	24	0	0	43,6	37,9	5,65	0,6	0,3	5,9
01.04.2025	1,846	289,72	296,22	286,9	294,09	-7,19	24	0	0	45,3	39	6,39	0,6	0,3	-
02.04.2025	1,745	290,53	297,19	287,81	295,1	-7,29	24	0	0	44,6	38,6	6,01	0,6	0,3	-
03.04.2025	1,627	290,57	297,18	287,94	295,12	-7,18	24	0	0	43,7	38,1	5,6	0,6	0,3	-
04.04.2025	1,604	289,22	295,31	286,63	293,27	-6,64	24	0	0	43,4	37,9	5,55	0,6	0,3	-
05.04.2025	2,147	292,8	298,33	289,6	295,97	-6,37	24	0	0	48,2	40,8	7,37	0,6	0,3	-
06.04.2025	2,512	298,21	303,25	294,47	300,53	-6,06	24	0	0	51,9	43,4	8,49	0,6	0,3	-
07.04.2025	2,24	297,18	302,46	293,79	299,93	-6,14	24	0	0	49,4	41,8	7,58	0,6	0,3	-
08.04.2025	2,079	294,58	300,08	291,48	297,74	-6,26	24	0	0	47,4	40,3	7,09	0,6	0,3	-
09.04.2025	1,98	295,19	300,9	292,17	298,66	-6,49	24	0	0	46,4	39,6	6,73	0,6	0,3	-
10.04.2025	2,257	281,95	287,16	278,61	284,71	-6,1	23	1	1	50,4	42,3	8,07	0,6	0,3	-
11.04.2025	1,873	294,29	300,05	291,4	297,86	-6,46	24	0	0	45,6	39,3	6,38	0,6	0,3	-
12.04.2025	1,81	294,99	301,01	292,19	298,88	-6,69	24	0	0	44,9	38,8	6,15	0,6	0,3	-
13.04.2025	1,623	293,24	299,15	290,6	297,1	-6,5	24	0	0	43,6	38	5,54	0,6	0,3	-
14.04.2025	1,586	294,44	300,25	291,8	298,1	-6,3	24	0	0	43,9	38,6	5,38	0,6	0,3	-
15.04.2025	0,89	166,94	170,44	165,46	169,23	-3,77	24	0	0	44,1	38,7	5,34	0,6	0,3	-
16.04.2025	0	0,58	0,72	0,58	0,72	-0,14	24	0	0	27,8	24,6	3,16	0,6	0,3	-
17.04.2025	0	0,23	0,18	0,23	0,18	0,05	24	0	0	21,2	22,1	-0,91	0,6	0,3	-
18.04.2025	0	0,22	0,17	0,22	0,17	0,05	24	0	0	21,1	21,5	-0,44	0,6	0,3	-
19.04.2025	0	0,2	0,19	0,2	0,19	0,01	24	0	0	20,9	21,2	-0,26	0,6	0,3	-
Итого:	41,235	6548,12	6682	6484,39	6633,29	0	647	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,235														

Общее время работы системы, ч648

Период нормальной работы системы, ч647

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	1182,277	131685,86	133739,5	130110,5	132641,32
19.04.2025	1223,512	138234,19	140421,66	136595,1	139274,77

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 14:20:24