

#116566#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Куйбышева 41-51, Калининград  
5346  
6664  
ВКТ-7  
00207673  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	3,102	0,35	360,31	350,7	356,13	347,8	8,33	24	0	0	49,6	41,9	7,71	0,6	0,4	-
25.01.2025	2,797	0,335	357,98	348,56	354,24	345,86	8,38	24	0	0	47,2	40,2	6,91	0,6	0,4	-
26.01.2025	2,388	0,318	358,48	349,23	355,28	346,83	8,45	24	0	0	43,5	37,7	5,8	0,6	0,4	-
27.01.2025	2,466	0,318	359	349,64	355,67	347,24	8,43	24	0	0	44,3	38,3	5,99	0,6	0,4	-
28.01.2025	2,301	0,33	357,35	347,92	354,25	345,57	8,68	24	0	0	43	37,5	5,54	0,6	0,4	-
29.01.2025	2,24	0,318	358,36	348,88	355,27	346,66	8,61	24	0	0	42,4	37	5,38	0,6	0,4	-
30.01.2025	2,191	0,301	352,14	343,42	349,11	341,15	7,96	24	0	0	42,8	37,4	5,39	0,6	0,4	-
31.01.2025	2,253	0,224	347,4	340,75	344,18	338,4	5,78	24	0	0	44,3	38,4	5,87	0,6	0,4	-
01.02.2025	2,902	0,249	351,66	344,46	347,65	341,64	6,01	24	0	0	49,2	41,6	7,6	0,6	0,4	-
02.02.2025	2,965	0,247	340,96	333,92	336,85	331,11	5,74	23	1	1	50,5	42,4	8,06	0,6	0,4	-
03.02.2025	3,257	0,267	365,37	357,79	360,83	354,65	6,18	24	0	0	51,6	43,3	8,26	0,6	0,4	-
04.02.2025	3,016	0,263	367,11	359,64	362,86	356,61	6,25	24	0	0	49,6	42,1	7,55	0,6	0,4	-
05.02.2025	3,077	0,264	366,69	359,15	362,4	356,12	6,28	24	0	0	49,9	42,1	7,74	0,6	0,4	-
06.02.2025	2,749	0,257	364,69	357,32	360,84	354,55	6,29	24	0	0	47,5	40,6	6,88	0,6	0,4	-
07.02.2025	3,119	0,267	373,47	365,83	369,1	362,78	6,32	24	0	0	50	42,2	7,7	0,6	0,4	-
08.02.2025	3,949	0,299	373,27	365,14	367,72	361,37	6,35	24	0	0	56,6	46,7	9,91	0,6	0,4	-
09.02.2025	4,186	0,299	371,14	362,97	365,24	359,01	6,23	24	0	0	58,8	48,1	10,62	0,6	0,4	-
10.02.2025	4,483	0,316	372,02	363,57	365,72	359,34	6,38	24	0	0	60,8	49,5	11,37	0,6	0,4	-
11.02.2025	4,637	0,328	371,04	362,44	364,55	358,12	6,43	24	0	0	62	50,2	11,8	0,6	0,4	-
12.02.2025	4,578	0,324	372,2	363,56	365,7	359,25	6,45	24	0	0	61,8	50,1	11,61	0,6	0,4	-
13.02.2025	4,273	0,321	373,03	364,5	366,92	360,4	6,52	24	0	0	59,6	48,9	10,76	0,6	0,4	-
14.02.2025	3,972	0,306	367,8	359,51	362,2	355,71	6,49	24	0	0	57,3	47,2	10,1	0,6	0,4	-
15.02.2025	3,914	0,306	368,06	359,76	362,58	356,07	6,51	24	0	0	56,7	46,8	9,93	0,6	0,4	-
16.02.2025	4,041	0,311	368,24	359,85	362,59	356,01	6,58	24	0	0	57,7	47,4	10,26	0,6	0,4	-
17.02.2025	3,977	0,306	365,93	357,65	360,39	353,91	6,48	24	0	0	57,2	47,1	10,17	0,6	0,4	-
18.02.2025	3,599	0,295	366,86	358,81	361,85	355,34	6,51	24	0	0	54,2	45,1	9,11	0,6	0,4	-
19.02.2025	3,484	0,29	366,69	358,74	361,86	355,35	6,51	24	0	0	53,2	44,4	8,8	0,6	0,4	-
20.02.2025	3,941	0,298	365,59	357,44	360,11	353,72	6,39	24	0	0	56,8	46,8	10,09	0,6	0,4	-
21.02.2025	4,09	0,308	367,49	359,18	361,73	355,3	6,43	24	0	0	58,2	47,7	10,44	0,6	0,4	-
22.02.2025	3,336	0,282	366,51	358,68	361,83	355,45	6,38	24	0	0	52,3	43,9	8,42	0,6	0,4	-
23.02.2025	3,298	0,275	364,9	357,21	360,31	353,99	6,32	24	0	0	52	43,6	8,37	0,6	0,4	-
Итого:	104,581	0	11281,74	11026,22	11135,96	10925,31	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	104,581															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	1392,666	176059,07	172042,18	174068,87	170608,19
23.02.2025	1497,247	187340,81	183068,4	185204,83	181533,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.02.2025 8:10:35