

#121174#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 41-51, Калининград
5346
6664
ВКТ-7
00207673
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,877	0,264	365,89	358,35	361,88	355,49	6,39	24	0	0	48,5	41,3	7,19	0,6	0,4	-
25.02.2025	3,022	0,264	366,08	358,54	361,84	355,49	6,35	24	0	0	49,5	41,9	7,59	0,6	0,4	-
26.02.2025	2,742	0,263	363,81	356,31	359,96	353,5	6,46	24	0	0	47,6	40,7	6,86	0,6	0,4	-
27.02.2025	2,601	0,249	365,21	357,83	361,52	355,19	6,33	24	0	0	46,2	39,7	6,48	0,6	0,4	-
28.02.2025	2,664	0,262	365,49	358	361,75	355,25	6,5	24	0	0	46,5	39,9	6,62	0,6	0,4	-
01.03.2025	3,045	0,27	363,96	356,24	359,73	353,25	6,48	24	0	0	49,7	42	7,69	0,6	0,4	-
02.03.2025	2,859	0,263	364,67	357,04	360,69	354,23	6,46	24	0	0	48,2	41,1	7,16	0,6	0,4	-
03.03.2025	2,605	0,249	364,54	357,19	360,91	354,56	6,35	24	0	0	46	39,5	6,5	0,6	0,4	-
04.03.2025	2,413	0,234	362,65	355,68	359,35	353,24	6,11	24	0	0	44,1	38,1	6,05	0,6	0,4	-
05.03.2025	2,339	0,235	363,95	356,92	360,7	354,51	6,19	24	0	0	43,5	37,7	5,81	0,6	0,4	-
06.03.2025	2,235	0,239	364,1	357,04	360,98	354,64	6,34	24	0	0	42,8	37,3	5,51	0,6	0,4	-
07.03.2025	2,19	0,24	362,53	355,41	359,39	353,01	6,38	24	0	0	42,9	37,5	5,4	0,6	0,4	-
08.03.2025	2,181	0,244	363,93	356,74	360,81	354,35	6,46	24	0	0	42,9	37,5	5,34	0,6	0,4	-
09.03.2025	2,177	0,244	364,38	357,16	361,2	354,73	6,47	24	0	0	43,1	37,8	5,32	0,6	0,4	-
10.03.2025	2,107	0,243	362,57	355,46	359,52	353,06	6,46	24	0	0	42,7	37,5	5,16	0,6	0,4	-
11.03.2025	2,215	0,244	364,36	357,15	361,2	354,72	6,48	24	0	0	43,1	37,6	5,43	0,6	0,4	-
12.03.2025	2,444	0,251	364,96	357,67	361,47	355,09	6,38	24	0	0	45,1	39	6,04	0,6	0,4	-
13.03.2025	2,664	0,259	362,95	355,51	359,22	352,82	6,4	24	0	0	46,7	40	6,66	0,6	0,4	-
14.03.2025	3,019	0,274	364,99	357,28	360,74	354,26	6,48	24	0	0	49,8	42,3	7,59	0,6	0,4	-
15.03.2025	3,04	0,276	365,33	357,58	361,07	354,54	6,53	24	0	0	49,8	42,2	7,63	0,6	0,4	-
16.03.2025	3,023	0,273	363,57	355,94	359,41	352,96	6,45	24	0	0	49,4	41,8	7,64	0,6	0,4	-
17.03.2025	3,299	0,281	365,7	357,84	361,09	354,59	6,5	24	0	0	52	43,6	8,33	0,6	0,4	-
18.03.2025	2,992	0,265	365,49	357,93	361,26	354,94	6,32	24	0	0	49,5	42	7,53	0,6	0,4	-
19.03.2025	2,581	0,246	363,06	355,84	359,46	353,19	6,27	24	0	0	45,9	39,4	6,47	0,6	0,4	-
20.03.2025	2,523	0,258	364,76	357,38	361,17	354,71	6,46	24	0	0	45,6	39,3	6,26	0,6	0,4	-
21.03.2025	2,167	0,243	364,6	357,44	361,48	355,04	6,44	24	0	0	42,6	37,3	5,3	0,6	0,4	-
22.03.2025	2,483	0,254	363,37	356,02	359,87	353,43	6,44	24	0	0	45,4	39,2	6,17	0,6	0,4	-
23.03.2025	1,539	0,109	185,3	181,73	183,72	180,65	3,07	21	3	1	42,6	34,8	7,79	0,6	0,4	-
Итого:	72,046	0	10022,2	9819,22	9921,39	9745,44	0	669	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	72,046															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

669

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	1497,247	187340,81	183068,4	185204,83	181533,5
23.03.2025	1569,293	197363,01	192887,62	195126,22	191278,94

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 9:36:01