

#133848#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 41-51, Калининград
5346
6665
ВКТ-7
00207673
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.06.2025	0,915	0,727	90,87	78,11	89,31	76,91	12,4	24	0	0	60,6	58,5	2,13	0,4	0,38	-
02.06.2025	0,805	0,616	89,26	78,45	87,74	77,25	10,49	24	0	0	60,6	58,4	2,2	0,4	0,38	-
03.06.2025	0,923	0,733	91,96	79,09	90,37	77,89	12,48	24	0	0	60,7	58,6	2,12	0,4	0,38	-
04.06.2025	0,882	0,704	91,41	79,07	89,88	77,87	12,01	24	0	0	60,5	58,5	1,98	0,4	0,38	-
05.06.2025	0,918	0,728	92,86	80,1	91,26	78,88	12,38	24	0	0	60,8	58,7	2,07	0,4	0,38	-
06.06.2025	0,873	0,684	90,29	78,32	88,77	77,12	11,65	24	0	0	60,7	58,6	2,13	0,4	0,38	-
07.06.2025	0,908	0,718	93,07	80,51	91,49	79,29	12,2	24	0	0	60,8	58,7	2,07	0,4	0,38	-
08.06.2025	0,986	0,794	92,87	78,93	91,28	77,73	13,55	24	0	0	60,7	58,6	2,09	0,4	0,38	-
09.06.2025	0,88	0,672	90,36	78,47	88,81	77,27	11,54	24	0	0	60,5	58,2	2,33	0,4	0,38	-
10.06.2025	0,843	0,653	90,86	79,35	89,3	78,15	11,15	24	0	0	60,6	58,4	2,17	0,4	0,38	-
11.06.2025	0,852	0,651	89,9	78,45	88,39	77,25	11,14	24	0	0	60,6	58,3	2,29	0,4	0,38	-
12.06.2025	0,921	0,728	92,02	79,2	90,48	78	12,48	24	0	0	60,5	58,4	2,12	0,4	0,38	-
13.06.2025	0,939	0,746	91,48	78,39	89,92	77,19	12,73	24	0	0	60,5	58,3	2,16	0,4	0,38	-
14.06.2025	0,914	0,72	92,68	80,02	91,1	78,82	12,28	24	0	0	60,7	58,6	2,13	0,4	0,38	-
15.06.2025	1,005	0,813	94,39	80,19	92,77	78,99	13,78	24	0	0	60,8	58,6	2,11	0,4	0,38	-
16.06.2025	0,898	0,697	93,35	81,11	91,75	79,87	11,88	24	0	0	60,8	58,6	2,18	0,4	0,38	-
17.06.2025	0,89	0,682	92,3	80,29	90,73	79,09	11,64	24	0	0	60,7	58,4	2,27	0,4	0,38	-
18.06.2025	0,934	0,737	91,29	78,34	89,72	77,14	12,58	24	0	0	60,7	58,5	2,2	0,4	0,38	-
19.06.2025	0,833	0,643	89,44	78,02	87,97	76,84	11,13	24	0	0	59,9	57,7	2,16	0,4	0,38	-
20.06.2025	0,882	0,685	90,03	78	88,51	76,8	11,71	24	0	0	60,6	58,4	2,21	0,4	0,38	-
21.06.2025	0,923	0,726	90,58	77,87	89,05	76,67	12,38	24	0	0	60,7	58,4	2,26	0,4	0,38	-
22.06.2025	1,031	0,836	92,29	77,66	90,7	76,46	14,24	24	0	0	60,7	58,5	2,16	0,4	0,38	-
23.06.2025	0,845	0,666	89,59	77,91	88,09	76,71	11,38	24	0	0	60,4	58,4	2,07	0,4	0,38	-
Итого:	20,8	0	2103,15	1815,85	2067,39	1788,19	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,8															

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
31.05.2025	2111,54	96853,07	63594,69	95244,91	62641,15
23.06.2025	2132,34	98956,22	65410,54	97312,3	64429,34

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:56:20